

KRYCÍ LIST**PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA**

Obchodní firma, sídlo (ulice, č.p., město, PSČ):	BOSS engineering, spol. s r.o.
Jméno/příjmení, adresa (ulice, č.p., město, PSČ):	Družstevní 184, 685 01 Bučovice
IČO:	03704271
DIČ:	CZ03704271
Číslo účtu/ kód banky:	115-817780267/0100
Název banky:	Komerční banka, a.s.
Statutární orgán právnické osoby:	Ing. Pavel Omelka, jednatel
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Omelka, jednatel
Telefon/ mobil:	
E-mail:	
Poznámka:	

Název VZMR:	Zlín – oprava systému vytápění a chlazení, fancoil I. etapa
Místo plnění:	Zarámí 160, 760 01 Zlín
Celková cena bez DPH:	460.000,-
DPH 21% :	96.600,-
Celková cena včetně DPH:	556.600,-
Platnost nabídky:	minimálně 90 dnů
Záruka na dílo:	minimálně 24 měsíců
Splatnost faktury:	30 dnů od data doručení
Korespondenční adresa: (v případě, že se liší od sídla firmy)	

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje, že právnická osoba/fyzická osoba ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Poznámka:

Potvrzujeme správnost a platnost všech výše uvedených informací. /

20.06.2022



.....
datum

.....
razítko a podpis

Zlín - oprava systému vytápění a chlazení, fancoil I.etapa

Cenová nabídka

Fancoil actionclima - panel 600 x 1200 PAN 64	6 kpl	54 445	326670
Fancoil actionclima - panel 600 x 600 PAN 63	1 kpl	33 710	33710
demontáž jednotek	7 kpl	1 600	11200
montáž nových jednotek	7 kpl	3 860	27020
odzkoušení, uvedení do provozu	7 kpl	1 910	13370
montážní plošina, lešení	1 soub	11 500	11500
ztížené podmínky - provozovatel	1 soub	12 300	13000
doprava, přesun hmot	1 soub	23 530	23530
celkem bez DPH			460000
DPH 21 %			96 600
celkem včetně DPH			556600



Ing. Pavel Omelka, jednate

V Bučovicích 20.6.2022

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A DALŠÍ POŽADAVKY – VÝŇATEK ZE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Stávající technologie:

- 6 kusů kazetových fancoil do rastru 600 x 1200 mm Lennox model CWC 070 – 2P d/m
- 1 kus kazetový fancoil do rastru 600 x 600 mm Lennox model CWC 030 – 2P

Jednotka - model	Chladicí výkon W	Topný výkon W	Průtok vzduchu m ³ /hod
Lennox CWC 030-2P	3 410	4 050	650
Lennox CWC 070-2P d/m	6 740	9 160	1 400

- Uvedené technologie jsou začleněny v systému vytápění a chlazení budovy a jsou zapojeny do systému MaR budovy, který řídí jednotlivé jednotky v celé budově
- Součástí technologie jednotek jsou trojcestné ventily, pohony zůstávají stávající

Požadavky na dodávku:

- Dodané fancoily budou kompatibilní se stávajícím systémem MaR vytápění a chlazení, jejich parametry budou odpovídat hodnotám stávajících fancoilů tak, aby nebyla narušena funkcionality a vyváženost stávajícího systému vytápění a chlazení budovy, budou instalovány včetně nových trojcestných ventilů.
- Po odpojení a demontáži stávajících fancoilů bude provedena instalace nových fancoilů a jejich začlenění do systému MaR budovy.
- Součástí zakázky bude odzkoušení funkcionality, příslušné zkoušky a revize a dokumenty o jejich provedení, prohlášení o shodě apod. v souladu s platnou legislativou.
- Součástí zakázky je rovněž ekologická likvidace demontovaných zařízení a dalších odpadů vzniklých v souvislosti s realizací předmětu plnění.