

284/05/17
SAUTER Automation, spol. s r.o.

Pod Čimickým hájem 13 a 15

181 00 Praha 8

tel: [redacted]

fax: [redacted]



Smlouva o provádění údržby a servisu MaR

Code: 702-05-1030

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zoologická zahrada hl.m. Prahy

se sídlem: U Trojského zámku 120/3

zastoupený: PhDr. Petr Fejk

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2000980001/6000

IČO: 00064459

DIČ: CZ 00064459

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

SAUTER AUTOMATION spol. s r.o.

se sídlem: Praha 8, Pod Čimickým hájem 13 a 15

zastoupený: Ing. Václav Polák, jednatelem společnosti

bank. spojení: ČSOB Praha 1

č. ú.: 149 163/0300

IČO: 158 87 863

DIČ: CZ 158 87 863

/dále jen zhotovitel/

uzavírají spolu tuto smlouvu o dílo za podmínek níže uvedených:

II. Účel smlouvy

Smlouva upravuje rozsah práv a povinností objednatele a zhotovitele při plnění předmětu díla. Účelem smlouvy je vytvoření podmínek pro bezkonfliktní plnění smluvních závazků po dobu účinnosti smlouvy až do ukončení její platnosti.

Smluvní strany se dohodly, že vztahy neupravené touto smlouvou budou posuzovány podle platných předpisů České republiky.

III. Předmět a místo plnění

Předmětem plnění podle této smlouvy je :

- a) povinnost zhotovitele provádět záruční a pozáruční servis a údržbu systému měření a regulace EY 3600 SAUTER v objektu: **ZOO Praha – Pavilon Indonéska džungle** v rozsahu zařízení pavilonu ID.
- b) opravy závad běžných a havarijních dle potřeby včetně dodání náhradních dílů.
- c) revize el. zařízení
- d) kalibrace detekce čidel plynu

IV. Termín plnění

1. Plnění dle čl. III., písm. a), bude prováděno 1x ročně v termínu dohodnutém s objednatelem.
2. Závady, mimo periodickou údržbu, dle čl. III., písm. b) této smlouvy, budou odstraňovány v následujících lhůtách:
 - 2.1. Nástup na odstranění havarijní závady bude (po-ne, svátky) do 6 hodin od jejího nahlášení.
 - 2.2. Nástup na odstranění ostatních závad bude (po-ne, svátky) do 24 hodin od jejich nahlášení.
3. Závady budou hlášeny telefonicky na tel. číslo [redacted] nebo na email: [redacted], nebo [redacted] a následně potvrzeny faxem na č. [redacted] nebo písemně na adresu firmy.
4. Plnění dle čl. III, písm. c), této smlouvy bude prováděno periodicky 1x za 3 roky.
5. Plnění dle čl. III, písm. d), této smlouvy bude prováděno periodicky 1x za rok

V. Cena

1. Cena za práce provedené dle čl. III. písmeno a) této smlouvy, tedy dle přiložené nabídky je stanovena dohodou zhotovitele a objednatele jako cena pevná, tj.
[redacted] Kč - za 1 provedení periodické údržby / 1 rok
2. Úhrada za servisní práce prováděné zhotovitelem dle článku III. písmeno b) této smlouvy bude účtována:
3. Úhrada za servisní práce prováděné zhotovitelem dle článku IV., odst. 2, 2.1 bude účtována:

v záruční době i pozáruční době: a) v případě, že závada nastala cizím zaviněním a ne selháním systému, a to i v případě, bude-li naše firma volána k zásahu a na místě bude zjištěno, že závada není v zařízení měření a regulace, bude její odstranění nebo zbytečný výjezd účtován:

pondělí – pátek 7.30-16.00h

servisní technik

SW technik

+ nezbytně najeté km

Kč

Kč

Kč/1km

pondělí – pátek 16.00-7.30h, so, ne, svátky

servisní technik

SW technik

+ nezbytně najeté km

Kč

Kč

Kč/1km

b) v případě selhání systému, odstranění závady zdarma.

4. Úhrada za servisní práce prováděné zhotovitelem dle článku IV., odst. 2, 2.2 bude účtována:

v záruční době i pozáruční době: a) v případě, že závada nastala cizím zaviněním a ne selháním systému, a to i v případě, bude-li naše firma volána k zásahu a na místě bude zjištěno, že závada není v zařízení měření a regulace, bude její odstranění nebo zbytečný výjezd účtován:

pondělí – pátek 7.30-16.00h

servisní technik

SW technik

+ nezbytně najeté km

Kč

Kč

Kč/1km

pondělí – pátek 16.00-7.30h, so, ne, svátky

servisní technik

SW technik

+ nezbytně najeté km

Kč

Kč

Kč/1km

5. Úhrada za servisní práce prováděné zhotovitelem dle článku III. písmeno c) této smlouvy bude účtována:

Kč – za jedno provedení revize el. zařízení / 3 roky

6. Cena za držení pohotovosti pro servisní výjezdy činí **Kč měsíčně**, tj. **Kč** ročně a bude účtována čtvrtletně (tzn. **Kč**)
7. Úhrada za servisní práce prováděné zhotovitelem dle článku III. písm. d), této smlouvy bude účtována: **Kč / 1 čidlo detekce plynu**.
8. Cena za dodaný materiál bude účtována dle platného ceníku Sauter pro dané období.
9. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude zúčtována v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného ve čl. VI. odst. 1.

VI. Platební podmínky

1. Za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě plnění dle čl. III. této smlouvy se považuje poslední pracovní den po ukončení prací. K tomu dni je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad za plnění dle článku III.

2. Součástí daňového dokladu bude objednatelem potvrzený doklad o provedení kontroly nebo opravy.
3. Daňový doklad musí mít všechny náležitosti podle zákona o DPH č. 235/2004.
4. Daňové doklady jsou splatné převodními příkazy ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dojednané s objednatelem dle čl. IV. odst. 1 má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši [REDACTED] Kč za každou hodinu prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou daňových dokladů ve lhůtě dle čl. VI, odst. 4 se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

VIII. Provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že ve sjednaných nebo smlouvou stanovených termínech, zajistí pracovníkům zhotovitele:
 - a) přístup k servisovaným zařízením, zejména pak kotelny a do rozvaděčů MaR
 - b) přívod elektrické energie
 - c) zajištění parkování pro servisní vozidlo
2. Objednatel zapůjčí zhotoviteli na dobu nezbytně nutnou veškerou dostupnou dokumentaci vztahující se k plnění předmětu smlouvy, zejména pak kompletní projektovou dokumentaci včetně aktuálního doplnění současného stavu a včetně SW dokumentace vybavení podcentrál, kterou zhotovitel po skončení prací opět vrátí objednateli.
3. Činnosti dle předmětu plnění této smlouvy provede zhotovitel v souladu s technickými normami platnými na území ČR při dodržení obecně závazných právních předpisů a s potřebnou péčí na profesionální úrovni v kvalitě odpovídající uznávaným pravidlům a evropskému standardu kvality. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho zaměstnanci při realizaci plnění.
4. Zhotovitel provede i veškeré vícepráce, které nejsou zahrnuty v předmětu smlouvy, pokud vzniknou nepředvídaně a jejich provedení podmiňuje plnění předmětu smlouvy. Tyto předem objednatelem odsouhlasené vícepráce uhradí objednatel nad cenu dohodnutou touto smlouvou. Výše úhrady těchto víceprací bude dohodnuta pro každý jednotlivý případ před jejich vlastním provedením.
5. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k servisovaným zařízením ve sjednaných nebo smlouvou stanovených termínech a poskytnout součinnost potřebnou pro plnění předmětu této smlouvy.

IX. Zvláštní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že vzájemný operativní styk mezi nimi bude uskutečňován k tomu oprávněnými osobami. Těmito osobami jsou:

SAUTER Automation, spol. s r.o.

Pod Čimickým hájem 13 a 15

181 00 Praha 8

tel:

fax:



a) za zhotovitele:

- k úkonům obchodní povahy:

- k úkonům na pracovišti:

tel.

tel:

b) za objednatele:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Lze ji oboustranně vypovědět ve tříměsíční výpovědní lhůtě, jejíž běh počíná prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou závazné jedině tehdy, budou-li učiněny písemnou formou a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 exemplářích, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.

V Praze, dne: 10. 11. 2005

V Praze, dne: 10. 11. 2005

Za objednatele



FH.DR. PETR FEJK
DIRECTOR

ZOO
PRAHA

Za zhotovitele

Sauter Automation spol. s r.o.



Ing. Václav Polák,
jednatel společnosti

SAUTER AUTOMATION spol. s r.o.
Pod Čimickým hájem 13 a 15
181 00 Praha 8

Rozsah inspekční údržby MaR**Akce: Indonéská džungle**

		Činnost	Měrná jedn.	Počet m.j.	Četnos t
Rozvaděče		Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola ovládacích a signalizačních prvků.	pole	8	1
Rozvaděčové skříňky		Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola ovládacích a signalizačních prvků.	ks	17	1
Dvoupolohové regulátory	Termostaty	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola nastavení a funkčnosti.	ks	13	1
	Protimrazové ochrany	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola nastavení a funkčnosti.	ks	8	1
	Hygrostaty	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola nastavení a funkčnosti.	ks	0	1
	Tlakové spínače	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola nastavení a funkčnosti.	ks	15	1
Snímače, čidla	Teplota	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola funkčnosti. Překalibrování u nestabilních měřených veličin.	ks	52	1
	Tlak, tlaková diference	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Překalibrování u nestabilních měřených veličin.	ks	4	1
	Vlhkost	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Překalibrování u nestabilních měřených veličin.	ks	10	1
	Ostatní veličiny zaplavení	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola nastavení a funkčnosti.	ks	4	1
Akční členy	Servopohon VZT klapek	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola mechanického nastavení. Seřízení koncových spínačů. Kontrola funkce.	ks	15	1
	Servopohon ventilů, škrticích klapek, směšovačů	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola mechanického nastavení. Seřízení koncových spínačů. Kontrola funkce.	ks	30	1
	Ventily, škrticí klapky, směšovače	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Konzervace vřetene.	ks	30	1
Detekce plynu	Ústředna	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola nastavení mezních hodnot. Kontrola funkce. Kontrola optické a akustické signalizace.	ks	1	1
	Čidlo	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kalibrace.	ks	2	1
Zapisovače		Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola funkce Nastavení. Kontrola zásobníku papíru. Kontrola event. výměna zásobníku barev. Kontrola přepínání měřených hodnot.	ks	1	1
Regulační okruhy	Lokální regulátor nova	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola žádané hodnoty. Kontrola měřené hodnoty. Kontrola funkce a nastavení.	ks	12	1
	Regulátor ecos	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola žádané hodnoty. Kontrola měřené hodnoty. Kontrola funkce a nastavení.	ks	0	1
Řídicí systém	Podstanice	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola uživatelského SW. Kontrola regulačních smyček. Zálohování uživatelského SW.	datový bod	934	1
	Dispečerské pracoviště	Kontrola stavu s ohledem na poškození. Kontrola funkce /monitor, PC, tiskárna, tastatura/. Kontrola funkce SW vybavení. Kontrola komunikace po datové lince. Zálohování dat, defragmentace disku.	ks	1	1
		Kontrola zobrazení digitálních vstupů a výstupů. Kontrola zobrazení analogových vstupů a výstupů. Kontrola obsahu databank.	datový bod	1401	1