


## Protokol o měření CM (vlhkosti)

<b>Stavební projekt/adresa objektu</b>			
Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90			
<b>Dodavatel</b>		<b>Další účastníci</b>	
V-R STAVBA spol. s r.o. IČO: 27895165 Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov		Michal Ochotný IČO: 40896951 Sokolovská 526, 264 01 Sedlčany	
<b>Zkušební technik</b>		<b>Datum zkoušky</b>	<b>Měřicí přístroj č.</b>
Michal Ochotný, Václav Ochotný		24.08.2022	
<b>Provedení zkoušky</b>			
Provedení zkoušky se uskutečňuje podle pracovního pokynu pro měření CM Spolkového sdružení pro potěry a podlahové krytiny e. V. Měřicí body při potěrech s podlahovým topením určuje podlahář, který kladl potěr.			
<b>Výsledek zkoušky</b>			
	<b>Měření 1</b>	<b>Měření 2</b>	<b>Měření 3</b>
Část stavby / patro / místnost	Přízemí - Prima	Přízemí - Sekunda	
Měřicí bod v místnosti	cca střed místnosti	Levý roh od vstupu	
Druh potěru / příměsí	Cementový	Cementový	
Podlahové topení	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Pokojeová teplota [°C]	26	26	
Relativní vlhkost vzduchu [%]			
Hloubka měření [cm]	6	6	
Navážka netto [g]	20	20	
Údaj manometru [bar]	0,7	0,8	
Obsah vlhkosti [CM%]	3,5	4,0	
Krytina / parkety			
Překročení mezní hodnoty	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Protože při potěrech z rychleztvrdnouceho cementu a potěrech s urychlovačem jsou výrobcem potěru často předepsány odlišné postupy měření a výpočtů pro výpočet obsahu vlhkosti, doporučujeme v těchto případech nechat si potvrdit mezní hodnoty od nakladatele výrobce potěru vztahující se na výše uvedený objekt.			
<b>Místo, datum a podpis zkušební technika</b>			
			
Podepsaný svým podpisem potvrzuje, že měření CM bylo provedeno správně a protokol o měření byl odpovídajícím způsobem řádně vyplněn.			
<b>Poznámky</b>			

Kopie pro: