

## Objednávka

<b>ODBĚRATEL:</b> Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové Zieglerova 189/1 500 39 Hradec Králové  Účet: [REDACTED]		<b>IČ:</b> 00026051 <b>DIČ:</b>	<b>Číslo objednávky:</b> 2022 / OBJ1 / 108  <b>Spisová značka:</b> 3 SPR 269/2022
<b>Adresa dodání:</b> KSZ Hradec Králové		<b>DODAVATEL:</b>	<b>IČ:</b> 15615952 <b>DIČ:</b> [REDACTED]
Datum splatnosti: Datum objednání: 13. 9. 2022 Datum dodání: Způsob úhrady: Převodem		Ing. Vodák Petr Ke Kamenci 947 530 03 Pardubice	

## Text:

S ohledem na výsledek výběrového řízení ve věci veřejné zakázky na instalaci protipožárních dveří v budově Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové, kdy byla Vaše nabídka ze dne 7.8. 2022 vyhodnocena jako nejvýhodnější, u Vás objednáme instalaci protipožárních dveří dle podrobné specifikace v příloze č. 1, která je nedílnou součástí objednávky.

**Celková cena dodávky činí 152 000 Kč bez DPH, tj. 183 920 Kč včetně DPH.**

Fakturu zašlete na adresu: Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové.

Faktura bude uhrazena z účtu Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové vedeného u České národní banky v Hradci Králové, číslo účtu: [REDACTED].

## Místo dodání:

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové.

## Termín:

Po odeslání objednávky protipožárních dveří v září 2022 bude zahájena vlastní instalace v únoru 2023 a ukončena v březnu 2023.

Obě strany souhlasí se zveřejněním předmětné objednávky v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kdy objednávku správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle kupující.

Oprávněná kontaktní osoba za složku: Ing. Jan Bednář, ředitel správy

[REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil [REDACTED]

Č.pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství
1	instalace protipožárních dveří		

Počet příloh: 1	Vyřizuje: Ing. Jan Bednář Telefon: [REDACTED] Fax:	Razítko a podpis: Ing. Jan Bednář ředitel správy KSZ
-----------------	--	--

## Příloha č. 1

Výměna devíti kusů dveří, přičemž v osmi případech lze použít stávajících ocelových zárubní, v jednom případě (ve 4. NP) je třeba i výměna stávající dřevěné zárubně za protipožární.

Instalace protipožárních dveří musí být provedena podle platných norem a předpisů. Všechny protipožární dveře musí být doloženy atesty a certifikáty, resp. prohlášeními o shodě, a zabudovány v souladu s technologickými požadavky jejich výrobců.

Veškeré dveře, které vedou do chráněné únikové cesty (což je prostor u schodiště) musí být protipožární EW 30 DP3 nebo EI 30 DP3 se samozavíračem.

Třída povrchu musí být CPL – laminát.

Všechny dveře musí být v barvě bílé, stejný vzhled, provedení hladké a od jednoho výrobce.

Součástí akce jsou náklady na kování, montáž, zárubně, těsnění, prahy a veškeré zednické práce.

Při instalaci protipožárních dveří musí být postupováno podle zákona č 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

### **Základní technické parametry:**

Seznam protipožárních dveří:

1. NP  
Dveře umožňující přístup do sklepa ... P, 80 cm  
Číslo dveří 5 (justiční stráž) ...P, 80 cm  
Číslo dveří 6 (kancelář) ...P, 80 cm
2. NP  
Číslo dveří 14 ...P, 80 cm
3. NP  
Číslo dveří 23 ...P, 80 cm
4. NP  
Číslo dveří 28 ...L, 80 cm  
Číslo dveří 29 ...L, 80 cm  
Číslo dveří 30 ...L, 80 cm
5. NP  
Číslo dveří 31 ...L, 80 cm

Všechny dveře kromě čísla 30 mají kovové zárubně.