

## SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je čištění dešťových usazovacích nádrží, které jsou součástí odvodnění dálnice D5, a to úseku, který je ve správě SSÚD 9 Svojkovice. Celkem se jedná o těchto 6 nádrží:

- 375 v km 39,400 P (otevřená nádrž s fibroilovými filtry),
- 378 v km 43,180 L (otevřená nádrž s fibroilovými filtry),
- 379 A v km 43,510 L.(otevřená nádrž s fibroilovými filtry),
- 379 B v km 44,320 P.(otevřená nádrž s fibroilovými filtry),
- 360 v km 67,180 P (otevřená nádrž s fibroilovými filtry),
- 325 v km 78,660 P (podzemní nádrž DYWIDAG bez filtrů).

Čištění DUN zahrnuje odčerpání vody ze všech nádrží, vyjmutí filtrů u nádrží s filtry a výměnu jejich náplně. U všech nádrží bude provedeno odčerpání kalů (u 375 pouze vtoková část – 1. komora) vč. jejich odvozu a ekologické likvidace a očištění stěn nádrží tlakovou vodou (u 375 pouze vtoková část – 1. komora).

Součástí plnění je dodání náplně filtrů (fibroilová stříž) do SN, které jsou filtry vybaveny.

Množství odpadů bude doloženo vážními lístky.

Původcem odpadu bude poskytovatel služeb. Odpad bude zaříděn dle kategorizace odpadu na základě výsledku odebraného vzorku.

DIO v případě potřeby zajistí SSÚD 9 Svojkovice ve své režii.

Poskytovatel povede pracovní deník dle SGR 4/2019 v platném znění a bude pořizovat fotodokumentaci, ze které bude patrný postup prací (bude odevzdána na USB disku).

Ostatní podmínky nespécifikované Dílčí smlouvou budou odpovídat ustanovením Rámcové dohody č. 01PU-005101 včetně všech příloh.

### Termíny plnění

Zahájení plnění: do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy

Ukončení plnění: do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy

