



POZNÁMKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

- 3+PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

- neživé části do 1000V:
 - automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3
 - izolací dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- živé části:
 - přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.3
 - izolací, dle PNE 33 0000 – 1, čl. 3.2.2.4

PROSTORY:

- z hlediska úrazu el. proudem
 - nebezpečně
- podle působení vnějších vlivů
 - VI - venkovní dle PNE 33 00 00-2

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením výkopových prací musí být zaměřeny a vytyčeny všechny dotčené inž. sítě.
Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním na výkrese.

LEGENDA

	KABELOVÝ PILÍŘ / PŘÍPOJKOVÁ SMYČKOVÁ SKŘÍŇ
	NOVÉ VSTUPY (řeší jiný proj.), ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
	UZEMNĚNÍ
	KABELOVÁ SPOJKA
	PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ
	PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ
	PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ
	TEPLOVODNÍ VEDENÍ TEPLO PŘEROV
	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ - orientační zákres
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	NTL PLYNOVOD
	VODOVOD
	SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2
	SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 - trasa neověřena
	SDĚLOVACÍ VEDENÍ NEJ TV
	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NN
	PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ NN
	DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ NN

Vypracoval:	Ing. Petr Kocourek	<h1>ERMONTA s.r.o.</h1> <p>Břest 79 768 23 Břest tel.: 573 354 503-505 e-mail.: ermonta@ermonta.cz</p>
Zodp. projektant:	Václav Hladil	
Stupeň:	ÚS	
Místo stavby:	k.ú. Přerov	Kraj: Olomoucký
Stavebník:	ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4	
Název stavby:	<h2>Přerov Neumannova, Spol. vlastníků – NNk</h2>	
Obsah výkresu:	<h3>SITUAČNÍ PLÁN</h3>	
Číslo stavby:	EP-12-8003508	
Název souboru:	01_situace.dgn	
Datum:	10.2016	
Formát:	1 x A4	
Měřítko:	1:500	Čís. výkresu: S-16-1828-05-01