

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře			
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650		
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná		
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.46		
Předmět změny:	Doplnění napájení pro požární klapky a chlazení pro server		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:			
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Požární klapky byly navrženy manuální, tzn. že po každém jejich otevření musí být ručně nahozeny. Jedná se o zastaralý způsob a jeho použití je v dnešní době nevhodné.		
Návrh řešení:	Elektronické ovládání klapek je bezproblémové z hlediska selhání lidského faktoru nehrozí, že zůstanou některé zavřené. Pro celkový provoz knihovny je určitě vhodnější hlavně z hlediska uskladnění knih v suterénu budovy. Touto instalací dojde k budoucí finanční úspoře, protože pravidelný povinný servis manuálních klapek je dražší než elektronických. Vzhledem k použité technologii bylo doplněno napájení do servrovny. Jedná se o změnu závazku viz S.222 odst.5		
Odpočet "méněprací":			0,00 Kč
Přípočet "víceprací":			78 143,51 Kč
Dopad na cenu (saldo):			78 143,51 Kč
Přílohy:			
Rozpočet	přiložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele: jméno a příjmení podpis datum
Souhlas TDI: jméno a příjmení podpis datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu: jméno a příjmení podpis datum
Souhlas zástupce objednatele: jméno a příjmení podpis datum
Za objednatele převzal jméno a příjmení podpis datum