



NOVOS NJ, s.r.o. Libotín 979, 742 66 Štramberk
tel.: 556852262, mobil. 604/274 669
e-mail: novos@novos.cz <http://www.novos.cz>

Číslo cenové nabídky: 54 / 2022

Ve Štramberku dne 18. 7. 2022

**Technická zpráva - výměna výkladců a světlíku na ul. 28. října 46/2, Lidická 46/1
Nový Jičín**

Výkladce 2500 x 2370	2 ks
Větrání	1 ks

Stávající stav:

Výkladce z ulice Lidická jsou poškozené, spodní část vyhnílá, nebezpečí vysklení výkladce, poranění. Z důvodu extrémní vlhkosti v objektu navrhujeme vytvořit větrací sklopné okno ve světlíku ve dveřích z vnitřní strany, z venkovní strany vložit z důvodu bezpečnosti v objektu ozdobnou mřížku.

Předpokládaný rozsah opravy:

Demontáž vnitřního ostění, lemovacích lišt výkladců na kraji vnitřních špalet, zaomítání a oprava do původního stavu. Demontáž přední a zadní krycí desky světlíku, instalace mříže na přední stěnu, montáž okna na zadní stěnu.

Výkladec: použitý materiál na fixní rám – jasan, lepený hranol, zasklení izolační dvojsklo (trojsklo), skladba 4 – 16 – 4, venkovní sklo bezpečnostní, venkovní vodorovná část kryta křídlovou okapnicí. Barva – tmavě hnědá dle vzorkovníku

Světlík: na venkovní straně montáž ozdobné mřížky, na vnitřní straně – sklopné okno zasklené izolačním dvojsklem. Barva přední strany - tmavě hnědá dle vzorkovníku, zadní strana - bílá

Zpracoval: Vladimír Novobilský