



PELHŘIMOVSKÁ
VODÁRENSKÁ

Příloha srážková k příhláše

Číslo 0005-0010

Datum vytvoření 22.11.2021

Dodavatel

Odběrné místo

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.
Radětínská 1158
Pelhřimov
IČO: 04605683 DIČ: CZ04605683

Název Pelhřimov, Pražská 1738
Ulice Pražská
PSČ 393 01 Obec Pelhřimov

Podklad pro výpočet srážkových vod pro odběrné místo:

A) Zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy	4 510,00	m2
B) Lehce propustné zpevněné plochy		m2
C) Plochy kryté vegetací	4 700,00	m2

Velikosti ploch využívaných pro nebytové účely a odvodněných do veřejné kanalizace (a to i nepřímo prostřednictvím uliční dešťové vpusti) uvádějte v m2. Velikost je možno určit přímým měřením v terénu nebo planimetrováním z plánu. Přílozte prosím situaci s vyznačením jednotlivých ploch!

Výpočet množství odváděných srážkových odpadních vod

Výpočet je proveden podle přílohy č.16 k prováděcí vyhl.č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Druh plochy	Výměra plochy	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (plocha * odtok.součinitel)
A)	4 510,00 m2	0,9	4 059,00 m2
B)			
C)	4 700,00 m2	0,05	235,00 m2
Součet redukovaných ploch (P)			4 294,00 m2
Dlouhodobý srážkový úhrn (S)			742,00 mm/rok
Roční množství srážkových vod (P * S/1000)			3 186,00 m3/rok



Za dodavatele:

Česká republika - krajská policie
Kraje Vysočina
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627