

---

## ***PŘÍLOHA Č. 1 - Rozsah prováděných prací***

Akce: ZŠ Horní

### **Typ zařízení :**

#### **1. VZT**

kontrola elektroinstalace

kontrola šroubových spojů a připojení

kontrola a čištění oběžného kola ventilátoru

kontrola a čištění výměníků

kontrola rotačních částí, ložisek příp. klínových řemenů

výměna filtrů

seřízení a nastavení plynového hořáku vyhl. 85/78 § 3 revizním technikem

kontrola těsnosti chladivového okruhu, zápis do evidenční knihy chladiv revizním technikem

nastavení a kontrola SW