

LEGENDA SITUACE

- stávající**
- BUDOVI – ZAMĚŘENÉ
 - PLOTY A OPĚRNÉ ZDI – ZAMĚŘENÉ
 - - - ROZHRANÍ PLOCH – ZAMĚŘENÉ
 - KATASTRÁLNÍ HRANICE
 - OPĚRNÉ ZDI
 - - - NADZEMNÍ EL. VEDENÍ NN
 - - - TELEFON PODZEMNÍ
 - OPT — OPTICKÝ KABEL PODZEMNÍ
 - - - VODOVOD PODZEMNÍ (VaK Bruntál)
 - - - VO — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NADZEMNÍ
 - SOUVISLÝ POROST
 - ⊗ BETONOVÝ SLOUP – DB
 - ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
 - ⊕ STROM LISTNATÝ
 - VÝŠKOPIS
 - ⊗ LAMPA VO NA PB ČEZ
 - ⊙ POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU
- Nové**
- - - NADZEMNÍ VEDENÍ NN
 - ⊗ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
 - ⊙ BETONOVÝ SLOUP – JB
- Zrušené**
- - - NADZEMNÍ KVEDENÍ NN
 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
 - ZEDNÍ KONZOL

POZNÁMKA:

Půdorysný rozměr průměru JB 9m/3kN v místě vetknutí do země je cca 280mm. Vyznačení v situačním výkrese je schématické a neodpovídá skutečnému rozměru.

ZHOTOVITEL STAVBY BUDE PŘI JEJÍ VÝSTAVBĚ RESPEKTOVAT PODMÍNKY VLASTNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ A DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ UVEDENÉ VE VYJÁDRĚNÍCH ČI STANOVISCÍCH TĚCHTO SUBJEKTŮ. ZAKRESLENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTĚTE VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ. SOUBĚH A KRÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDOU RESPEKTOVAT ČSN 73 6005. PRO PRÁCI, PŘÍPADNĚ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ DS V OCHRANNÝCH PÁSMECH JE TŘEBA ZAJISTIT SOUHLAS VLASTNÍKŮ ČI PROVOZOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ.


Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Kladení silových kabelů dle ČSN 33 2000-5-52. Stavba bude akceptovat podmínky stanovené ČSN EN 50423-1 (ČSN 33 3301).

Námrazová oblast - I5 (N5)
Větrová oblast III - 27,5m/s
Kategorie terénu II

El. stavba podle ČSN 33 3320 ed.2 a PNE 31 1050
Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3
Napěťová soustava 3+PEN AC 50Hz 400/230V
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C.

Jsme výlučnými vlastníky dotčených pozemků, p. č. 2081/33, 2190/31, 2080/30, v k. ú. Jelení u Bruntálu, obec Milotice nad Opavou. Souhlasíme se stavbou.
IČO:
SÍDLA:
DATUM:

.....
Za Lesy České republiky, s. p.



KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Jelení u Bruntálu	VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL	DATUM 27.4.2022	STUPEŇ DŮŘ	INVESTOR ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 Teplická 874/B, 405 02, Děčín IV-Štěpánkovice
ARPEX MORAVA IČ: 26809559 Teslova 873/2 702 00 Ostrava-Právoř		AKCE: Připojení pozemku k distribuční síti ČEZ Distribuce, a.s. Milotice nad Opavou, č.d. 176, přel. NN	OBJEKT: Elektrická přípojka NN	FORMÁT A3
		OBSAH: Situační koordináční (situace montáže a demontáže) – C.3		ČÍSLO ZAKÁZKY 220540
				MĚŘÍTKO 1:200
				ČÍSLO VÝKRESU 03