

k.ú. Horní Chrástava

MÍSTO STAVBY:
50.8201131N, 14.9765214E



LEGENDA:

- PROJEKTOVANÉ nové kabelové vedení NN
- stávající vrch, vedení NN 0-4kV v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- nová, vyměňována, stávající rozpojovací skříně (příř) +
- nová, vyměňována, stávající přípojková skříně SP, SS
- projektované uzemnění zemnicí tyčí
- současná kabelová přípojka

Souhlas dne 3.5.17

MĚSTSKÝ ÚŘAD
463 31 CHRÁSTAVA

ODPŘÍP. VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY

TN-C, AC 50HZ, 230/400V

Délka trasy NN : 53m
Délka kabelu 1-AYKY 4x35:65m
Počet přípojek : 1ks

Napěťová soustava : 3/PEN AC 50HZ 400V/TN/C

- Ochrana před nebezpečným dotykem : dle PNE 33 0000-1
- Živých částí : polohou, zbránou, kryty, dvojitou izolací (čl.3.2.1)
- Neživých částí : automatickým odpojením od zdroje (čl.3.2.7)
- Ochrana před přepětím : dle ČSN 33 3060, 38 0810, 33 3301, (čl.4.6.)

POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ!

Objednatel:	PETR KOLLERT	KOLLERT s.r.o. ELEKTRO	svárovská 108, 460 10 Liberec 22
Kreslí:	ONDŘEJ ŠVANDA		měřítko: 1:200
Investor:	ČEZ DISTRIBUTUCE, A. S.	datum: 11.1.2017	číslo zakázky: IP-12-4007106
LB-Chrástava ppč.1163/1,příp.NN		číslo výkř.: 1	
CELKOVÁ SITUACE STAVBY			

1-AYKY 4x35, I = 65m

SO 01 Kabelová přípojka NN R144 - X40, ltr = 53m
Nová stavba - dle zákona č. 183/2006Sb.

