

Příloha č. 1

Seznam bytů a nebytových prostor

Ulice	č.p.	SV	TUV
Svatojánská	682	29	29
Svatojánská	683	29	29
Milady Horákové	549	8	0
Náhon	105	1	0
Třída E. Beneše	1747	434	434
celkem		501	492

Příloha č. 2

Specifikace nových vodoměrů:

Základní požadavky na provedení:

- Jedná se o suchoběžné bytové vodoměry.
- Použití na studenou vodu do 30°C a na teplou vodu do 90°C.
- Pracovní tlak minimálně PN 10.
- Antimagnetická ochrana v souladu s EN 14 154-3.
- Každý vodoměr musí obsahovat zpětnou klapku.
- Montáž do všech instalačních poloh (vertikální, horizontální).
- Umožňuje vybavení rádiovým komunikačním modulem.
- Po osazení rádiového modulu musí být zachována možnost vizuálního samoodečtu aktuální spotřeby uživatelem.
- Q3 2,5 m3/hod, DN 15, stavební délka 80 nebo 110.
- V případě těla vodoměru z kovové slitiny musí mít vodoměr hygienický atest

Specifikace rádiových modulů:

Základní požadavky na provedení:

- Rádiový modul plně kompatibilní s dodanými vodoměry.
- Možnost sejmutí a zpětné montáže rádiového modulu na dodaný vodoměr.
- Provoz rádiového modulu v běžném pásmu schváleném Českým telekomunikačním úřadem.
- Komunikační jednotka napájena na baterii
- Životnost baterie rádiového modulu min. 10 let, tj. musí být schopen životnosti pro dvě ověřovací období vodoměru
- Stahování dat z rádiového modulu bez nutnosti vstoupit do bytu.
- Možnost stažení dat ke konci zúčtovacího období (31. 12. příslušného roku), v případě potřeby možnost stažení aktuální spotřeby v periodě minimálně 1x za měsíc.
- Umožňuje připojení na sběrnici dat instalovanou v dosahu rádiového signálu.
- Záznam chybových hlášení, včetně hlášení o neodborné manipulaci (detekce sundání radiomodulu z vodoměru)

- Radiomoduly, musí být plně integrovatelné, bez přeprogramování, do systému ON-LINE, dodavatel musí mít vlastní funkční systém ON-LINE odečtů (sběrnice dat, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení) přes webové rozhraní (tento požadavek je s ohledem na Novelizaci zákona 406/2000 sb., který byl novelizován zákonem č. 362/2021 sb. z 14. 9. 2021 (458/2000) a úplné znění vyhlášky č. 269/2015 sb., která byla novelizována vyhláškou 376/2021 sb. z 11. 10. 2021)
- Mechanická a elektronická plomba

Specifikace hardware a software:

Základní požadavky na provedení:

- Hardware umožňuje připojení k notebooku, tabletu (notebook, tablet nejsou součástí dodávky).
- Hardware umožňuje komunikaci s dodaným rádiovým modulem bez nutnosti vstupu do bytu.
- Hardware umožňuje prostřednictvím dodaného software nastavení rádiového modulu a pasportizaci vodoměru v rozsahu specifikace vodoměrů a rádiových modulů.
- Software umožňuje nastavení rádiového modulu, pasportizaci vodoměrů v rozsahu specifikace vodoměrů a rádiových modulů.
- Software umožňuje přetažení dat a jejich uložení do běžných databázových programů (TXT, WORD, EXCEL) a následnou práci s těmito daty.
- Software umožňuje nastavení databázových výstupů v minimálním rozsahu obsahujícím: číslo vodoměru, aktuální náměr vodoměru, náměr vodoměru ke konci zúčtovacího období (31. 12. příslušného roku), měsíční historie náměrů 36 měsíců zpětně.

Výměna měřidel bude prováděna v bytech obsazených nájemci. Objednatel předá zhotoviteli seznam nájemců. Zhotovitel si bude sám zajišťovat přístup do jednotlivých bytů a nebytových prostor. V případě, že zhotovitel zjistí nefunkční uzávěr před měřidlem, tuto skutečnost oznámí objednateli, který zajistí opravu. Zhotovitel provede výměnu měřidla po provedení této opravy uzávěrů.

Předmětem smlouvy je Dodávka a montáž vodoměrů s rádiovým modulem zahrnující demontáž stávajících vodoměrů, dodávku a montáž nových vodoměrů pro studenou a teplou vodu /dále i SV TUV/ s rádiovým modulem, dodání a montáž zpětných klapek. Vše bude splňovat zadavatelem požadované technické podmínky, a to včetně dopravy zboží na místo plnění a montáže v jednotlivých bytových a nebytových jednotkách dle rozpisu v příloze č. 2 smlouvy. Součástí dodávky je i dodávka, instalace a provoz technického vybavení pro bezdrátové připojení rádiových modulů vodoměrů, včetně dodání a instalace softwaru pro odečet.

Montáž vodoměrů bude provedena na stávající potrubí v bytových i nebytových prostorech. Vybraný zhotovitel si na své náklady zajistí přístup pro montáž vodoměrů, a to na základě seznamů poskytnutých objednatelem. Tyto seznamy obdrží vybraný zhotovitel po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Cena bude zahrnovat i případné „dodělavky“ (jednotlivé výměny z důvodu nedostupnosti nájemce).

Po provedené výměně vodoměru bude vystaven Protokol o montáži vodoměru. Po ukončení montáže tyto Protokoly předá zhotovitel objednateli (zadavateli). Každý Protokol bude mimo jiné obsahovat: konečné stavy a výrobní čísla původních měřidel, evidenční číslo nového vodoměru, typ vodoměru, stav počítadla vodoměru, platnost úředního ověření nového vodoměru a datum instalace. Protokol zároveň podepíše i nájemce (popř. majitel nebo odpovědná osoba zadavatele), čímž odsouhlasí správnost uvedených údajů a provedenou montáž. Originál protokolu obdrží zadavatel, jednu kopii nájemce a jedna kopie bude založena u vybraného účastníka (zhotovitele).

xxx

technik střediska