

Sídlo firmy:
Mělnická 150, 277 06 Lužec n/Vlt.
xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
http://www.horak-bros.com

Prodejní oddělení:
Mělnická 150, 277 06 Lužec n/Vlt.
Tel: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

Obchodně - technické oddělení:
Plzeňská 59, 150 00 Praha 5
xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxx

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pro firmu: **Obecní dům** k rukám xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Akce: **Výměna 1 ks chlad. technologie** fax/e-mail:
Nabídka č.: **V0608b _22** počet stran: 1

CHB - chladicí box

CHM - chlazená místnost

PUR - polyuretan

CHZS Horák (chladicí zařízení splitové) = KCHJ + výparník + rozvaděč + propojovací potrubí

KCHJ - kondenzační a chladicí jednotka

Stručný popis nabídky:

Tato nabídka zahrnuje výměnu 1 chladírenské technologie v CHB zelenina.

CHB zelenina 1122:

Stávající technologie bude zdemontována, odvezena, ekologicky zlikvidována.

Stávající potrubí bude využito, propláchnuto pro jiné chladivo.

Dělené chladicí zařízení (split) CHZS Horák = KCHJ + výparník + rozvaděč + propojovací potrubí

Nová technologie (1 ks) : CHZS-E-2500

Teplota chl. prostoru: 0°C až +2°C (CHB)

Součástí KCHJ je **konzola**. Jednotka bude ve strojovně bez krytu, na zdi, na konzole.

Chladivo R452A.

El. parametry: 400 V, 16 A, char. C, jmenovitý příkon 1,7 kW

odvětrání vyprodukovaného tepla od KCHJ (cca 1700 m³/h vzduchu)

Chladicí zařízení je navrženo tak, že umožňuje dosažení skladovacích parametrů v chlazené místnosti za těchto podmínek:

- okolní teplota KCHJ +32°C (min. 0°C) a okolní teplota CHM +25°C
- zaskladnění zbožím 200 kg/m³ (volný prostor pro manipulaci se zbožím a cirkulaci vzduchu pod stropem CHM)
- denní výměna zboží 10 % z celkového zaskladnění zbožím
- vstupní teplota zboží +15°C (CHB).

xxxxxxxxxx

Obchodně - technické oddělení Praha dne 17.10.2022