

Evidenční číslo kupní smlouvy: 25678

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo č.: C510-454

Název OM: UP Sportovní hala, U Sportovní haly 2, Olomouc

1.

Místo předání

Dodávka tepla pro OM je splněna v místě:

na vstupu HV přípojky o dimenzi 2 x DN 125 do místnosti OPS, která se nachází v prostoru kotelny v objektu Sportovní haly UP na ul. U Sportovní haly 2 v Olomouci. HV přípojka začíná v místnosti OPS výstupem z podlahy a je ukončena uzavíracími armaturami DN125 cca 50 cm nad podlahou v OPS. HV přípojka 2 x DN 125 je v majetku dodavatele.

Technické zařízení OPS a vnitřních rozvodů je v majetku odběratele.

Parametry dodávané teplotnosné látky

Teplotnosná látka :	horká voda	
Instalovaný výkon (pouze TV) :	0,250	MW
Maximální teplota přívodu v otopném období:	125	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	80	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :	65	°C
Tlak v přívodní větvi v rozsahu od – do:	0,4 – 1,1	MPa
Tlak ve vratné větvi v rozsahu od – do:	0,3 – 0,55	MPa
Sjednaná entalpie doplňkové vody	0,272	GJ/m ³

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpií dodaného média 0,504 GJ/m³

3.

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě : předávací stanice

měřicí zařízení : stanovené měřidlo spotřeby tepla

Dodávka doplňkové vody (teplotnosná látka) do systému ÚT je měřena v místě : předávací stanice

měřicí zařízení doplňkové vody: vodoměr s impulsním výstupem

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřicích zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

4.

Další ujednání

V Olomouci dne 30. 8. 2022

Za dodavatele

jméno: [redacted]

funkce: [redacted]

Za odběratele

jméno: [redacted]

funkce: [redacted]