

## Krycí list cenové nabídky

Platnost cen pro oblast územní působnosti: Hlučín

Název stavby:	VO - Nasvětlení vodárenské věže	
Zhotovitel:	TS Hlučín, s.r.o.	
Číslo kalkulace:	CN_05vo.2022	

Rekapitulace ceny v Kč	
<b>Celkem cena bez DPH</b>	290 861 Kč
<b>DPH 21%</b>	61 081 Kč
<b>Celkem cena s DPH</b>	<b>351 942 Kč</b>

Za zhotovitele :	
Jméno:	Podpis a razítko
ing. Šťastný Roman jednatel společnosti	
Datum:	17.10.2022
	
	Úzká 717/3 748 01 HLUČÍN IČ: 25887289 DIČ: CZ25887289 Tel.: 595 041 445

Platnost cenové nabídky (do): 10.11.2022

2217/1  
(Správa železnic, s.o.)

2217/4  
(Město Hlučín)

2217/58  
(Město Hlučín)

2217/5  
(Město Hlučín)

4473  
(Město Hlučín)

2217/6  
(Město Hlučín)

VODOTĚSNÁ SPOJKA IP68-Y24A  
VHODNÁ PRO MONTÁŽ POD VODOU  
DO HLOUBKY 4M

FLEXIBILNÍ KABEL HQ5VV-F 3J x 2,5  
ULOŽEN V KABELOVÉ CHÁNIČCE

SILOVÝ KABEL CYKY 3J x 2,5  
ULOŽEN V KABELOVÉ CHÁNIČCE

SILOVÝ KABEL CYKY 3J x 2,5  
ULOŽEN V KABELOVÉ CHÁNIČCE

MÍSTO NAPOJENÍ  
ODJÍŠTĚNÍ FU 10AgG

ul. Dr. Ed. Beneše

2217/3

### LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 01 - VODÁRENSKÁ VĚŽ A PLOCHY  
- oprava fasády, výměna výplní otvorů, oprava zpevněných ploch, sadové úpravy  
- odstranění náletů a pařezů, vyrovnání a zatravnění
- SO 02 - NASVĚTLENÍ OBJEKTU + HROMOSVOD  
- nová elektro přípojka ze sloupu VO pro venkovní nasvětlení objektu  
vodárny pomocí zemních svítidel, ochrana před bleskem
- SO 03 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE (oprava)  
- oprava stávající přípojky dešťové kanalizace, úprava potrubního vedení a nově  
navržená vsakovací jímka na místo nefunkčního trativodu

### LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ ČEZ Distribuce, a.s.
- METALICKÝ KABEL - Cetin, a.s.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KANALIZACE VE SPRÁVĚ Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.
- ← STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU VE SPRÁVĚ Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.
- ← STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU VE SPRÁVĚ Správy železnic, s.o.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KANALIZACE VE SPRÁVĚ Správy železnic, s.o.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYNOVODU STL VE SPRÁVĚ GasNet, s.r.o.
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE SPRÁVĚ Technických služeb Hlučín, s.r.o.

### LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ:

- NOVÁ TRASA DEŠŤOVÉ KANALIZACE :  
- VÝMĚNA POTRUBÍ V NOVÉ TRASE  
- NOVĚ NAVRŽENÁ VSAKOVACÍ JÍMKA DLE HG POSUDKU NA MÍSTO PŮVODNÍHO TRATIVODU  
- ŘEŠENO V RÁMCI STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 03 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE (oprava)
- NOVĚ NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO PRO VNĚJŠÍ NASVĚTLENÍ OBJEKTU  
- ODBOČKA ZE SLOUPU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  
- ŘEŠENO V RÁMCI STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 02 - NASVĚTLENÍ OBJEKTU+HROMOSVOD
- KRUHOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ „DO ZEMĚ“, 27W, 1523lm, PRŮMĚR 300MM x 200MM,  
S NASTAVOVÁNÍM ÚHLU ± 15°, OSAZENO LED ZDROJEM V BARVĚ 3200K, IP67, IK10

Veškeré souběhy a křížení budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005

Napěťová soustava 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C  
Napěťová soustava 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a  
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

714

### POZNÁMKA:

- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ  
JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ DLE JEJICH VYJÁDRĚNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO PŘEVĚŘIT  
VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, KTERÉ PŘEVĚŘÍ NA POŽADÁNÍ JEDNOTLIVÍ SPRÁVCI INŽ. SÍTÍ.



KRESLIL Kateřina SEIFERTOVÁ <i>Kateřina Seifertová</i>	VYPRACOVAL Marek SEIFERT <i>Marek Seifert</i>	KONTROLOVAL Marek SEIFERT <i>Marek Seifert</i>	MAREK SEIFERT PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ Dr. Martinka 35, Ostrava Tel.: 596783066 Mobil: 603167931 E-mail: m.seifert@volny.cz
NÁZEV AKCE: <b>Rekonstrukce objektu vodárny - II. etapa</b>			
Investor: Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín MÍSTO: k.ú.: Hlučín, parc.č.: 2223, Hlučín, ul. Dr. Ed. Beneše, okres: Opava			FORMÁT 2x44 DATUM ČERVEN 2020 ARCHIVNÍ ČÍSLO: 4700 STUPEŇ PD DŮR+DSP
NÁZEV VÝKRESU <b>SITUACE ELEKTRO</b>			MĚŘÍTKO 1: 250 ČÍSLO VÝKRESU 04

PŘED SAMOTNÝM ZAHÁJENÍM PRACÍ, DOPORUČUJI PROVEDENÍ ZKUŠEBNÍHO VZOROVÉHO OSVĚTLENÍ OBJEKTU,  
ABY SE URČILA PŘESNÁ POLOHA A SMĚROVÁNÍ ZEMNÍCH LED SVÍTIDEL,