



Číslo boxu	Monitoring		Výrobce	Typ	Výrobní číslo	Druh chladiva	Množství chladiva v kg	GWP	Ekvivalent CO ₂ (t)	Umístění	Ev. číslo knihy	CENA servisních prací	CENA revize
1.A	1	venkovní agregát	Tecumseh	TAGT4581 Z HR	20G27 072219 3H86330210	R 449 A	10	1397	13,97	Mrazírenská hala	CO/005	2100	1100
		výparník	SEST - LUVE	F31HC 235 E 6 AC	6463949/2020								
1.B	2	venkovní agregát	Tecumseh	TAGT4581 Z HR	20G27 073342 3H86330210	R 449 A	10	1397	13,97	Mrazírenská hala	CO/006	2100	1100
		výparník	SEST – LUVE	F31HC 235 E 6 AC	6463952/2020								
2.A	3	venkovní agregát	Tecumseh	TAGT4581 Z HR	20G27 073954 3H86330210	R 449 A	10	1397	13,97	Mrazírenská hala	CO/010	2100	1100
		výparník	SEST – LUVE	F31HC 235 E 6 AC	6463945/2020								
2.B	4	venkovní agregát	Tecumseh	TAGT4581 Z HR	20G27 072416 3H86330210	R 449 A	10	1397	13,97	Mrazírenská hala	CO/007	2100	1100
		výparník	SEST – LUVE	F31HC 235 E 6 AC	6463947/2020								
3.A	18	venkovní agregát	Tecumseh	TAGT4581 Z HR	20G27 071451 3H86330210	R 449 A	10	1397	13,97	Mrazírenská hala	CO/009	2100	1100
		výparník	SEST – LUVE	F31HC 235 E 6 AC	6463950/2020								
3.B	19	venkovní agregát	Tecumseh	TAGT4581 Z HR	20G27 070450 3H86330210	R 449 A	10	1397	13,97	Mrazírenská hala	CO/008	2100	1100
		výparník	SEST – LUVE	F31HC 235 E 6 AC	6463946/2020								
4.A	20	venkovní agregát	Tecumseh	TAGT4581 Z HR	20G27 073153 3H86330210	R 449 A	10	1397	13,97	Mrazírenská hala	CO/012	2100	1100
		výparník	SEST – LUVE	F31HC 235 E 6 AC	6463948/2020								
4.B	21	venkovní agregát	Tecumseh	TAGT4581 Z HR	20G27 070941 3H86330210	R 449 A	10	1397	13,97	Mrazírenská hala	CO/011	2100	1100
		výparník	SEST - LUVE	F31HC 235 E 6 AC	6463951/2020								
5.A	14	venkovní agregát (zadní)	GEOTEK spol. s r.o., Starý Kolín	HJ – BS – 725 HH.Y	3740	R 404	18,5	3922	72,557	Mrazírenská hala	05/09/16/01	2600	1100
		výparník (pravý)	KELVION s. r. o., Nymburk	Goedhart CCD 63407 E	360750/000/2016/001								1100
5.B	15	venkovní agregát (první u dvířek)	GEOTEK spol. s r.o. Starý Kolín	HJ – BS – 725 HH.Y	3739	R 404	18,5	3922	72,557	Mrazírenská hala	05/09/16/02	2600	1100
		výparník (levý)	KELVION s. r. o., Nymburk	Goedhart CCD 63407 E	360750/001/2016/001								1100
6.A	16	venkovní agregát	K a S, s.r.o. Pardubice, Dražkovice	CoolStar KJ-ZR-125	1472/2018	R 449 A	15	1397	20,955	Luštiny	4490/b/10/1 0	2100	1100
		výparník	KELVION s. r. o., Nymburk	Goedhart VC-i-41564 (LLK,p)	200232555/10/1/2018								
6.B	17	venkovní agregát	K a S, s.r.o. Pardubice, Dražkovice	CoolStar KJ-ZR-125	1473/2018	R 449 A	15	1397	20,955	Luštiny	4490/b/10/1 1	2100	1100
		výparník	KELVION s. r. o., Nymburk	Goedhart VC-i-41564 (LLK,p)	200232555/10/2/2018								
7.A	7	venkovní agregát		KLF		R 417 A	10	2346	23,46	Sklad šišek	003.	2100	1100
výparník		HANS GÜNTNER	GHF 050E / 17 - E	4515692									
7.B		venkovní agregát		KLF		R 417 A	10	2346	23,46	Sklad šišek	004.	2100	1100
		výparník	HANS GÜNTNER	GHF 050E / 17 - E	4515693								



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – seznam zařízení

Číslo boxu	Monitoring		Výrobce	Typ	Výrobní číslo	Druh chladiva	Množství chladiva v kg	GWP	Ekvivalent CO ₂ (t)	Umístění	Ev. číslo knihy	CENA servisních prací	CENA revize
8	8	venkovní agregát		KLF		R 417 A	10	2346	23,46	Sklad šišek	002.	2100	1100
		výparník	HANS GÜNTNER	GHF 050E / 17 - E	4515695								
9	9	venkovní agregát		KLF		R 417 A	10	2346	23,46	Sklad šišek	001.	2100	1100
		výparník	HANS GÜNTNER	GHF 050E / 17 - E	4515694								
10.A	10	venkovní agregát		JME -M - 64		R 404 A	10	3922	39,22	Luštitrna banka	13.	2100	1100
		výparník											
10.B		venkovní agregát		DHZ - 20 - 057/06		R 417 A	12	2346	28,152	Luštitrna banka	14.	2100	1100
			výparník										
11.	11	venkovní agregát	TECUMSEH	SILAGD – 2532ZTZ	14L19 105024 S997030202	R 404 A	11	3922	43,142	Mrazírenská hala	18/12/14/01	2100	1100
		výparník	LU - VE	F35HC 179 E	544226/2014								
12.	12	venkovní agregát	TECUMSEH	SILAG – 2522ZTZ	14L26 072314 S994630202	R 404 A	8	3922	31,376	Mrazírenská hala	18/12/14/02	2100	1100
		výparník	LU - VE	F35HC 143 E	544228/2014								
13.	13	venkovní agregát	TECUMSEH	SILAG – 2522ZTZ	14L26 071603 S994630202	R 404 A	8	3922	31,376	Mrazírenská hala	18/12/14/03	2100	1100
		výparník	LU - VE	F35HC 143 E	544227/2014								
				Sušička BCC		R 404	6	3922	23,532	MH linka BCC	1886/1116		1100
Klimatizační jednotka		vnitřní jednotka	DAIKIN	FTYN25GXVB1	K035168	R410A	0,8			AB provozní laboratoř 2. NP	x	1400	0
		venkovní jednotka	DAIKIN	RYN25GXV1B	K036469								
Klimatizační jednotka		vnitřní jednotka	TOSHIBA	RAV-SM566KRT-E	32300725	R410A	1			AB serverovna 2. NP	x	1400	0
		venkovní jednotka	TOSHIBA	RAV-SM563AT-E	301P0191								



Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo – soupis činností

Obecný seznam úkonů při provádění pravidelného servisu – profylaxe jednotek

- kontrola a mechanické vyčištění, příp. výměna vzduchového filtru (bez ceny filtrů)
- kontrola lopatek ventilátoru a jejich standardní vyčištění bez nutnosti demontáže ventilátoru z jednotky, bez demontáže krytů nebo zařízení
- kontrola ložisek ventilátorů
- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů
- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

Výparník vnitřní jednotky :

- vyčištění filtrů a předfiltrů (nebo výměna – bez ceny filtrů)
- dle znečištění chemické vyčištění výparníku vč. desinfekce proti zápachu a tvoření bakterií

Rozvod vzduchu:

- kontrola vyústek/mřížek, jejich průchodnosti – vyčištění

Kondenzátor (vzduchem chlazený – venkovní jednotka):

- kontrola a vyčištění výměníku (tlakově, chemicky)
- kontrola stavu ventilátorů
- kontrola jejich spojů a jejich dotažení

Kompresor:

- kontrola těsnosti u ventilů a ventilků
- kontrola kompenzátorů chvění
- kontrola stavu oleje v kompresoru (pokud to konstrukce kompresoru umožňuje)

Chladicí okruh:

- kontrola potrubí chladiva mezi jednotkami
- kontrola stavu chladiva průhledítkem (pokud je instalováno)
- měření sacího tlaku (vypařovací teplota)
- měření výtlačného tlaku (kondenzační teplota, pokud to zařízení umožňuje)
- kontrola termostatického expanzního ventilu
- vizuální kontrola filtr-dehydrátoru
- kontrola izolací na technologickém potrubí chladiva
- kontrola průchodů potrubí

Vestavěné el. topení v jednotce:

- kontrola funkce topení
- vyčištění topné spirály
- kontrola kontaktů stykačů a všech el. připojení

Chladicí médium:

- kontrola množství chladiva
- doplnění chladiva není v ceně profylaxe jednotek

Hlavní mikroprocesorová deska:

- vizuální kontrola mikroprocesorové desky
- kontrola kontaktů stykačů a všech el. připojení
- kontrola všech el. kontaktů
- kontrola napojení alarmů
- kontrola funkce a odzkoušení alarmů

Regulace a řídicí systém jednotky:

- provedení testu funkčnosti regulace
- kontrola funkce dálkového ovládání
- případně výměna baterií v dálkovém ovládání

Další informace :

Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.1005/2009 se upravuje a zpřísňuje : ochrana před účinky uniklých regulovaných látek škodících ozonové vrstvě (dle Montrealského protokolu s obsahem chloru, HCFC, jako je např. R22, nikoliv F – plyny). Toto nařízení vstupuje v platnost od 1. 1. 2010. Zařízení s těmito chladivý je možné dále provozovat, avšak pro servis je přípustné používat pouze recyklovaná, nebo regenerovaná chladiva HCFC.

Zůstává v platnosti:

Objednatel zařízení, zajišťuje revize chladících zařízení = 1x ročně (do 50tun CO₂ v zařízení), 2x ročně (nad 50tun CO₂ v zařízení), dle platné legislativy je povinen prostřednictvím certifikované osoby zajistit kontrolu těsnosti přičemž u zařízení s náplní nad 500 tun musí být instalován systém detekce úniků. Provozovatel je povinen závady, které byly zjištěny kontrolou nebo systémem detekce, **odstranit do 14 dnů** od jejich zjištění. Následně po odstranění závady musí být do 30 dnů provedena kontrola těsnosti zařízení.

Zhotovitel je certifikovaný a má pro tyto činnosti dostatečný počet certifikovaných techniků ve skupině IV – tedy instalace, servis, revize zařízení vč. prací souvisejících na zařízení s regulovanými látkami.



Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: A-Z Chlazení s.r.o.
- IČO: 25267337
- adresa sídla: Piletická 45/39, 500 03 Hradec Králové

uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8602751259**

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od **11.05.2010**

Pojištění je sjednáno pro případ odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 20.000.000 Kč

Pojištění se dále vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti. Za cizí věci převzaté se pro účely tohoto pojištění nepovažují motorová vozidla.

Pojištění odpovědnosti za věci převzaté je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 500.000 Kč

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky a sousedních států.

Pojistné za výše uvedenou pojistnou smlouvu je uhrazeno na období od **11.05.2022 do 10.05.2023**.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Hradci Králové dne **01.06.2022**

podpis zástupce pojistitele

podpis zástupce pojistitele

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: A-Z Chlazení s.r.o.
- IČO: 25267337
- adresa sídla: Piletická 45/39, 500 03 Hradec Králové

uzavřeli pojistnou smlouvu **č. 8603340673**

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 22.12.2016**

Pojištění je sjednáno pro případ odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.


Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 500.000 Kč

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.


Pojistné za výše uvedenou pojistnou smlouvu je uhrazeno na období **od 22.12.2021 do 21.12.2022.**

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Hradci Králové dne 01.06.2022



podpis zástupce pojistitele



podpis zástupce pojistitele

