







<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 20.5.2022		
Název veř. zakázky: Úprava technologie vytápění TČ budovy LS Františkovy Lázně				
Zhotovitel: TECHTRANS PT s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Prov. bud. Fr. L. Slatina 34	Charakter akce: I <u>N</u> IP    NP	Číslo zakázky: S945/2022/248	Stavební díly:	
Popis změny: 1. Výměna kompresoru a řídicí jednotky jednoho ze dvou tepelných čerpadel.				
Zdůvodnění změny: Po úpravě technologie vytápění tepelnými čerpadly bylo při oživování systému zjištěno, že jedno ze dvou tepelných čerpadel nefunguje. Příčinou je vadný kompresor a řídicí elektronika čerpadla. Z důvodu pozdějšího předání staveniště o 17 dní posouváme termín plnění do 16.12.2022 (17 dní).				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: autorský dozor nesjednán		Datum: X	Podpis: X	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Termín dokončení do: 16.12.2022	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:  + 80 920,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 80 920,-	
	Konečná celková cena akce po změně		356 779,00 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		356 779,00 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 25. 11. 2022	Podp: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 25. 11. 2022	Podp: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
položkový výkaz výměr víceprací				
Poznámka:				



Lesy České republiky, s.p.  
LS Františkovy Lázně

Cenová nabídka na opravu tepelného čerpadla

- T97 475 077 Compressor 43 178,-
- T7W E59 313 Power Board 19 992,-
- R410A Chladivo 5,5 kg 8 250,-
- výměna 7 000,-
- cestovné 1 000,-
- seřízení a oživení 1 500,-
- CELKEM bez DPH 80 920,-

S pozdravem Jindřich Tolar

TECHTRANS PT s.r.o.

V Karlových Varech 25.11.2022

