Se změnou umístění měření na přístupné místo souhlasíme.Odběr bude připojen ze stávajícího napájecího bodu ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s připojovacími podmínkami nn. Upozornění: Kabelovou trasu od místa napojení k ER si musí veřejnoprávně projednat žadatel o připojení.
Připojení odběrného místa do rozpojovací skříně bude prováděno pověřenými pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Jako podklad pro připojení k zařízení distribuční soustavy předložte odbornou firmou potvrzený doklad o tom, že připojované zařízení je bezpečné a odpovídá příslušným ČSN, například „Protokol o kontrole, bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě". Formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v sekci Formuláře/Pro odběratele. Podklad zašlete společně s číslem smlouvy na e-mail info@cezdistribuce.cz a navrhněte termín požadovaného připojení na síti.

7. Další podmínky připojení

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy", „Připojovacími podmínkami PDS", Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

8. Doklady pro připojení

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřicích transformátorů proudu.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0013075074 ProcessID:CS-20221102T073345-0001 DocExtID:0000000015604755 DOMD:001A4A1A12051ED096CF098B3813D4A9
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05wy(6) BAHyp:elektyrobSML-916 ZakID:0010684034 2 DocID:0010447241851A:56ty21-2:133407:10 Ver:X6770229 OUICK str:6 lst:3