

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL) :
			D1_01	ZL Č.076
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Doplnění požárních přichytek kabelů				
Položka, popis: Tento změnový řeší doplnění požárních přichytek pro upevnění požárních kabelů ve 3PP				
Důvod změny: Při kontrole PD bylo zjištěno, že výkaz výměr neuvažuje s dodávkou požárních přichytek, které jsou potřeba pro upevnění požárních kabelů v požárních trasách.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 7 187,- Kč bez DPH konečná cena: 7 187,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 7 187,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vypni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vypni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dní: 0	NE	Vypni GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 23. 11. 2022		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME Vyjádření AD v příloze	Datum a podpis: [redacted] 24. 11. 2022		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 29. 11. 2022		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NE SCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 30. 11. 2022		
Důvod zamítnutí (vypni O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IKEM
Stavba: Revize

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 08.09.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 186,50
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		7 186,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IKEM
Stavba: Revize
Místo: Praha Datum: 08.09.2022
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 186,50	7 186,50
D1_01_4g 2-	Sílnoproudá elektrotechnika - PBZ	7 186,50	7 186,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revize
Objekt:

D1_01_4g2-Koridor - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Koridor

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 08.09.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 186,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **7 186,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revize

Objekt:

D1_01_4g2-Koridor - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Koridor

Místo: Praha

Datum: 08.09.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrščíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 186,50

D0 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

7 186,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Revize

Objekt:
D1_01_4g2-Koridor - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Koridor

Místo: Praha
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Datum: 08.09.2022
Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrščíkova 12, Jihlava
Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 186,50

D	DO		Silnoproudá elektrotechnika - PBZ				7 186,50	
157	K	Pol485	Příchytka pro jednotlivý kabel průměru 14mm, P60-R (pro kabel 1-CHKE-V 2x2.5)	ks	450,000	4,40	1 980,00	vlastní
		vv						
154	K	Pol401	Montáž ohniodolné příchytky samonosné, vč. šroubu a hmoždinky nebo šroubu do betonu	ks	450,000	9,20	4 140,00	vlastní
		vv						

