

Zákazník:

Jméno a příjmení (název)	
Adresa	
Uživatel	
Telefon	

Plynové (elektrické) zařízení:

Název	JAKOV
Typ	BEA 24 BT
Výrobní číslo	180231
Datum uvedení do provozu	2003/10
Datum provedení opravy	7.4.2022

Rozpis prací a materiálu:

Číslo materiálu	Popis práce (materiálu)	Cena
	Plynový kotel je v kovovém stojanu.	
	Z důvodu odvětrání a stavu (nově) kotel a nedostatek náhradních dílů	
	doporučuji plynový kotel JAKOV vyměnit.	
	na nový.	
	Konduktace ply. kotel	300,-
	Výkon plnění JAKOV	

Cestovní výlohy:

Ujeté km (pásmo):	Deprem da 20km	250,-
-------------------	----------------	-------

Datum: 7.4.2022

Cena celkem:

550,-

06j

2383


DODACÍ LIST / DAŇOVÝ DOKLAD ze dne ev. č.

DODAVATEL:

FAMOS - PŘEROVSKÁ
VODOINSTALAČNÍ spol. s r.o.
Kratochvilova 41, 750 02 Přerov

IČ: 26861283

DIČ: CZ26861283



předmět DODÁVKY	množství	cena/ks	cena celkem
VYMĚNA PLYNOVÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE A DOPOJENÍ A KONTROLA TĚSNOSTI.			
MATERIÁL:			
KOTEL PROTHERM PUMA CONDENS	1x	54.915	54.915
HADICE ZÁBRADNÍ 1/2 2M	2x	30	60
KOLENO HT 45° S20	1x	27	27
KOLENO HT 90° S20	5x	27	135
TRUBKA HT S20 500mm	1x	47	47
-11- 150mm	1x	20	20
TĚSNĚNÍ SIFON 5/4	1x	14	14
DOPROJENÍ PROTHERM PUMA	1x	575	575
KOLENO MOSAZ 3/4	1x	47	47
MATICE HT 1/2	2x	126	252
KOLENO MOSAZ 1/2	2x	46	92
REDUKCE 1/2 - 3/4	1x	32	32
FILTR AVEQUEL	1x	2.476	2.476
Doprava:	1kpl	560	560
Komunikace práce + revize	1kpl	10.289	10.289
DPH %	DPH Kč	Celkem s DPH	Celkem bez DPH
			69 765

Předal:

Převzal:

Č.OP:

Souhlasím s rozsahem provedených prací a dodaným materiálem

53

DODACÍ LIST / DAŇOVÝ DOKLAD ze dne ev. č.

DODAVATEL:

FAMOS - PŘEROVSKÁ
VODOINSTALAČNÍ spol. s r.o.
Kratochvilova 41, 750 02 Přerov

IČ: 26861283

DIČ: CZ26861283



předmět DODÁVKY	množství	cena/ks	cena celkem
SIFON KONDENS	1x	194	194
MATICE 3/4	8x	27	216
VŠNOVEC 3/4 3M	1x	428	428
MATICE 1/2	2x	26	52
VŠNOVEC 1/2 080M	1x	348	278,40
VRUT - 100MM -	8x	4	32
HMOZDÍKA 1/2 1/2	8x	5	40
PODLOŽKA -	20x	4	80
KOLENO 3/8 MOSAZ	2x	33	66
RADIÁTOROVÉ PŘEPOJENÍ	2x	61	122
DG PPR 20/3/4	1x	149	149
DOPROJKA JEOMODULHA 40x40 HT	1x	41	41
REDUKCE 40x32 HT	1x	32	32
TRUBKA HT S20 25MM	1x	27	27
TRUBKA HT S20 1000MM	1x	78	78
MONTÁŽ:	32hod.	550	17.600
uv. dle plyn. kotle ob. provozu	1kpl	1.450	1.450
Doprava:			
Zednické zaplínky	1kpl	2.510	2.510
DPH %	DPH Kč	Celkem s DPH	Celkem bez DPH
			23.491,40

Předal:

Převzal:

Č.OP:

Souhlasím s rozsahem provedených prací a dodaným materiálem