

Nabídka na provedení kontroly provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

Na základě předběžného jednání posílám Vám nabídku na provedení kontroly provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání podle vyhlášky 38/2022 Sb.

I. Rozsah díla

Předmětem díla je fyzická kontrola systému vytápění u následujících objektů:

Objekt	Adresa
Žerotínský zámek Nový Jičín	28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín
Muzeum Frenštát pod Radhoštěm	Horní 220, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zámek Nová Horka	Nová Horka 22, 742 13 Studénka - Nová Horka
Depozitář	Dukelská 83, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Obsahem je kontrola:

- 1) přístupných částí zdroje tepla (celkem 4 kotelny, 13 kotlů);
- 2) systému rozvodu a sdílení tepelné energie;
- 3) systém regulace a automatizační a řídicí systém;
- 4) systém nuceného větrání, pokud je jeho součástí ohřev vzduchu;
- 5) Součástí kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání je hodnocení
 - a. dimenzování zdroje soustavy podle § 6
 - b. provozních parametrů podle § 7;
- 6) Provedení kontroly kvality teplotnosné kapaliny (topné vody);
- 7) Kontrola dokumentace a dalších protokolů dle seznamu uvedených v příloze nabídky.

Výstupem kontroly je zpráva o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, která obsahuje také návrh na opatření zlepšující stav systému vytápění a větrání.

II. Součinnost zadavatele

Pro zpracování je nutná součinnost zadavatele, který zajistí potřebné podklady uvedené v příloze, pokud jsou k dispozici.

Součástí kontroly je zpracování plánu kontroly, který bude respektovat termíny zpřístupnění částí zdroje a systému vytápění, provedení ověření účinnosti zdroje tepla, provedení kontroly topné teplotnosné látky, zpracování zprávy o kontrole, její závěrečné projednání a předání.

III. Nabídková cena a platební podmínky

Objekt	Adresa	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Žerotínský zámek Nový Jičín	28. Října 51/12, 741 01 Nový Jičín			
Muzeum Frenštát pod Radhoštěm	Horní 220, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm			
Zámek Nová Horka	Nová Horka 22, 742 13 Studénka - Nová Horka			
Depozitář	Dukelská 83, 742 42 Šenov u Nového Jičína			
CELKEM		70 000,00	14 700,00	84 700,00


Fakturace bude provedena po odevzdání a schválení díla, doba splatnosti faktury je 21 dní.

IV. Termín zpracování

Vlastní kontrola prosinec – leden – podle možnosti zadavatele

Odevzdání zprávy do 28.02.2023

Frenštát pod Radhoštěm 22.11.2022



Ing. Miroslav Baručák

PŘÍLOHA

B.2 Dokumentace k budově, systému vytápění nebo kombinovanému systému vytápění a větrání, zprávy a revize

Zprávy o údržbě (<i>nějaké pravidelné údržby kotlů, otopných těles, apod.</i>)
Provozní řád kotelny, je-li příslušnými předpisy vyžadován
Projektová dokumentace kotelny a otopné soustavy (<i>včetně projektu plynofikace</i>)
Provozní dokumentace zdroje tepla a ostatní provozní dokumentace
Provozní předpis výrobce kotlů
Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy podle příslušných technických norem
Zpráva z předchozí kontroly podle vyhlášky č. 194/2013 Sb., kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
Zprávy z ostatních kontrol a příslušných revizí podle jiných právních předpisů, jsou-li relevantní:
<ul style="list-style-type: none">• kontrola podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, (<i>týká se kontroly 1 x za dva roky pro kotle na pevná paliva o výkonu 10 až 300 kW</i>)• dokumentace podle § 6 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (<i>provozovatel zdroje zjišťuje úroveň znečištění měřením, pokud nelze měřit, pak toto stanovuje výpočtem</i>),• revize a čištění spal. cesty podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinových cest,• kontrola provozuschopnosti podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, <i>(1) Preventivní požární prohlídky podle § 12 se provádějí v následujících lhůtách:</i> <i>a) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce (§ 4 odst. 3 zákona),</i> <i>b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 zákona), nejméně jednou za 6 měsíců,</i> <i>c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí uvedené v § 12 odst. 5, nejméně jednou za rok.</i>• kontrola a provozní revize podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. (<i>zrušeno k 01.07.2022 a nahrazeno vyhláškou 191/2022 Sb.</i>), o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů (<i>revize plynu</i>),• odborná prohlídka podle vyhlášky č. 91/1993 Sb., o zajištění bezpečnosti v nízkotlakých kotelnách,• kontrola a provozní revize podle ČSN 070703 -Kotelny se zařízeními na plynná paliva⁴⁾,• provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti podle ČSN 690012 - Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky, (<i>poslední protokoly</i>)
Účetní doklady za paliva/energonositele (<i>za poslední rok elektrická energie, zemní plyn</i>)
Průkaz energetické náročnosti budovy, pokud je zpracován