


**OPRAVY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ
CENÍK**

příloha č: 1

Pol.	Popisky řádků	Počet MJ	JC	CC
1	doplnit , páska poškozená	1 ks	2 000,00	2 000,00
2	doplnit a opravit, těsnění chybí, uvolněné kování	1 ks	2 500,00	2 500,00
3	doplnit a seřídít, nedovírají, S těsnění - chybí	1 ks	2 500,00	2 500,00
4	doplnit a seřídít, poškozené těsnění, nedovírají	1 ks	2 500,00	2 500,00
5	doplnit samozavírač, chybí samozavírač	1 ks	2 500,00	2 500,00
6	doplnit těsnění, chybí páska	1 ks	2 000,00	2 000,00
7	doplnit těsnění, nekompletní těsnění	1 ks	2 000,00	2 000,00
8	doplnit těsnění, páska poškozená	1 ks	2 000,00	2 000,00
9	doplnit těsnění, porušené zpěňující těsnění	1 ks	2 000,00	2 000,00
10	doplnit těsnění, S těsnění - chybí, poškozené	1 ks	2 000,00	2 000,00
11	doplnit těsnění, těsnění chybí	2 ks	2 000,00	4 000,00
12	doplnit těsnění, těsnění poškozené	1 ks	2 000,00	2 000,00
13	doplnit těsnění, trvale otevřeny, porušené zpěňující těsnění	1 ks	2 000,00	2 000,00
14	doplnit zpěňující těsnění, chybí zpěňující těsnění	1 ks	2 500,00	2 500,00
15	doplnit zpěňující těsnění, páska poškozená	1 ks	2 500,00	2 500,00
16	doplnit zpěňující těsnění, porušené zpěňující těsnění	1 ks	2 500,00	2 500,00
17	doplnit zpěňující těsnění, trvale otevřeny, chybí zpěňující těsnění	1 ks	2 500,00	2 500,00
18	doplnit, chybí krycí lišta	4 ks	1 500,00	6 000,00
19	doplnit, chybí křídlo	1 ks	2 500,00	2 500,00
20	doplnit, chybí těsnění	1 ks	2 500,00	2 500,00
21	doplnit, krycí lišta - chybí	3 ks	2 500,00	7 500,00
22	doplnit, nekompletní těsnění	1 ks	2 500,00	2 500,00
23	doplnit, nekompletní těsnění, nedovírají	1 ks	2 500,00	2 500,00
24	doplnit, nekompletní těsnění, protihlukové	1 ks	2 500,00	2 500,00
25	doplnit, opravit, chybí páska, poškozené	1 ks	2 500,00	2 500,00
26	doplnit, opravit, chybí těsnění, poškozené dveře	1 ks	2 500,00	2 500,00
27	doplnit, páska poškozená	2 ks	2 500,00	5 000,00
28	doplnit, porušené těsnění	1 ks	2 500,00	2 500,00
29	doplnit, poškozené těsnění	1 ks	2 500,00	2 500,00
30	doplnit, S těsnění - chybí	1 ks	2 500,00	2 500,00
31	doplnit, S těsnění - porušené	2 ks	2 500,00	5 000,00
32	doplnit, těsnění chybí	1 ks	2 500,00	2 500,00
33	doplnit, těsnění poškozené	2 ks	2 500,00	5 000,00
34	doporučujeme opravit, strop zaklopit, pode dveřmi mezera, obnažený strop,kabely	1 ks	15 000,00	15 000,00
35	chybí klika, nelze zavřít, trvale otevřeny	1 ks	2 500,00	2 500,00
36	chybí krycí lišta, poškozený samozavírač, nelze zavřít	1 ks	2 500,00	2 500,00
37	je požár. úsek, poškozená klika, nelze určit požární odolnost	2 ks	2 500,00	5 000,00
38	nefunkční samozavír., nedovírají, mezera mezi dveřmi a podlahou	1 ks	2 500,00	2 500,00
39	opravit a seřídít, dveře nedovírají	1 ks	2 500,00	2 500,00
40	opravit a seřídít, dveře nedovírají (zkřížené)	1 ks	2 500,00	2 500,00
41	opravit a seřídít, chybí těsnění, nelze zavřít	1 ks	2 500,00	2 500,00
42	opravit a seřídít, nedovírají	2 ks	2 500,00	5 000,00
43	opravit a seřídít, nedovírají (zkřížené)	1 ks	2 500,00	2 500,00
44	opravit a seřídít, nekompletní těsnění, nedovírají	1 ks	2 500,00	2 500,00
45	opravit a seřídít, stavítka dolní - nefunkční, nedovírají	2 ks	2 500,00	5 000,00
46	opravit samozavírač, poškozený samozavírač	1 ks	2 500,00	2 500,00
47	opravit, doplnit, krycí lišta	1 ks	2 500,00	2 500,00
48	opravit, doplnit, odlepená páska	1 ks	2 500,00	2 500,00
49	opravit, doplnit, poškozená páska	1 ks	2 500,00	2 500,00
50	opravit, drhnou o zem	1 ks	2 000,00	2 000,00
51	opravit, dveře drhnou	2 ks	2 000,00	4 000,00
52	opravit, dveře nedovírají - drhnou	1 ks	2 000,00	2 000,00
53	opravit, chybí krycí lišta, dveře nedovírají (zkřížené)	1 ks	2 500,00	2 500,00

Pol.	Popisky řádků	Počet MJ	JC	CC
54	opravit, klika poškozená	1 ks	2 500,00	2 500,00
55	opravit, krycí lišta	2 ks	2 500,00	5 000,00
56	opravit, nelze zavřít, poškozená klika	1 ks	2 500,00	2 500,00
57	opravit, odlepený roh dveří, poškozená klika	1 ks	2 000,00	2 000,00
58	opravit, páska netěsní, poškozený e. zámek	1 ks	2 500,00	2 500,00
59	opravit, páska poškozená	1 ks	2 500,00	2 500,00
60	opravit, poškozená klika, zpěňující těsnění	1 ks	2 500,00	2 500,00
61	opravit, poškozený samozavírač	1 ks	2 500,00	2 500,00
62	opravit, S těsnění - chybí, není zámek	1 ks	2 500,00	2 500,00
63	opravit, S těsnění - porušené	1 ks	2 500,00	2 500,00
64	opravit, samozavírač poškozený	1 ks	2 500,00	2 500,00
65	opravit, stavítko dolní - chybí	1 ks	2 500,00	2 500,00
66	opravit, stavítko dolní - nefunkční	1 ks	2 500,00	2 500,00
67	opravit, stavítko dolní - nefunkční, dveře drhnou	1 ks	2 500,00	2 500,00
68	opravit, těsnění chybí	2 ks	2 000,00	4 000,00
69	opravit, uvolněné kování	1 ks	2 500,00	2 500,00
70	opravit, vyložené zavírání	1 ks	2 500,00	2 500,00
71	samozavírač doplnit, samozavírač chybí	1 ks	2 500,00	2 500,00
72	samozavírač doplnit, samozavírač chybí, nesoulad s PBŘ	1 ks	2 500,00	2 500,00
73	samozavírač seřídít, nedovírají	2 ks	2 500,00	5 000,00
74	seřídít a doplnit, nelze zavřít, chybí těsnění	1 ks	2 500,00	2 500,00
75	seřídít a opravit, dveře nedovírají, páska poškozená	1 ks	2 500,00	2 500,00
76	seřídít a opravit, dveře nedovírají, těsnění chybí	1 ks	2 500,00	2 500,00
77	seřídít a opravit, nedovírají, chybí těsnící páska	1 ks	2 500,00	2 500,00
78	seřídít a opravit, poškozené, nefunkční	1 ks	2 500,00	2 500,00
79	seřídít samozavírač, nedovírají	12 ks	1 500,00	18 000,00
80	seřídít samozavírač, nedovírají (zkřížené)	2 ks	2 500,00	5 000,00
81	seřídít samozavírač, nedovírají, dole mezera	1 ks	2 500,00	2 500,00
82	seřídít samozavírač, nelze zavřít, stavítko dolní - nefunkční	1 ks	2 500,00	2 500,00
83	těsnění připevnit, těsnění odlepené	1 ks	2 500,00	2 500,00
84	trvale otevřeny, těsnění chybí, C - poškozený	1 ks	2 500,00	2 500,00
85	seřídít samozavírač, samozavírač poškozený	4 ks	2 500,00	10 000,00
Celkový součet		116		278 000,00



PREPO TEAM S.R.O.					Datum kontroly: 8/2022						IKE M			
					Provedl: Jaroslav Němeček OZO Š12/97									
číslo štítku	poř. číslo	budova	NP	označení místnosti	typ dveří	typ dveří S/C	nesoulad s PBR - typ dle PBR	výrobní číslo	mater. dveří	výrobce	typ štítek	závady	poznámky	celkový stav dveří / navržená opatření
A001	1	A	A 2PP	u výt. 15-16	EI 90 DP1	C	/		2KH	X	X	dveře nedovírají	páska poškozená	seřdit a opravit
A009	9	A	A 2PP	výtah 17-18	EW 30 DP1		/		2KH	X	X	poškozená klika	zpěňující těsnění	opravit
A013	13	A	A 2PP	směr na C	EW 15 DP1		/		2KH	X	X	S těsnění - chybí	není zámek	opravit
A059	15	A	A 2PP	k strojovně VZT	EW 90 DP1	C	/	406905	KB	Hasil a.s.		krycí lišta		opravit
A023	29	A	A 1PP	rozvodna	EW 30 DP1		/		2KH	X	X	krycí lišta		opravit
A024	30	A	A 1PP	na CHÚC schod. A1	EI 90 DP1		EI 90 DP1 C		2KH	X	X	samoavírač chybí	nesoulad s PBR	samoavírač doplnit
A030	42	A	A 1NP	rozvodna	EI 15 DP1	S	/		D	JDZ, Č.B.		klika poškozená		opravit
A045	57	A	A 1NP	k jídelně	EI 30 DP3	C	/		2KH	X	X	poškozený samoavírač		opravit
A047	58	A	A 1NP	odd. autodopravy	EI 30 DP3		/	344032-009	D	Ador		chybí samoavírač		doplnit samoavírač
A053	61	A	A 2NP	na CHÚC schodiště A1		C+S	/		2SK	X	X	nedovírají (zkřížené)		opravit a seřdit
A055	63	A	A 2NP	rozvaděč TC	EI 30 DP3	C	/		D	JDZ, Č.B.		odlepený roh dveří	poškozená klika	opravit
A062	68	A	A 2NP	do haly na obj. D	EI 30 DP1	C	/	036-14-83	2S	stuzam		trvale otevřeny	chybí zpěňující těsnění	doplnit zpěňující těsnění
A064	70	A	A 2NP	rozvodna	EI 30 DP3	C	/		K	X	X	porušené zpěňující těsnění		doplnit zpěňující těsnění
A129	73	A	A 2NP	do haly na obj. D levé	EI 30 DP1	C	/		K	stuzam		chybí zpěňující těsnění		doplnit zpěňující těsnění
A130	74	A	A 2NP	do haly na obj. D pravé	EI 30 DP1	C	/		K	avaps		nekompletní těsnění		doplnit těsnění
A085	90	A	A 4NP	oddělení-tel. ústředna	EW 30 DP3		/		K	X	X	porušené zpěňující těsnění		doplnit těsnění
A093	98	A	A 4NP	KSRZIS	EI 30 DP3	C	/		2KH	X	X	trvale otevřeny	porušené zpěňující těsnění	doplnit těsnění
A094	100	A	A 5NP	na CHÚC schodiště A2	EI 30 DP3	C	/		2KH	X	X	nedovírají		seřdit samoavírač
A100	106	A	A 5NP	k výtahům 15-16	EI 30 DP3	C	/		2KH	X	X	stavítko dolní - nefunkční		opravit
A113	120	A	A 6NP	sklad	EI 30 DP3	C+S	/			APPL		nedovírají		seřdit samoavírač
B052	2	B	2 PP	Do prostoru prodeje	EW 30 DP1		EW 90 DP1		2KH		X			
B051	3	B	2 PP	Kartotéka	EW 90 DP1				2KH		X	těsnění chybí		doplnit těsnění
B049	5	B	2 PP	Do prostoru k výtah. 13-14	EW 90 DP1				2KH		X	páska poškozená		opravit
B045	9	B	2 PP	Skład PO	EW 90 DP1				KH		X	těsnění chybí		doplnit těsnění
B044	10	B	2 PP	Do chodby k únik.sch. U AR	EW 90 DP1	C			2KH		X	dveře nedovírají - drhnou		opravit
	13c	B	2PP	archiv kartotéky	EW 15 DP1							těsnění chybí		opravit
	15	B	2 PP	předávací stanice					KH			poškozená klika	nelze určit požární odolnost	je požár. úsek
	17	B	2 PP	sklad - mříže					KH			poškozená klika	nelze určit požární odolnost	je požár. úsek
B039	22	B	1 PP	Suchý sklad	EW 90 DP1				2KB		X	stavítko dolní - chybí		opravit
B037	24	B	1 PP	Chodba u archivu	EW 90 DP1				2KB			dveře drhnou		opravit
B036	25	B	1 PP	Archiv	EW 45 DP2	C			2KB			těsnění poškozené		doplnit
B035	26	B	1 PP	Do kuchyně	EW 30 DP1	C			2KB			chybí těsnění	poškozené dveře	doplnit, opravit
B034	27	B	1 PP	K výtahům	EI 90 DP1				2KH		X	těsnění poškozené		doplnit
B031	31	B	1 NP	úklidová místnost	EW 30 DP3	C+S		512238	D	Ador		samoavírač poškozený		opravit
B026	35	B	1 NP	k výtahům č. 13-14	EI 30 DP3			831587001		Ador		chybí křídlo		doplnit
B024	37	B	1 NP	mytí bílého nádobí	EI 30 DP3			113461				nedovírají (zkřížené)		seřdit samoavírač

= KATEGORIE SPOJENÝ POPIS

OPRAVA	seřdit a opravit, dveře nedovírají, páska poškozená
OPRAVA	opravit, poškozená klika, zpěňující těsnění
OPRAVA	opravit, S těsnění - chybí, není zámek
OPRAVA	opravit, krycí lišta
OPRAVA	opravit, krycí lišta
OPRAVA	samoavírač doplnit, samoavírač chybí, nesoulad s PBR
OPRAVA	opravit, klika poškozená
OPRAVA	opravit, poškozený samoavírač
OPRAVA	doplnit samoavírač, chybí samoavírač
OPRAVA	opravit a seřdit, nedovírají (zkřížené)
OPRAVA	opravit, odlepený roh dveří, poškozená klika
OPRAVA	doplnit zpěňující těsnění, trvale otevřeny, chybi zpěňující těsnění
OPRAVA	doplnit zpěňující těsnění, porušené zpěňující těsnění
OPRAVA	doplnit zpěňující těsnění, chybí zpěňující těsnění
OPRAVA	doplnit těsnění, nekompletní těsnění
OPRAVA	doplnit těsnění, porušené zpěňující těsnění
OPRAVA	doplnit těsnění, trvale otevřeny, porušené zpěňující těsnění
OPRAVA	seřdit samoavírač, nedovírají
OPRAVA	opravit, stavítko dolní - nefunkční
OPRAVA	seřdit samoavírač, nedovírají
OPRAVA	samoavírač doplnit, samoavírač chybí
OPRAVA	doplnit těsnění, těsnění chybí
OPRAVA	opravit, páska poškozená
OPRAVA	doplnit těsnění, těsnění chybí
OPRAVA	opravit, dveře nedovírají - drhnou
OPRAVA	opravit, těsnění chybí
OPRAVA	je požár. úsek, poškozená klika, nelze určit požární odolnost
OPRAVA	je požár. úsek, poškozená klika, nelze určit požární odolnost
OPRAVA	opravit, stavítko dolní - chybí
OPRAVA	opravit, dveře drhnou
OPRAVA	doplnit, těsnění poškozené
OPRAVA	doplnit, opravit, chybi těsnění, poškozené dveře
OPRAVA	doplnit, těsnění poškozené
OPRAVA	opravit, samoavírač poškozený
OPRAVA	doplnit, chybí křídlo
OPRAVA	seřdit samoavírač, nedovírají (zkřížené)

číslo štítku	poř. číslo	budova	NP	označení místnosti	typ dveří	typ dveří S/C	nesoulad s PBR - typ dle PBR	výrobní číslo	mater. dveří	výrobce	typ štítek	závady	poznámky	celkový stav dveří / navržená opatření	KATEGORIE	SPOJENÝ POPIS
B022	38	B	1 NP	Na CHÚC schodiště B1	EI 30 DP3	C			2KH			nelze zavřít	stavítka dolní - nefunkční	seřídít samozavírač	OPRAVA	seřídít samozavírač, nelze zavřít, stavítka dolní - nefunkční
	41	B	1 NP		EI 30 DP3	C		2000332		Gerbrich		těsnění chybí		opravit	OPRAVA	opravit, těsnění chybí
B013	49	B	3 NP	K výtahům 13-14	EW 30 DP3	C			KH			nedovírají (zkřížené)		seřídít samozavírač	OPRAVA	seřídít samozavírač, nedovírají (zkřížené)
B006	56	B	5 NP	předsiň výtahy	EI 30 DP3	C			2KH		X	stavítka dolní - nefunkční	dveře drhnou	opravit	OPRAVA	opravit, stavítka dolní - nefunkční, dveře drhnou
C001	1	C	C 2PP	vakuovna	EW 30 DP1	C	/		2KH	X	X	chybí těsnění		doplnit	OPRAVA	doplnit, chybí těsnění
C003	3	C	C 2PP	k výtahům 5 - 12	EI 30 DP3	C	/		2KH	X	X	nelze zavřít	poškozená klika	opravit	OPRAVA	opravit, nelze zavřít, poškozená klika
C005	5	C	C 2PP	mezi výtahy	/	C+S	/		2SB	X	X	chybí krycí lišta		doplnit	OPRAVA	doplnit, chybí krycí lišta
C006	6	C	C 2PP	uzávěr medi. plynů	EI 30 DP3	C	/	1716691	D	Gerbrich	X	samozavírač poškozený		seřídít samozavírač	OPRAVA	seřídít samozavírač, samozavírač poškozený
C129	12	C	C 2PP	šatna stážísti	EI 30 DP1	C	/	000505		Ador		páska netěsní	poškozený e. zámek	opravit	OPRAVA	opravit, páska netěsní, poškozený e. zámek
C014	14	C	C 1PP	oddělení odběrů	EI 30 DP3		/		D	Sapeli	X	porušené těsnění		doplnit	OPRAVA	doplnit, porušené těsnění
C016	16	C	C 1PP	chodba u dispečinku		C+S	/		SB	X	X	nelze zavřít	chybí těsnění	seřídít a doplnit	OPRAVA	seřídít a doplnit, nelze zavřít, chybí těsnění
C019	19	C	C 1PP	na CHÚC schodiště C1		C+S	/		SB	X	X	poškozené těsnění		doplnit	OPRAVA	doplnit, poškozené těsnění
C023	23	C	C 1PP	před výt. chodba k dispečinku	EI 30 DP1	C+S	/		2D	X	X	nedovírají	mezera mezi dveřmi a podlahou	nefunkční samozavír.	OPRAVA	nefunkční samozavír., nedovírají, mezera mezi dveřmi a podlahou
C025	25	C	C 1PP	Na budovu F	EI 30 DP3	C	/	4157	2SB	Hasil		nedovírají	dole mezera	seřídít samozavírač	OPRAVA	seřídít samozavírač, nedovírají, dole mezera
C035	39	C	C 1 NP	seminární místnost	EI 30 DP3	C	/		D	Ador		nedovírají		seřídít samozavírač	OPRAVA	seřídít samozavírač, nedovírají
C037	42	C	C 1 NP	na CHÚC schodiště C1		C+S	/		SB	X	X	krycí lišta		opravit, doplnit	OPRAVA	opravit, doplnit, krycí lišta
C039	43	C	C 1 NP	rozvodna	EI 30 DP3		/		D	Sapeli		odlepená páska		opravit, doplnit	OPRAVA	opravit, doplnit, odlepená páska
C041	45	C	C 1 NP	propoj na F	EI 30 DP1	C+S	/	05004153	2S	Hasil		poškozená páska		opravit, doplnit	OPRAVA	opravit, doplnit, poškozená páska
C126	46	C	C 1 NP	spoj. chodba k výtahům č. 5-12	EI 30 DP3	C	/			X	X	poškozené, nefunkční		seřídít a opravit	OPRAVA	seřídít a opravit, poškozené, nefunkční
C128	48	C	C 1 NP	C/D chodba	EI 30 DP3		/			Masonite CZ		nekompletní těsnění	protihlukové	doplnit	OPRAVA	doplnit, nekompletní těsnění, protihlukové
C044	53	C	C 2 NP	k výtahům č 5-12	EI 30 DP3	C	/		SB	X	X	nekompletní těsnění	nedovírají	opravit a seřídít	OPRAVA	opravit a seřídít, nekompletní těsnění, nedovírají
C046	55	C	C 2 NP	k výtahům 5-12		C+S	/		2SB	X	X	poškozený samozavírač	nelze zavřít	chybí krycí lišta	OPRAVA	chybí krycí lišta, poškozený samozavírač, nelze zavřít
C049	58	C	C 2 NP	na budovu F	EI 30 DP3	C+S	/	4153	2SB	Hasil		nekompletní těsnění	nedovírají	doplnit	OPRAVA	doplnit, nekompletní těsnění, nedovírají
C050	60	C	C 2 NP	na CHÚC schodiště C1		C+S	/		2SB	X	X	chybí krycí lišta		doplnit	OPRAVA	doplnit, chybí krycí lišta
C055	64	C	C 3 NP	k výtahům č. 5-12		C+S	/		2SB	X	X	nedovírají		seřídít samozavírač	OPRAVA	seřídít samozavírač, nedovírají
C057	66	C	C 3 NP	rozvodna	EI 30 DP3	C	/		D	Sapeli		nekompletní těsnění		doplnit	OPRAVA	doplnit, nekompletní těsnění
C058	67	C	C 3 NP	na budovu F	EI 30 DP3	C	/	4154	2SB	Hasil		dveře nedovírají (zkřížené)		opravit a seřídít	OPRAVA	opravit a seřídít, dveře nedovírají (zkřížené)
C059	68	C	C 3 NP	na budovu D	EI 30 DP3	C	/		SB	X	X	nedovírají		opravit a seřídít	OPRAVA	opravit a seřídít, nedovírají
C062	71	C	C 3 NP	Na CHÚC schodiště C1		C+S	/		2SB	X	X	chybí krycí lišta		doplnit	OPRAVA	doplnit, chybí krycí lišta
C069	78	C	C 4 NP	k výtahům č. 5-12		C+S	/		2SB	Medatron	X	chybí krycí lišta	dveře nedovírají (zkřížené)	opravit	OPRAVA	opravit, chybí krycí lišta, dveře nedovírají (zkřížené)
C073	82	C	C 4 NP	ambulance	EW 30 DP3	C	/		D	X	X	dveře nedovírají		opravit a seřídít	OPRAVA	opravit a seřídít, dveře nedovírají
C074	83	C	C 4 NP	předěl s F	EI 30 DP1	C+S	/	5004147	D	Hasil		chybí těsnění	nelze zavřít	opravit a seřídít	OPRAVA	opravit a seřídít, chybí těsnění, nelze zavřít
C075	84	C	C 4 NP	na schodiště		C+S	/		SB		X	chybí krycí lišta		doplnit	OPRAVA	doplnit, chybí krycí lišta
C078	87	C	C 5 NP	vyvíječ páry	EI 30 DP3	C	/		2D	X	X	vylomené zavírání		opravit	OPRAVA	opravit, vylomené zavírání
C082	91	C	C 5 NP	k výtahům 5-12		C+S	/		2SB	X	X	nedovírají		opravit a seřídít	OPRAVA	opravit a seřídít, nedovírají
C086	95	C	C 5 NP	spojka C-F	EI 30 DP1	C+S	/	05004148	2SB	Hasil		nedovírají	chybí těsnící páska	seřídít a opravit	OPRAVA	seřídít a opravit, nedovírají, chybí těsnící páska
C125	110	C	C 6 NP	strojovna uvnitř	EI 30 DP3	C	/		KH		X	nelze zavřít	trvale otevřeny	chybí klika	OPRAVA	chybí klika, nelze zavřít, trvale otevřeny
D005	5	D	D 2PP	směr do C	EW 30 DP3	S	/	1237	2D	ČDZ, V.O.		S těsnění - chybí	poškozené	doplnit těsnění	OPRAVA	doplnit těsnění, S těsnění - chybí, poškozené
D008	9	D	D 2PP	u výtahu	EI 30 DP3	C+S	/	512143	2D	APPL		chybí páska	poškozené	doplnit, opravit	OPRAVA	doplnit, opravit, chybí páska, poškozené

číslo štítku	poř. číslo	budova	NP	označení místnosti	typ dveří	typ dveří S/C	nesoulad s PBR - typ dle PBR	výrobní číslo	mater. dveří	výrobce	typ štítek	závady	poznámky	celkový stav dveří / navržena opatření	= KATEGORIE	SPOJENÝ POPIS
D011	12	D	D 2PP	z chodby k rampám	EW 30 DP3	C	/		2PP		X	chybí páska		doplnit těsnění	OPRAVA	doplnit těsnění, chybí páska
D100	25	D	D 1PP	prádlo	EI 30 DP3		/		D	ČDZ, V.O.		samozavírač poškozený		seřadit samozavírač	OPRAVA	seřadit samozavírač, samozavírač poškozený
	31	D	D 1PP	sál	EI 30 DP3	C+S	/		D	Sapeli		samozavírač poškozený		seřadit samozavírač	OPRAVA	seřadit samozavírač, samozavírač poškozený
D076	41	D	D 1NP	spoj. chodba	EW 30 DP3	S	/	512143	2D	APPL/Ad		S těsnění - chybí		doplnit	OPRAVA	doplnit, S těsnění - chybí
D037	43	D	D 1NP	most z op. sálů do F	EI 30 DP1	C+S	/	5004108	2S	Hasil a.s.		S těsnění - porušené		opravit	OPRAVA	opravit, S těsnění - porušené
E035	9	E	E 2PP	propoj C/E	EI 30 DP3	C	/		2KH			poškozené těsnění	nedovírají	doplnit a seřadit	OPRAVA	doplnit a seřadit, poškozené těsnění, nedovírají
E025	23	E	E 1NP	služební vchod	EI 30 DP3	C	/		2S	X	X	nedovírají	S těsnění - chybí	doplnit a seřadit	OPRAVA	doplnit a seřadit, nedovírají, S těsnění - chybí
E022	26	E	E 1NP	na CHÚC schodiště E1	EI 30 DP3	C	/		S	X	X	drhnou o zem		opravit	OPRAVA	opravit, drhnou o zem
E011	28 a	E	E 2NP	vstup na KTCH	EI 30 DP1	C	/		2S	Hasil a.s.		nedovírají		seřadit samozavírač	OPRAVA	seřadit samozavírač, nedovírají
E008	33	E	E 4NP	vstup na diabetologii	EI 30 DP3	C	/		S	AssaAbloy	X	krycí lišta - chybí		doplnit	OPRAVA	doplnit, krycí lišta - chybí
E006	35	E	E 4NP	na CHÚC schodiště E1	EI 30 DP3	C	/		S	X	X	dveře drhnou		opravit	OPRAVA	opravit, dveře drhnou
E004	37	E	E 5NP	vstupní na kliniku nefro	EI 30 DP3	C	/		2S	X	X	krycí lišta - chybí		doplnit	OPRAVA	doplnit, krycí lišta - chybí
F004	4	F	F 3PP	šatna	EW 45 DP1		/		KH	Ador		těsnění chybí	uvolněné kování	doplnit a opravit	OPRAVA	doplnit a opravit, těsnění chybí, uvolněné kování
F007	7	F	F 3PP	šatna	EW 45 DP1		/		KH	Ador		uvolněné kování		opravit	OPRAVA	opravit, uvolněné kování
F011	12a	F	F 2PP	do 1PP schodiště F4	EW 30 DP1		/	4160	2S	Hasil a.s.		těsnění poškozené nedovírají		doplnit těsnění	OPRAVA	doplnit těsnění, těsnění poškozené
F025	25	F	F 2PP	strojovna	EW 30 DP1		/	512116	2KH	Ador				samozavírač seřadit	OPRAVA	samozavírač seřadit, nedovírají
F128	26	F	F 2PP	propoj F a S pod rampou			/		K	X	X	těsnění chybí	C - poškozený	trvale otevřeny	OPRAVA	trvale otevřeny, těsnění chybí, C - poškozený
F029	29	F	F 1PP	lékařský pokoj	EI 30 DP3		/	1672	D	ČDZ, V.O.		páska poškozená		doplnit zpěňující těsnění	OPRAVA	doplnit zpěňující těsnění, páska poškozená
F033	33	F	F 1PP	do KK od výt. č. 22	EI 30 DP1	C+S	/	5004155	2S	Hasil a.s.		těsnění odlepené		těsnění připevnit	OPRAVA	těsnění připevnit, těsnění odlepené
F041	45	F	F 1NP	res. sál pravé skleněné	EW 30 DP1	C	/	4130	2S	Hasil a.s.		páska poškozená		doplnit těsnění	OPRAVA	doplnit těsnění, páska poškozená
F043	47	F	F 1NP	na res. sál uprostřed	EW 30 DP1	C	/		2S	Hasil a.s.		nedovírají		samozavírač seřadit	OPRAVA	samozavírač seřadit, nedovírají
F060	68	F	F 2NP	od výtahu č. 22	EI 30 DP1	C+S	/	4149	2S	Hasil a.s.		páska poškozená		doplnit	OPRAVA	doplnit, páska poškozená
F071	82	F	F 3NP	2. na KKCH	EW 30 DP1	C+S	/	11800921	S	AssayAbloy		páska poškozená		doplnit	OPRAVA	doplnit, páska poškozená
F085	96	F	F 3NP	k výtahu č. 22	EI 30 DP1	C+S	/	4150	S	Hasil a.s.		páska poškozená		doplnit	OPRAVA	doplnit, páska poškozená
F104	125	F	F 4NP	od výtahu č. 22	EI 30 DP1	C+S	/	4143	2S	Hasil a.s.		S těsnění - porušené		doplnit	OPRAVA	doplnit, S těsnění - porušené
F123	148	F	F 5NP	od výtahu č. 22	EI 30 DP1	C+S	/	4144	S	Hasil a.s.		S těsnění - porušené		doplnit	OPRAVA	doplnit, S těsnění - porušené
G006	6	G	G 2PP	VZT	EW 45 DP1		/	512143	2KH	APPL		stavítko dolní - nefunkční	nedovírají	opravit a seřadit	OPRAVA	opravit a seřadit, stavítko dolní - nefunkční, nedovírají
G007	7	G	G 2PP	VZT	EW 45 DP1		/	512143	2KH	APPL		stavítko dolní - nefunkční	nedovírají	opravit a seřadit	OPRAVA	opravit a seřadit, stavítko dolní - nefunkční, nedovírají
G014	15	G	G 2PP	od výtahu č. 15,16	EI 30 DP1	C	/		2KH	APPL		dveře nedovírají	těsnění chybí	seřadit a opravit	OPRAVA	seřadit a opravit, dveře nedovírají, těsnění chybí
G022	28	G	G 1PP	sklad ZP zadní	EW 90 DP1		/		2K	APPL		těsnění chybí		doplnit	OPRAVA	doplnit, těsnění chybí
G033	42	G	G 2NP	k výtahům 15,16	EI 30 DP1	C+S	/		2KH	APPL		samozavírač poškozený		seřadit samozavírač	OPRAVA	seřadit samozavírač, samozavírač poškozený
G037	46	G	G 3NP	zadní z ODA	EW 30 DP3	C+S	/		2S	Hasil a.s.		krycí lišta - chybí		doplnit	OPRAVA	doplnit, krycí lišta - chybí
G040	49	G	G 4NP	přední vstup	EI 30 DP1	C+S	/		2KH	APPL		nedovírají		seřadit samozavírač	OPRAVA	seřadit samozavírač, nedovírají
G044	53	G	G 5NP	knihovna levá	EW 60 DP1	C	/		2KH	APPL		pode dveřmi mezera	obnažený strop,kabely	doporučujeme opravit, strop zaklopit	OPRAVA	doporučujeme opravit, strop zaklopit, pode dveřmi mezera, obnažený strop,kabely
Z032	32	Z6	Z6 1.NP	chodba	EI 30	C	/	60016977	D	Gerbrich		nedovírají		seřadit samozavírač	OPRAVA	seřadit samozavírač, nedovírají
Z033	33	Z6	Z6 1.NP	vstup na Z4	EI/EW 30 DP3	C	/	60016950	D	Sapeli		nedovírají		seřadit samozavírač	OPRAVA	seřadit samozavírač, nedovírají
Z035	35	Z6	Z6 1.NP	na WC	EI/EW 30 DP3	C	/	60017099	D	Gerbrich		nedovírají		seřadit samozavírač	OPRAVA	seřadit samozavírač, nedovírají
Z037	37	Z6	Z6 1.NP	chodba vstup na ISS	EI/EW 30 DP3	C	/	60016743	D	Sapeli		nedovírají		seřadit samozavírač	OPRAVA	seřadit samozavírač, nedovírají
Z038	38	Z6	Z6 1.NP	šatna	EI/EW 30 DP3	C	/	60017100	D			poškozený samozavírač		opravit samozavírač	OPRAVA	opravit samozavírač, poškozený samozavírač
Z039	39	Z6	Z6 1.NP	chodba LLO	EI/EW 30 DP3	C	/	60016728	D	X		nedovírají		seřadit samozavírač	OPRAVA	seřadit samozavírač, nedovírají
Z040	40	Z6	Z6 1.NP	denní místnost	EI/EW 30 DP3	C	/	60017098	D	Gerbrich		nedovírají		seřadit samozavírač	OPRAVA	seřadit samozavírač, nedovírají