

Příloha č. 1 Specifikace Služeb

Běžná údržba podjezdu ev.č. 55-008 Přerov – Předmostí

1. týdenní údržba:
 - kontrola funkčnosti čerpadel elektrických kalových
 - kontrola plováků čerpadel v jímce
 - kontrola funkčnosti benzinového čerpadla HONDA a případné doplnění PHM
 - v zimním období kontrola vyhřívání kobky
2. měsíční údržba:
 - vizuální kontrola přívodu a rozvodu elektrických zařízení
 - kontrola uchycení čerpadel, stavu hadic, savic a tlakového potrubí
 - kontrola a případné vyčištění česel v chodníkové šachtě
 - vyčištění vpusť ve vozovce (nánosy písku a smetí)
 - kontrola výpustě, případně její vyčištění
3. roční údržba:
 - kompletní vyčištění kalové jímky v chodníku kalovým vozem.
4. práce po bouřkách a silných deštích – nástup neprodleně po mimořádné události
5. dle potřeby vyčištění vozovky v podjezdu
6. při výpadku elektřiny zapnutí náhradního čerpadla

Bezpečnostní alarm je instalován na středisku údržby. S ohledem na bezpečnost silničního provozu je nutné zajistit funkčnost čerpadel a nepřetržitou průjezdnost podjezdu.

Práce budou zhotovitelem prováděny automaticky dle výše uvedených časových period a dle potřeby.

Mimo běžnou údržbu

Do běžné údržby nepatří práce při odstraňování poruch (závad) čerpacího systému nebo jiného zařízení podjezdu.

Práce na odstraňování poruch budou zahajovány bezodkladně, ihned po zjištění.

Před zahájením prací na odstranění těchto škod požádá zhotovitel objednatele o odsouhlasení v telefonním hovoru na tato čísla: [REDACTED]

Pokud se nepodaří navázat telefonní spojení, začne zhotovitel provádět práce – opravy nutné k zajištění chodu objektu - tyto práce se automaticky považují za schválené.