

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail

Datum: 8. 12. 2022

TOMI-REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov

IČO: 255 08 571

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-451/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu. Jedná se o realizaci výměna plynového kotle - levý.

Žst. Zlín střed - výpravní budova, IC6000383287.

Zakázka: E216H2321ZQA

Cena dle nabídkového listu: 132 575,73 Kč (bez DPH)

Termín: leden 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: P21633200018

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS3-125/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	X
Údržba	
Oprava	
Servis	

Kategorie objektu :

A	
B	X
C	

Zakázky:

E216H2321ZQA

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000383287

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.2264833N, 17.6588683E

Výměna plynového kotle - levý.

Kotel odstaven, poruchy. Rok výroby 1997.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: leden 2023

Příloha: Protokol o roční servisní prohlídce plynového zařízení

Vzdálenost v KM

4

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	2.12.2022	
--	-----------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	2.12.2022	
--	-----------	--

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

--	--

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

do 2 dnů	
----------	--

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

--	--

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-125_2022

Stavba: Zlín střed - VB č.p. 543 - Výměna plynového kotle - levý

KSO:
Místo: Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Tomi-Remont a.s.

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Gena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

Cena s DPH v CZK

Správce obvodu

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS _____ Zhotovitel _____

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4 (73)
796 01 PROSTĚJOV
IČ 255 08 571, DIČ CZ25508571

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-125 2022

Stavba: Zlín střed - VB č.p. 543 - Výměna plynového kotle - levý

Místo: Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|---|---------------|
| 1 | 3-125_2022 |
| 2 | VRN |
| 3 | Index dle SoD |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB č.p. 543 - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

1 - 3-125_2022

KSO:

Místo:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní snížená		

Cena s DPH	v CZK
-------------------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB č.p. 543 - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

1 - 3-125_2022

Místo:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB č.p. 543 - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

1 - 3-125_2022

Místo:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomí-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
1	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	6,000		
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
2	K	72325845R	Topná zkouška - včetně regulace	soubr.	1,000		
3	K	72331442R4231	Spuštění kotle	soubor	1,000		
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				
4	K	731132E	Kondenzační kotel včetně montáže	kus	1,000		
5	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
6	K	731312324	Inhibitor Q 100	kus	1,000		
7	K	731324	MaR zapojení	soubor.	1,000		
8	K	7315432	Uzemnění potrubí	soubor.	1,000		
9	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		
10	K	731810302.1	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		
11	K	731890801	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,078		
12	K	7e311685752	Magnetický filtr DN 25	1	1,000		
13	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,040		
14	K	998731101.1	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,040		
15	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040		
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				
16	K	732291915	Napuštění ohříváku a výměníku vodou obsahu do 1000 litrů	kus	1,000		
17	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	1,000		
18	K	732390851	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 l	kus	1,000		
19	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,009		
20	K	998732102.1	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,009		
21	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009		
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
22	K	734160812	Demontáž odvaděče kondenzátu DN do 25	kus	1,000		
23	K	734163425	Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000		
24	K	734169412	Montáž odvaděče kondenzátu přírubového DN 25	soubor	1,000		
25	M	RMAT0001	kondenzační sifonek		1,000		
26	K	734172112	Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 25	soubor	1,000		
27	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000		
28	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		
30	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,022		
31	K	998734102.1	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,022		
32	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,022		

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

33	K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	356,000		
34	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	245,000		
35	K	735191910.1	Napuštění vody do otopných těles	m2	356,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB č.p. 543 - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

2 - VRN

KSO:

Místo:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená		15,00%

Cena s DPH	v CZK
-------------------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB č.p. 543 - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB č.p. 543 - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
2	K	040001200233	Revize komínu	kpl	1,000		

D VRN7 Provozní vlivy

3	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB č.p. 543 - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

3 - Index dle SoD

KSO:

Místo: Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená		15,00%

Cena s DPH	v CZK
-------------------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB č.p. 543 - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N00 - Index dle SOD

N01 - Index dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB č.p. 543 - Výměna plynového kotle - levý

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,075		
---	---	--------	---------------	---	-------	--	--

PROTOKOL O SERVISNÍ PROHLÍDCE PLYNOVÉHO SPOTŘEBIČE

Kontrola provedena ve smyslu paragrafu 3 vyhlášky č.85/1978 sbírky

Adresa umístění plynového spotřebiče:

Zlín v. B (Levy)

Typ plynového spotřebiče : plynový kotel - plynové topidlo - plynový bojler - plynový sporák - jiné

Výrobní číslo: 97003003810010202738

Výrobce - typ: Vailant VU OST 282 E

Výkon v KW: 28

Kontrola těsnosti plynových spojů spotřebiče :

ANO

Kontrola těsnosti plynových spojů mezi plynovým závěrem spotřebiče a spotřebičem :

ANO

Kontrola těsnosti spojů-voda :

NE - ANO

Kontrola ionizace, termočlánků

NE - ANO

Vyčistění výměníku :

ANO

Vyčistění plynových hořáků:

NE - ANO

Kontrola funkce pojistného ventilu :

NENÍ - FUNKČNÍ

Kontrola funkce komínové pojistky :

NENÍ - FUNKČNÍ

Kontrola tlaku média v expanzomatu :

TLAK 0,8 Bar.

NENÍ - ANO

Seřízení plynového spotřebiče :

ANO

Seřízení regulace :

NE - ANO

Odtah spalin :

NUCENY - KOMÍNEM - JINÉ

Dostatečný přívod vzduchu do místnosti kde je plynový spotřebič umístěn :

NE - ANO

Kontrola přívodu plynu k plynovému spotřebiči :

VYHOVUJE - NEVYHOVUJE

Plynové zařízení je způsobilé bezpečného a spolehlivého provozu :

NE - ANO

Kotel odstaven - Poruchy - Doporučena výměna kotle

Datum : 2. 12. 2022