



progep s.r.o., Špitálské náměstí 11, 400 01 Ústí nad Labem



**Městské služby Ústí nad Labem**  
Milan Stýblo, Daniel Zich

**VĚC: „Odvhlčení 1.PP objektu Štefánikova 261/1, Ústí nad Labem - vícepráce“**

Dobrý den,

z pozice technického dozoru výše uvedené stavby si dovoluji učinit toto písemné zdůvodnění tzv. „víceprací“. Upozorňuji, že rozhodující změny oproti odsouhlasené projektové dokumentaci (dále PD) vznikly v průběhu realizace po postupném odkrývání – odhalování konstrukcí a po kontrolním měření vlhkosti vnitřních stěn, na základě kterého jsem z pozice stavebního dozoru rozhodl o rozšíření rozsahu oprav vnitřních ploch.

Dále byly zjištěno, že dvě stávající zárubně jsou napadeny korozí v takovém stavu, že bylo nutné jejich vybourání a následné osazení nových ocelových zárubní.

Níže uvádím rozhodující položky, kterých se navýšení finančních prostředků týká:

**HSV**

- Oddíl 61 - Úprava povrchů vnitřní (pol. 14 až 19)
- Oddíl 64 – Osazení výplní otvorů (pol. 22 a 25)
- Oddíl 96 – Bourání konstrukcí a likvidace odpadů (pol. 31, 34 až 39)

**Odsouhlasená výše víceprací činí (po odečtení tzv. „méněprací“) = 88.110,08 Kč bez DPH.**

**Závěr:**

Sděluji, že uvedené položky jsem věcně i nákladově překontroloval a vše je v souladu se skutečností. Jednotkové ceny souhlasí s nabídkovým rozpočtem zhotovitele.

V případě nejasností jsem ochoten podat vysvětlení v místě stavby, nebo poskytnout fotodokumentaci.

Ing. Jaroslav Bertl  
technický dozor stavebníka



V Ústí nad Labem, 14.12.2022

**Příloha:** foto měření vlhkosti

Zápis v OR – Krajský soud v Ústí nad Labem, dne 1. října 1998, oddíl C, vložka č. 14391



IČO :  
250 42 025