

Celková rekapitulace za revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů Muzea

Poř.číslo	Název revize	Cena bez DPH
1.	Revize elektrické instalace	159 500,00 Kč
2.	Revize elektrických spotřebičů a nářadí	144 825,00 Kč
	Celkem za revize elektroinstalace a spotřebičů	304 325,00 Kč

a Novojičínska za 5 let	
Cena s DPH	
	192 995,00 Kč
	175 238,25 Kč
	368 233,25 Kč

Položkový rozpočet												
Revize elektrické instalace na pobočkách a depozitářích												
Pořadové číslo	Objekt	Počet rozvaděčů KS	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Počet místností					
1.	Muzeum Frenštát pod Radhoštěm, Horní 220	5	2	83	0	1	59					
2.	Zámek Nová Horka 22	19	64	168	14	3	106					
3.	Žerotínský zámek, 28. října 51/12, Nový Jičín	18	65	320	8	11	106					
4.	Svět Komenského Fulnek, Sborová 80	2	4	103	7	16	31					
5.	Rodný dům F. Palackého, Hodslavice 108	2	1	20	2	0	17					
6.	Muzeum Šipka, Zauliční 456, Štramberk	2	0	39	5	0	8					
7.	Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice, Husova 1326/13	3	6	109	27	40	35					
8.	Konzervátorská a stolařská dílna, Dukelská 83, Šenov u N. Jičína	6	37	77	14	0	48					
9.	Depozitář Beskydská 219, Nový Jičín - Žilina	2	0	61	8	0	26					
10.	Depozitář Nerudova 44, Nový Jičín	2	4	20	0	0	33					
11.	Depozitář Sokolovská 488, Nový Jičín	2	2	55	2	0	28					
12.	Centrum tradičních technologií Příbor, Lidická 50, Příbor	Město	NE	NE	NE	NE	NE					
13.	Depozitář Slovanská 3, Nový Jičín	Město	NE	NE	NE	NE	NE					
14.	Zámek Kunín, Kunín 1	Město	NE	NE	NE	NE	NE					
	součet	63	185	1055	87	71	497					
Cena celkem za revize elektrické instalace za 5 let												

doplňte jednotkovou cenu bez DPH

Výsledná cena se automaticky vynásobí frekvencí revizí :

Normální prostředí: cena x 1

Prašné, vlhké prostředí: cena x 2,5

Prostředí	Cena jednotková za 1 rok v Kč bez DPH	Počet revizí	Cena celkem v Kč bez DPH za 5 let	Cena celkem v Kč včetně DPH za 5 let
Normální	14 500,00 Kč	1 x 5 let	14 500,00 Kč	17 545,00 Kč
Normální	18 000,00 Kč	1 x 5 let	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
Normální	22 000,00 Kč	1 x 5 let	22 000,00 Kč	26 620,00 Kč
Normální	16 000,00 Kč	1 x 5 let	16 000,00 Kč	19 360,00 Kč
Normální	7 500,00 Kč	1 x 5 let	7 500,00 Kč	9 075,00 Kč
Normální	5 000,00 Kč	1 x 5 let	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
Normální	16 000,00 Kč	1 x 5 let	16 000,00 Kč	19 360,00 Kč
Prašné, vlhké	14 000,00 Kč	1 x 2 roky	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
Normální	8 500,00 Kč	1 x 5 let	8 500,00 Kč	10 285,00 Kč
Normální	8 500,00 Kč	1 x 5 let	8 500,00 Kč	10 285,00 Kč
Normální	8 500,00 Kč	1 x 5 let	8 500,00 Kč	10 285,00 Kč
Neřešit	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Neřešit	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
Neřešit	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
			159 500,00 Kč	192 995,00 Kč

Položkový rozpočet						
Revize elektrických spotřebičů a pracovních nástrojů na pobočkách a depozitářích						
Pořadové číslo	Objekt	Spotřebiče - revize 1 x za 24 měsíců	Cena za 1 KS bez DPH	Cena spotřebiče za 5 let	Prodlužov ací přívody- revize 1 x za 12 měsíců	Cena za 1 KS bez DPH
1.	Muzeum Frenštát pod Radhoštěm, Horní 220	73	42,00 Kč	7 665,00 Kč	8	20,00 Kč
2.	Zámek Nová Horka 22	92	42,00 Kč	9 660,00 Kč	2	20,00 Kč
3.	Žerotínská zámek, 28. října 51/12, Nový Jičín	165	42,00 Kč	17 325,00 Kč	18	20,00 Kč
4.	Svět Komenského Fulnek, Sborová 80	41	42,00 Kč	4 305,00 Kč	8	20,00 Kč
5.	Rodný dům F. Palackého, Hodslavice 108	19	42,00 Kč	1 995,00 Kč	1	20,00 Kč
6.	Muzeum Šipka, Zauliční 456, Štramberk	38	42,00 Kč	3 990,00 Kč	3	20,00 Kč
7.	Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice, Husova 1326/13	269	42,00 Kč	28 245,00 Kč	15	20,00 Kč
8.	Konzervátorská a stolařská dílna, Dukelská 83, Šenov u N. Jičina	73	42,00 Kč	7 665,00 Kč	11	20,00 Kč
9.	Depozitář Beskydská 219, Nový Jičín - Žilina	29	42,00 Kč	3 045,00 Kč	1	20,00 Kč
10.	Depozitář Nerudova 44, Nový Jičín	8	42,00 Kč	840,00 Kč	1	20,00 Kč
11.	Depozitář Sokolovská 488, Nový Jičín	25	42,00 Kč	2 625,00 Kč	5	20,00 Kč
12.	Centrum tradičních technologií Příbor, Lidická 50, Příbor	203	42,00 Kč	21 315,00 Kč	7	20,00 Kč
13.	Depozitář Slovanská 3, Nový Jičín	23	42,00 Kč	2 415,00 Kč	1	20,00 Kč
14.	Zámek Kunín, Kunín 1	27	42,00 Kč	2 835,00 Kč	3	20,00 Kč
	Součet	1085			84	
Cena celkem za revizi elektrických spotřebičů a pracovních nástrojů za 5 let						

doplňte jednotkovou cenu bez DPH

Výsledná cena se automaticky vynásobí frekvencí revizí :

spotřebiče cena: x 2,5

prodlužovací přívody: cena x 5

pracovní stroje: cena x 5

Cena prodlužová cích přívodů za 5 let	Pracovní stroje - revize 1 x za 12 měsíců	Cena za 1 KS bez DPH	Cena prac. Strojů za 5 let	Cena celkem v Kč bez DPH za 5 let	Cena celkem v Kč včetně DPH za 5 let
800,00 Kč	0	150,00 Kč	0,00 Kč	8 465,00 Kč	10 242,65 Kč
200,00 Kč	3	150,00 Kč	2 250,00 Kč	12 110,00 Kč	14 653,10 Kč
1 800,00 Kč	0	150,00 Kč	0,00 Kč	19 125,00 Kč	23 141,25 Kč
800,00 Kč	0	150,00 Kč	0,00 Kč	5 105,00 Kč	6 177,05 Kč
100,00 Kč	0	150,00 Kč	0,00 Kč	2 095,00 Kč	2 534,95 Kč
300,00 Kč	0	150,00 Kč	0,00 Kč	4 290,00 Kč	5 190,90 Kč
1 500,00 Kč	9	150,00 Kč	6 750,00 Kč	36 495,00 Kč	44 158,95 Kč
1 100,00 Kč	18	150,00 Kč	13 500,00 Kč	22 265,00 Kč	26 940,65 Kč
100,00 Kč	0	150,00 Kč	0,00 Kč	3 145,00 Kč	3 805,45 Kč
100,00 Kč	0	150,00 Kč	0,00 Kč	940,00 Kč	1 137,40 Kč
500,00 Kč	0	150,00 Kč	0,00 Kč	3 125,00 Kč	3 781,25 Kč
700,00 Kč	0	150,00 Kč	0,00 Kč	22 015,00 Kč	26 638,15 Kč
100,00 Kč	0	150,00 Kč	0,00 Kč	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč
300,00 Kč	0	150,00 Kč	0,00 Kč	3 135,00 Kč	3 793,35 Kč
	30				
				144 825,00 Kč	175 238,25 Kč

Rozpis rozvaděčů na pobočkách a depozitářích

Muzeum Frenštát pod Radhoštěm, Horní 220

Poř. číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
1.	1	Elektroměrový	1	30	0	0	Normální
	2		0	16	0	0	Normální
	3	R2	0	16	0	1	Normální
	4		0	10	0	0	Normální
	5		1	11	0	0	Normální
		součet	2	83	0	1	

Zámek Nová Horka 22

Poř. číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
2.	1		12	6	12	0	Normální
	2		0	15	1	0	Normální
	3		1	18	0	0	Normální
	4		0	6	0	0	Normální
	5		1	17	1	0	Normální
	6		7	0	0	0	Normální
	7		9	0	0	0	Normální
	8		0	0	0	1	Normální
	9	Kotelna	0	10	0	0	Normální
	10		1	2	0	0	Normální
	11	R1.5	1	2	0	0	Normální
	12		7	7	0	0	Normální
	13		1	6	0	0	Normální
	14		0	37	0	1	Normální
	15		0	0	0	0	Normální
	16		2	21	0	0	Normální
	17	Kotelna	22	21	0	0	Normální
	18		0	0	0	0	Venkovní
	19	Kotelna	0	0	0	1	Normální
		součet	64	168	14	3	

Žerotínský zámek, 28. října 51/12, Nový Jičín

Poř.číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí	
3.	1	RE208/20	10	10	0	0	Normální	
	2	Hacer	0	14	4	0	Normální	
	3		3	5	0	0	Normální	
	4		0	1	0	5	Normální	
	5	Hager	4	7	1	0	Normální	
	6		0	9	0	0	Normální	
	7	HL. elektroměrová a pojistková skříň keramické pojistky		20	0	0	0	Normální
	8		3	8	1	0	Venkovní	
	9	zásuvková skříň		2	3	0	0	Venkovní
	10	Noark		0	10	1	0	Normální
	11	RMSL		9	56	0	0	Normální
	12			0	12	0	0	Normální
	13			0	18	0	0	Normální
	14	RMS		0	38	0	6	Normální
	15	RS		1	22	0	0	Normální
	16	RS4		1	31	0	0	Normální
	17			5	40	1	0	Normální
	18	RMSk		7	36	0	0	Normální
	součet		65	320	8	11		

Svět Komenského Fulnek, Sborová 80

Poř.číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
4.	1	Hlavní	3	101	7	16	Normální
	2	Venkovní zásuvková	1	2	0	0	Normální
		součet	4	103	7	16	

Rodný dům F. Palackého, Hodslavice 108

Poř.číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
5.	1			19	2	0	Normální
	2	Elektroměrový	1	1	0	0	Normální
		součet	1	20	2	0	

Muzeum Šipka, Zauliční 456, Štramberk

Poř.číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
6.	1	Hager R2	0	39	5	0	Normální
	2	doplnit	0	0	0	0	Normální
		součet	0	39	5	0	

Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice, Husova 1326/13

Poř.číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
7.	1	Hlavní rozvaděč	3	39	24	0	Normální
	2	Hlavní rozvaděč	3	21	1	16	Normální
	3	Hlavní rozvaděč		49	2	24	Normální
		součet	6	109	27	40	

Konzervátorská a stolařská dílna, Dukelská 83, Senov u N. Jičína

Poř.číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
-----------	-----------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------

8.	1		4	9	1	0	Normální
	2		20	22	5	0	Normální
	3		7	29	1	0	Normální
	4		6	12	1	0	Normální
	5		0	0	5	0	Normální
	6		0	5	1	0	Normální
		součet	37	77	14	0	

Depozitář Beskydská 219, Nový Jičín - Žilina

Poř.číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
9.	1		0	32	4	0	Normální
	2		0	29	4	0	Normální
		součet	0	61	8	0	

Depozitář Nerudova 44, Nový Jičín

Poř.číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
10.	1	R1	2	10	0	0	Normální
	2	R2	2	10	0	0	Normální
		součet	4	20	0	0	

Depozitář Sokolovská 488, Nový Jičín

Poř.číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
11.	1		1	24	1	0	Normální
	2		1	31	1	0	Normální
		součet	2	55	2	0	

Centrum tradičních technologií Příbor, Lidická 50, Příbor Neřešit zajišťuje Město Příbor

Poř. číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
12.	1	EMB RH2	7	43	0	2	Normální
	2	Elektrorozměrový doplnit	0	0	0	0	Normální
		součet	7	43	0	2	

Depozitář Slovanská 3, Nový Jičín Neřešit zajišťuje město

Poř. číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
13.	1		0	0	0	0	Normální
	2		0	0	0	0	Normální
		součet	0	0	0	0	

Zámek Kunín, Kunín 1 Neřešit zajišťuje obec

Poř. číslo	Číslo rozvaděče	Označení rozvaděče	Počet 3 fázových jističů	Počet 1 fázových jističů	Počet 3 fázových chráničů	Počet 1 fázových chráničů	Prostředí
14.	1		0	0	0	0	Normální
	2		0	0	0	0	Normální
		součet	0	0	0	0	

neřešit zajišťuje město, obec

PO - Přepět'ová ochrana

	Umístění + poznámka
8x pojistkových odpínač 3 fázové 1.NP,6 x PPO 1 faze	
2.NP	
Půda	
Kotelna, motorová ochrana 2 KS	

	Umístění + poznámka
chodba 1.NP_ A	
chodba 1.NP	
chodba 1.NP_C	
boční schody	
kaple	
zasedačka 1.NP, 7 x DEON_Pole1	
zasedačka 1.NP, 6 x DEON_Pole2	
rozvodnice kuchyně 1.NP	
rozvaděč plynová kotelna(jiná budova), 1xPPO	
rozvodna čerpadla 1.PP	
rozvodna suterén	
suterén zámeček	
suterén zámeček	
levý 2.NP	
pravý 2.NP neřešit	
3.NP	
hlavní chodba 1.NP, 13 x DEON, z toho 3 x ker.pojistka (1 fáze)	
venkovní	
vrátnice	

Umístění
1.NP dub
1.NP dub
1.NP tiskárna
1.NP depozitář
1.NP sklad
1.NP garáž
1.NP vedle garáže
nádvoří vedle průjezdu
nádvoří vedle průjezdu
2.NP chodba k plynové kotelně
2.Np expozice PPO 1 x
2.NP kamenná síň
2.NP trémový sál
3.NP
3.NP před schodištěm
3.NP hlavní sál
3.NP před expozicí klobouků
3.NP expozice klobouků u půdy
V chodbě, 1 x PPO 3 fáze
Oplocení

Umístění +
poznámka

	Umístění + poznámka
chodba zadní vchod	
	Umístění + poznámka
1.NP pokladna/ 30 vypínačů v rozvaděči	
1.NP chodba zadní vstup	
	Umístění + poznámka
Pojistkové odpojovače 7 x	
	Umístění + poznámka

malá kovodílina	
velká dílna, 1 x PPO	
hlavní budova	
velká kovodílina	
elektroměrový venkovní, 1 x PPO	
zadní nová dílna	
	Umístění + poznámka
1.NP chodba, 1 x PPO 3 faze	
2.NP chodba, 1 x PPO 3 faze	
	Umístění + poznámka
1.NP	
2.NP	
	Umístění + poznámka
1.NP , 1 x PPO	
2.NP	

Umístění + poznámka
1.NP pokladna
chodba u depozitáře

Umístění + poznámka

Umístění + poznámka

