



099/2019/IO/186

252 61 Jeneč

Zaps. v obchod. rejstříku ved. u Městského
soudu v Praze v odd. A, vložce 10771

Datum vystavení: 15.03.2019

Dodavatel:

274 01 Slaný

IČ : 25700936

Vyřizuje:

Zboží dodejte na adresu:

252 61 Jeneč

Podmínky dodávky:

Dodací lhůta:

Obsah objednávky:

Objednáváme u Vás dodávku a montáž osvětlení v m.č. 2.820. Součástí bude i instalace řídicího systému, kompatibilního s nově osazenou AV technikou.

Přesný rozsah je uveden v nabídce dodavatele, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky.

Cena: 224.785,- Kč (bez DPH)

Termín: do 4 týdnů od podpisu objednávky

Platební podmínky: cena bude fakturována po předání díla objednateli

doména 18.006

Platba bude provedena předem na základě předloženého daňového dokladu (faktury), který bude obsahovat číslo této objednávky. Faktura bude předložena spolu s fakturou - daňovému dokladu. **Splatnost uvedte minimálně 30 dní** ode dne doručení zboží. Fakturu a daňový doklad pošlete dvojmo na adresu odběratel.

Dodavateľ - datum, podpis, razítko

Одобрено: _____

252 61 Jeneč, Česká republika
IČO: 49710371, DIČ: CZ49710371
DIČ skupinové pro účely DPH: CZ699004742

Osvětlovací soustava v m.č. 2.820 v provozním objektu IATCC

1) Stávající stav

- a) 1 zóna stropních zářivkových svítidel s manuálním stmíváním
- b) 2 zóna stropních zářivkových svítidel s vypínáním – svítidla nejsou vhodně zónována vzhledem k nově osazené projekci a vykazují pomalý náběh po zapnutí a nelze plně ovládat z nově instalovaného systému Creston.

2) Požadovaný stav

- 1. zachovat stávající manuálně stmívanou světelnou zónu 1 tak jak je (odst 1a)
- 2. kompletní výměna 9 ks stropních svítidel zóny 2 (odst. 1b) a připojení na systém Creston dle požadavků zadavatele, vč. montáže a oživení.
 - a) všechna nová led svítidla budou stmívatelná a osazená s předřadníky DALI (pro komunikace s Crestonem)
 - b) budou mít přímou i nepřímou složku osvětlení
 - c) bude možné nastavit zóny pomocí GROUPS libovolně podle požadavků uživatele a požadavků dodavatele projekční a AV techniky
 - d) bude možno všechna svítidla skupinově ovládat stávajícími 2 tlačítky u vstupu do místnosti
 - e) bude dosažena minimálně stejná nebo vyšší celková svítivost osvětlovací soustavy
 - f) náběhový čas svítidel bude po zapnutí významně kratší než u stávajících svítidel (tj. požadavek cca <1 sec)