

ZMĚNOVÝ LIST č. 1				
Stavba:	VÝMĚNA OKEN V ŽIRAFĚ - IC , FIBICHOVA 489, FRÝDEK - MÍSTEK			
Objednatel:	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek			
Číslo SoD:				
Předkladatel (Zhotovitel):	S-O-D Holding s.r.o.			
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
			X	05.12.2022
Přílohy / poč. stran	Parapety			
1) Popis a zdůvodnění změny:				
<i>Zdůvodnění a technický popis změny:</i>				
<i>Dle požadavku objednatele je předložen změnový list č. 1 pro instalaci širších parapetů v místnostech určených pro pobyt mentálně postižených klientů. Šířka parapetů se mění z původních 17 cm na 60 cm. Ve všech bytových místnostech v 1. a 2. nadzemním podlaží musí být instalovány dle platné legislativy ochranné kryty před konstrukce radiátorů a vedení rozvodů k nim. Stávající ochranné kryty byly demontovány z důvodu nutnosti provedení výměny oken. Zpětné namontování původních krytů již není možné, neboť tyto již rozměrově nevyhovují novým pozicím oken a nově instalovaným dveřím, které byly namontovány namísto některých původních oken. Technický stav původních krytů je rovněž často již nevyhovující. Proto je nutná změna, která spočívá v montáži širších parapetů a v provedení krytů otopných těles nových, kotvených do stávajících nosných konstrukcí původních krytů. Nové ochranné kryty těles si provede provozovatel na své náklady. Vrchní parapety budou doplněny na míru pro jednotlivá okna v bytových místnostech tak, aby z horní strany bránila přístupu a případnému zranění klientů při kontaktu s otopnými tělesy.</i>				
<i>Zatřídění změny:</i>				
2) Vyjádření TDS:				
<i>Bez připomínek.</i>				
3) Vyjádření projektanta/autorského dozoru:				
<i>Bez připomínek.</i>				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
<i>Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení.</i>				
5) Náklady (ceny bez DPH):				
+ vícepráce	193 984,05			
- neprováděné práce	38 202,50			
= rozdíl	155 781,55			
6) Vliv na termín výstavby				
<i>Tato změna nemá vliv na termín výstavby.</i>				
7) Předkladatel (zhotovitel):	TDS	AD	Objednatel	
	Ing. Božena Lusková		Ing. Zuzana Heinzová	
Datum:				
Podpis:				