

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 28. června 2022 [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: FW: Mosty na ÚČOV - Změna konstrukčních vrstev místní komunikace SO 110 na stavbě 005.B
Přílohy: 20103_110_01a_techická zpráva.pdf; 20103_110_05a_vzorový příčný řez.pdf

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, June 28, 2022 [REDACTED]
To: [REDACTED]
[REDACTED] >
Subject: RE: Mosty na ÚČOV - Změna konstrukčních vrstev místní komunikace SO 110 na stavbě 005.B

[REDACTED]

Dobrý den,

přílohou zasílám změnu konstrukčních vrstev vozovky.

S pozdravem

[REDACTED]
Projektant

[REDACTED]

From: [REDACTED] >
Sent: Tuesday, June 28, 2022 [REDACTED]
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
[REDACTED] >
Subject: Mosty na ÚČOV - Změna konstrukčních vrstev místní komunikace SO 110 na stavbě 005.B

Dobrý den [REDACTED],

chtěl bych vás požádat o provedení změny konstrukčních vrstev komunikace SO 110 – Místní komunikace – km 1,67 na stavbě 005.B. Dle RDS je navržena konstrukce ve složení:

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40mm
- Spojovací postřik PS-E
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70mm
- Infiltrační postřik PI-E
- **Vrstva ze směsi stmelené cementem SC Cs110 130mm**
- Štěrkodrt' ŠDa 200mm
- CELKEM 440mm

Z důvodu fyzické provedení konstrukčních vrstev komunikace s ohledem na nepřetržitý provoz, na kterém trvá správce areálu ÚČOV – PVK po části rekonstruované komunikace bych Vás chtěl požádat o záměnu vrstvy ze směsi stmelené cementem SC Cs110 o tloušťce 130mm za **vrstvu šterkodrti ŠDa (0/32mm) nebo vrstvu z MZK.**

S uvedenou změnou konstrukčních vrstev předběžně souhlasí AD a HIP – [REDACTED] kterému tento e-mail s žádostí též adresuji. Od vás jako od projektanta RDS tohoto stavebního objektu potřebujeme zaslat nově navržené složení konstrukce – prosím o zaslání **do středy 29. 6. 2022 do 13:00 hodin**, tak abychom si změnu mohli odsouhlasit na zítřejším KD.

V příloze posílám ještě technickou zprávu (RDS).

Předem děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

[REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí

Mobil: [REDACTED]

www.smp.cz



SMP CZ, a. s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147 | DIČ: CZ27195147

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

společně @  VINCI

Společnost SMP CZ prohlašuje, že jednání učiněné elektronickými prostředky, které není podepsané zaručeným elektronickým podpisem, není právním jednáním a společnost SMP CZ jím není vázána. Tento e-mail nelze považovat za nabídku, přijetí nabídky a adresát bere na vědomí, že z případného ukončení vyjednávání o smlouvě v jakékoliv fázi, a to i bez vážného důvodu, nelze vyvozovat žádné následky.