

|                                                                                                                                        |                                                         |                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <br><small>Energie pro budoucnost a stabilitu</small> | <b>Příloha č. 1</b><br><b>SMLOUVY O DODÁVKÁCH TEPLA</b> |                              | <b>Evidenční číslo</b> |
|                                                                                                                                        | Dodavatel:                                              | C-Energy Planá s.r.o.        | AR-2022-012            |
|                                                                                                                                        | Odběratel:                                              | Divadlo Oskara Nedbala Tábor |                        |

### PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

**Název OM:** DON

**Sít':** horkovod Tábor

**Adresa OM a místo měření:** Divadelní 218/2, 390 01 Tábor

**Druh Odběrného místa:** horkovodní

**Cena:** dle akt. ceníku bod 4 - Ceník tepelné energie na výstupu z horkovodního a parovodního systému Tábor – Horká voda, s vyúčtováním měsíčně

**Způsob měření:** přímá metoda - měření se provádí měřicí sestavou pro příslušný typ média a případně vodoměrem k dopouštění systému

| Údaje o připojeném objektu:        |          |        |  | Rozdělení sjednaného výkonu (MW): 0,440 |              |          |        |
|------------------------------------|----------|--------|--|-----------------------------------------|--------------|----------|--------|
| podlahová plocha [m <sup>2</sup> ] | nebytový | bytový |  |                                         |              | nebytový | bytový |
|                                    | 4041     | 0      |  | otop                                    | 0,440        | 0,440    | 0,000  |
|                                    |          |        |  | příp. TUV                               | 0,000        | 0,000    | 0,000  |
|                                    |          |        |  | technologie                             | 0,000        |          |        |
| počet byt. jednotek                |          |        |  | <b>Celkem</b>                           | <b>0,440</b> |          |        |
| zás. teplem                        | 0        | 0      |  |                                         |              |          |        |
| zás. TUV                           | 0        | 0      |  |                                         |              |          |        |
| % rozdělení dodaného Tepla         |          |        |  | [%]                                     |              |          |        |
| nebytový sektor                    |          |        |  | 100                                     |              |          |        |
| bytový sektor                      |          |        |  | 0                                       |              |          |        |

### Parametry Teplonosné látky:


Teplota média se mění v závislosti na venkovní teplotě dle ekvitermní křivky -15/+15°C

|                                          |             |                   |
|------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Max. provozní tlak:                      | 2,5 MPa     |                   |
| Teplota horké vody:                      | max. 130 °C | topné období      |
|                                          | max. 80 °C  | mimo topné období |
| Požadovaná maximální teplota vratné vody | 80 °C       | topné období      |
|                                          | 60 °C       | mimo topné období |

### Údaje k odebranému Vratnému médiu (k dopouštění) :

V případě doplnění sekundárního systému Odběratele vodou z primárního systému Dodavatele bude spotřeba Vratného média vyúčtována v souladu s článkem 12.3 ZPDT.

### Údaje o předávací stanici:

|                                                                                                                       |                                  |                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <br>Energie pro budoucnost a stabilitu | <b>Příloha č. 1</b>              |                       | <b>Evidenční číslo</b> |
|                                                                                                                       | <b>SMLOUVY O DODÁVKÁCH TEPLA</b> |                       |                        |
|                                                                                                                       | Dodavatel:                       | C-Energy Planá s.r.o. | AR-2022-012            |
| Odběratel:                                                                                                            | Divadlo Oskara Nedbala Tábor     |                       |                        |

### **sjednaný výkon 0,440 MW**

Pro zajištění rovnoměrného zásobování Teplem všech Odběratelů je Dodavatel oprávněn provádět regulační opatření.

Jednotlivé regulační stupně představují:

| <b>Regulační stupeň</b> | <b>Snížení výkonu o %</b> | <b>na % výkonu</b> |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| 0-1                     | 0                         | 100                |
| 2                       | 25                        | 75                 |
| 3                       | 50                        | 50                 |
| 4                       | 75                        | 25                 |
| 5                       | 100                       | 0                  |

### **Odběrový diagram – plánovaná spotřeba**

| Měsíc          | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 | 7 | 8 | 9   | 10  | 11  | 12  | Celkem<br>GJ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|--------------|
| Množství<br>GJ | 280 | 250 | 220 | 180 | 160 | 0 | 0 | 0 | 180 | 200 | 250 | 270 | 1990         |

### **Další ujednání:**

V Plané nad Lužnicí, dne .....

V Táboře, dne .....

Dodavatel:

Odběratel:

.....  
Ing. Libor Doležal  
Generální ředitel

.....  
Linda Rybáková  
Ředitelka