

### Příhláška k odběru tepelné energie

Prodávající: Jablonecká energetická a.s., U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kupující vyplňuje pouze orámovanou část přihlášky.

Kupující:	<b>Statutární město Jablonec nad Nisou</b>
sídlo:	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Odběrní místo:	<b>ZM21</b>
<b>Specifikace odběrního místa:</b>	<b>Hasičská 983/3</b>
Specifikace odběru tepelné energie:	4. jiné účely: vytápění a příprava teplé vody
1. vytápění a odběr teplé vody	
2. pouze vytápění	
3. pouze odběr teplé vody	
4. jiné účely: vytápění a příprava teplé vody	
termín zahájení odběru tepelné energie:	<b>01.01.2023</b>
termín ukončení odběru tepelné energie:	
počet bytových jednotek:	0 b.j.
podlahová plocha/energeticky vztažná plocha celkem:	<input type="text"/> m2

**Vyplní prodávající:**

úroveň předání tepelné energie: 6. výstup z individuálního zdroje tepla ve vlastnictví prodávajícího

1. odbočka ve výměňkové stanici/blokové kotelně
2. odbočka z hlavního sekundárního řádu
3. výstup ze zařízení v odběrném místě (čtyřtrubkový rozvod)
4. vstup do objektové směšovací stanice v majetku kupujícího
5. výstup z objektové směšovací stanice ve vlastnictví prodávajícího
6. výstup z individuálního zdroje tepla ve vlastnictví prodávajícího
7. výstup z individuálního zdroje tepla ve vlastnictví kupujícího

**Technické parametry odběrního místa :**

výkon .....	3 x 45 kW
statický tlak na přívodu topné vody .....	0,18 MPa
Teplota teplotnosné látky při venkovní teplotě - 20 °C přívod/zpátečka.....	75/60 °C
Teplota teplé vody dle vyhlášky č. 194/2007	45 - 60 °C

Teplotní diagram v otopném období:

Venkovní teplota [°C]	-20	-15	-5	0	5	15
Přívodní teplota teplotnosné látky [°C]	75	70	60	55	50	40

Noční teplotní útlum v otopném období od 22 h do 5 h ve výši 10 %.

V Jablonci nad Nisou, dne

V ....., dne

.....  
prodávající

.....  
kupující