

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 2/2023

Datum: 9.1.2023

ODBĚRATEL: DM a ŠJ Karlovy Vary,
příspěvková organizace
Lidická 590/38
360 01 Karlovy Vary
IČO: 00076988
DIČ: CZ00076988
Bankovní spojení: 19-5985340247/0100
Telefon: 731 620 607

Adresát:
GALAXIA
Lubomír JOHN
Konečná 894/3
360 05 Karlovy Vary
IČO: 15707903
DIČ: CZ6311141232
Telefon: 608555321
ljohn@atlas.cz

Objednáváme:
výměnu EPS dle Vaší nabídky ze dne 5.1.2023 viz příloha, termín provedení do 13.1.2023, smluvní vztah se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník.

.....
adresát

.....
odběratel

John Lubomír
Konečná 894/3
360 05 KARLOVY VARY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Předmět nabídky: Výměna ústředny EPS a části tlačítkových hlásičů v objektu internáty Karlovy Vary.

Popis zařízení : Z důvodu vadné stávající ústředny EPS MHU-103 navrhujeme výměnu ústředny za novou ústřednu MHU-116. Tato ústředna v případě rozšíření zajišťuje dostatečnou kapacitu pro případnou instalaci požárních hlásičů do pokojů.

Současně s výměnou ústředny navrhujeme výměnu části tlačítkových hlásičů a to na smyčce 1B (3 – 10 patro ubytovna B), smyčce 4A1 (1 – 9 patro budova A) a smyčce 5A (2 – 10 patro budova A, kufrárna 1, kufrárna 2). Nové tlačítkové hlásiče budou napojeny na adresnou linku desky DLI-1. Každé tlačítko bude mít přesnou adresu a při vyhlášení dostane obsluha ústředny EPS přesnou informaci o vyhlášení poplachu v daném patře a prostoru. Stávající tlačítka byla napojena na společnou smyčku a nebylo možné určit v jakém patře byl vyhlášen poplach.

Zbývající staré stávající smyčky (číslo 2,3,6,7,8,9,10 a 11) budou napojeny na novou ústřednu přes desku DSM-1. Tyto staré hlásiče lze v případě potřeby postupně vyměnit za nové adresné a připojit na adresnou linku DLI-1.

Na nové ústředně EPS budou nastaveny časy T1 a T2 pro vyhlášení všeobecného poplachu. Tyto časy slouží k vyhlášení poplachu. U tlačítkových hlásičů dojde okamžitě k vyhlášení všeobecného požárního poplachu a v případě poplachu z automatického hlásiče má obsluha dva časy na kontrolu než dojde k vyhlášení všeobecného požárního poplachu včetně aktivace rozhlasu. Současná stará ústředna nerozlišuje vyhlášení poplachu z tlačítkového a automatického hlásiče a výstup pro požární rozhlas je zpožděn o 6 minut.

REKAPITULACE :

1. Dodávka zařízení	112.478,-
2. Demontáž stávajícího zařízení	6.500,-
3. Montáž nového zařízení	22.500,-
4. Programování systému EPS	3.000,-
5. Výchozí revize zařízení EPS	5.000,-
6. Zaškolení obsluhy a návody	1.500,-
Celkem bez DPH	150.978,-

Vypracoval : Karel Šístek

1. Dodávka zařízení :	typ	ks/m	cena/ks,m	celkem	
Ústředna EPS	MHU-116	1	39.900,-	39.900,-	
Deska smyčková – 12 konv.		DSM-1	1	8.800,-	8.800,-
Deska linková 2 kruhy	DLI-1	1	10.800,-	10.800,-	
Hlásič tlačítkový	MHA-142	30	1.690,-	50.700,-	
Akumulátor	12V/12Ah	2	1.139,-	2.278,-	
S o u č e t				112.478,-	

2. Demontáž stávajícího zařízení :	typ	ks/m	cena/ks,m	celkem	
Demontáž ústředna EPS	MHU-103	1	2.000,-	2.000,-	
Demontáž tlačítkového hlásiče		MHA-102	30	150,-	4.500,-
S o u č e t				6.500,-	

3. Montáž nového zařízení :	typ	ks/m	cena/ks,m	celkem	
Montáž ústředny EPS	MHU-116	1	6.000,-	6.000,-	
Montáž hlásiče tlačítkového		MHA-142	30	550,-	16.500,-
S o u č e t				22.500,-	

4. Programování systému EPS **3.000,-**

5. Výchozí revize zařízení EPS **5.000,-**

6. Zaškolení obsluhy a návody **1.500,-**

