

Technické parametry odběrného místa

mezi smluvními stranami

se sídlem
(dále jen „dodavatel“)
a

TEPLO BRUNTÁL a.s.
Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01

se sídlem:

Mateřská škola Bruntál, Komenského 7
Komenského 7, 792 01 Bruntál

(dále jen „odběratel“)

pro odběrná místa:

Název [redacted] Smetanova 21 MŠ

Místo předání ÚT [redacted]

Místo předání TV [redacted]

Úroveň předání: OPS

Místo měření TV: [redacted]

Místo měření ÚT: [redacted]

Teplonosné médium: [redacted]

Tlak: [redacted]

Výkon [redacted]

Odběr TV [redacted]

Teplota TV v

souladu s vyhláškou 194/2007 Sb.

č.:

Odběr doplňkové [redacted]

vody:

Teplotní křivka [redacted]

Teplotní diagram – orientační teplotní křivky

venkovní teplota		15	10	5	0	-5	-8	-15	-20
křivka I	°C	36	37	41	44	50	56	62	64
křivka II	°C	36	39	43	48	54	60	65	70
křivka III	°C	36	40	46	52	58	64	68	72
křivka IV	°C	40	44	50	56	62	66	68	72

Na základě písemné žádosti všech odběratelů z domovní předávací stanice lze křivku změnit.

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu (ekvitermní regulace).

Dodavatel se zavazuje dodávat tepelnou energii pro vytápění mimo otopné období (tj. v období 1.6. – 31.8.), vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

V Bruntále dne:

Z dodavatele

V Bruntále dne:

Za odběratele

.....

[Redacted signature]

.....

[Redacted signature]