

15	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLME 02 Si - Vpřívod = 1000m3/h, Vodvod = 1000m3/h, Δpextpřívod = 400Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 3800 x š = 650 x v = 1500 mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 11kW, - komora chlazení vodní Q = 8kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4 - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	1 000	1 000	2	680
16	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLME 04 Si - Vpřívod = 4000m3/h, Vodvod = 4000m3/h, Δpextpřívod = 400Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 4200 x š = 800 x v = 1800 mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 29kW, - komora chlazení vodní Q = 19kW, ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	1 000	1 000	2	680
17	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLME 02 Si - Vpřívod = 1750m3/h, Vodvod = 2000m3/h, Δpextpřívod = 400Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 4200 x š = 550 x v = 1200mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 13kW, - komora chlazení vodní Q = 8kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G2 - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	1 000	1 000	2	680
18	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 12 Si - Vpřívod = 11850m3/h, Vodvod = 12250m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l = 7300 x š = 1250 x v = 2700mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 69kW, - komora chlazení vodní Q = 34kW, - komora parního vlhčení, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	1 000	1 000	2	680
19	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLME 02 Si - Vpřívod = 1850m3/h, Vodvod = 600m3/h, pextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 3800 x š = 650 x v = 1500mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 14kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	1 000	1 000	2	680
20	VZT jednotka	Sestavná jednotka JANKA KLME 04 Si, - provedení – vertikální, pravá ve směru proudění přívodního vzduchu v sestavě: filtrační komora - kapsová dlouhá F5, přívodní ventilátor vč. manžety a elektromotoru, vzd. výkon 48 000m3h, dpext 300Pa, qch 26Kw, VODA 6/12ST. c	kpl	1	1 000	1 000	2	680
21	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 12 Si - Vpřívod = 16300m3/h, Vodvod = 16200m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 500Pa, Max.rozměr l = 5300 x š = 1250 x v = 2700mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 110kW, - komora chlazení vodní Q = 75kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná	kpl	1	1 000	1 000	2	680
22	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 16 Si - V = 16300m3/h, Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ: celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	1 000	1 000	2	680
23	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 12 Si - V = 15100m3/h, Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	1 000	1 000	2	680
24	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 12 SO - V = 12100m3/h, Δpext = 500Pa, Max.rozměr l = 2200 x š = 1250 x v = 1200mm, V SESTAVĚ: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	1 000	1 000	2	680
25	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 12 SO - Vpřívod = 7000m3/h, Vodvod = 7000m3/h, Δpextpřívod = 300Pa, Δpextodvod = 300Pa, Max.rozměr l = 6000 x š = 1000 x v = 1120mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - komora cirkulační s vnitřní čelní a vnitřní pravou klapkou (obě příprava pro servo), - filtrační komora F5, - komora ohřevu vodní Q = 17kW, - volná komora 500mm (pro protrubkování z výměníků), - komora chlazení vodní Q = 51kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - ventilátorová komora s manžetou, - komora cirkulační s vnitřní levou klapkou (s přípravou pro servo)	kpl	1	1 000	1 000	2	680
26	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 12 SO - V = 13650m3/h, Δpext = 550Pa, Max.rozměr l = 1750 x š = 1250 x v = 1400mm, V SESTAVĚ: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	1 000	1 000	2	680
27	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 12 SO - V = 9350m3/h, Δpext = 550Pa, Max.rozměr l = 1550 x š = 1000 x v = 1200mm, V SESTAVĚ: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	1 000	1 000	2	680
28	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 08 SO - Vpřívod = 9350m3/h, Vodvod = 9350 m3/h, Δpextpřívod = 300Pa, Δpextodvod = 300Pa, Max.rozměr l = 6000 x š = 1000 x v = 1120mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - komora cirkulační s vnitřní čelní a vnitřní pravou klapkou (obě příprava pro servo), - filtrační komora F5, - komora ohřevu vodní Q = 17kW, - volná komora 500mm (pro protrubkování z výměníků), - komora chlazení vodní Q = 51kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - ventilátorová komora s manžetou, - komora cirkulační s vnitřní levou klapkou (s přípravou pro servo)	kpl	1	1 000	1 000	2	680
29	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 08 SO - Vpřívod = 9350m3/h, Vodvod = 9350 m3/h, Δpextpřívod = 300Pa, Δpextodvod = 300Pa, Max.rozměr l = 6000 x š = 1000 x v = 1120mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - komora cirkulační s vnitřní čelní a vnitřní pravou klapkou (obě příprava pro servo), - filtrační komora F5, - komora ohřevu vodní Q = 17kW, - volná komora 500mm (pro protrubkování z výměníků), - komora chlazení vodní Q = 51kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - ventilátorová komora s manžetou, - komora cirkulační s vnitřní levou klapkou (s přípravou pro servo)	kpl	1	1 000	1 000	2	680
30	VZT jednotka	VZT jednotka Janka KLM 10 SO - Vpřívod = 7000m3/h, Vodvod = 7000m3/h, Δpextpřívod = 300Pa, Δpextodvod = 300Pa, Max.rozměr l = 6000 x š = 1000 x v = 1120mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - komora cirkulační s vnitřní čelní a vnitřní pravou klapkou (obě příprava pro servo), - filtrační komora F5, - komora ohřevu vodní Q = 17kW, - volná komora 500mm (pro protrubkování z výměníků), - komora chlazení vodní Q = 51kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - ventilátorová komora s manžetou, - komora cirkulační s vnitřní levou klapkou (s přípravou pro servo)	kpl	1	1 000	1 000	2	680
31	Ostatní zařízení (Zvlhčovač)	Elektrický parní zvlhčovač - výkon M = 123 kg/hod, včetně distribuční trubice 35-1500mm, plynulá regulace 20 - 100%, Příslušenství: - adaptér plynulé regulace, - sifon, - parní a kondenzátní hadice á 3m, - tlaková hadice pro přívod vody 600mm, - hadice pro odpad 600mm, - zabudovaný protipěnový systém, - relé dálkového hlášení, - SC systém	kpl	3	1 000	3 000	2	680
32	Ostatní zařízení (Zvlhčovač)	Elektrický parní zvlhčovač - výkon M = 65 kg/hod, včetně distribuční trubice 35-1500mm, plynulá regulace 20 - 100%, Příslušenství: - adaptér plynulé regulace, - sifon, - parní a kondenzátní hadice á 3m, - tlaková hadice pro přívod vody 600mm, - hadice pro odpad 600mm, - zabudovaný protipěnový systém, - relé dálkového hlášení, - SC systém	kpl	2	1 000	2 000	2	680
33	Ostatní zařízení (Zvlhčovač)	Elektrický parní zvlhčovač - výkon M = 45 kg/hod, včetně distribuční trubice 35-900mm, plynulá regulace 20 - 100%, Příslušenství: - adaptér plynulé regulace, - sifon, - parní a kondenzátní hadice á 3m, - tlaková hadice pro přívod vody 600mm, - hadice pro odpad 600mm, - zabudovaný protipěnový systém, - relé dálkového hlášení, - SC systém	kpl	2	1 000	2 000	2	680
34	Ostatní zařízení (Dveřní clona)	Elektrická dveřní clona GEA VIENTO - šířka 2000mm, - výška dveří 2500mm, - ti = 20 OC (tw1/tw2 - 70/50), - včetně ovládacího panelu a termostatu	ks	2	700	1 400		680
35	Klimatizace	Kompresorová a kondenzační jednotka s tepelným čerpadlem pro dvě vnitřní jednotky, RAS-5HRNE, včetně sady pro zimní provoz do te = - 12°C, revize úniku chladiva v chl. Okruzích	ks	1	1 200	1 200	2	680
36	Klimatizace	Podstropní klimatizační jednotka HITACHI - celoroční provoz, Topný výkon QOH = 9,4kW, Chladicí výkon QCH = 6,7kW	ks	2	600	1 200	2	680
37	Klimatizace	Kompresorová a kondenzační jednotka s tepelným čerpadlem RAS-2,5HRNE, včetně sady pro zimní provoz do te = - 12°C, revize úniku chladiva v chl. Okruzích	ks	1	1 200	1 200	2	680
38	Klimatizace	Podstropní klimatizační jednotka HITACHI - celoroční provoz, Topný výkon QOH = 9,4kW, Chladicí výkon QCH = 6,7kW	ks	1	600	600	2	680
39	Klimatizace	Kompresorová a kondenzační jednotka s tepelným čerpadlem pro 4 vnitřní jednotky, RAS-5HRNE, včetně sady pro zimní provoz do te = - 12°C, revize úniku chladiva v chl. okruzích	ks	1	1 200	1 200	2	680
40	Klimatizace	Podstropní klimatizační jednotka HITACHI - celoroční provoz, Topný výkon QOH = 9,4kW, Chladicí výkon QCH = 6,7kW	ks	4	2 400	9 600	2	680
41	VZT jednotka	Odvlhčovací jednotka Carel s kapacitou Mw = 0,5 kg/hod při parametrech vnitřního vzduchu 180C/50%, - včetně vlastní regulace	kpl	18	440	7 920	2	680
42	VZT jednotka	Parapetní jednotka GEA Top-GEKO bez opláštění - Topný výkon QOH = 1,8kW (tw1/ tw2 - 60/400C), Chladicí výkon QCHcelk = 3,5kW (tw1/ tw2 - 7/120C)	kpl	394	220	86 680	2	680
43	VZT jednotka	Podstropní jednotka GEA Top-GEKO s opláštěním - QCHcelk = 5,3kW (tw1/ tw2 - 7/120C)	kpl	16	600	9 600	2	680
44	VZT jednotka	Podstropní jednotka GEA Top-GEKO bez opláštění - QOH = 4kW (tw1/ tw2 - 60/400C	kpl	23	600	13 800	2	680
45	VZT jednotka	Kazetová jednotka GEA Top-GEKO, včetně čerpadla kondenzátu, topný výkon QT = 3,64 Kw, chladicí výkon celkový QCH = 2,48 kW	kpl	7	400	2 800	2	680
46	VZT jednotka	Parapetní jednotka GEA Top-GEKO včetně opláštění, chladicí výkon celkový QCH = 7,5 kW	kpl	8	600	4 800	2	680
47	VZT jednotka	Podstropní VZT jednotka indukční - Topný výkon QOH = 1,59kW (tw1/ tw2 - 60/400C), Chladicí výkon QCH = 4,57kW (tw1/ tw2 - 18/240C)	kpl	1126	80	90 080	2	680

48	Klimatizace	Jednotka přesné klimatizace EMICON Milenium UV 380B - V = 7500m3/h, pext = 55Pa, Max.rozměr l = 1530 x š = 665 x v = 1975mm, V SESTAVĚ: - sací mřížka, - filtrační díl, - chlazení vodní Q = 25kW, - 2 ventilátory s elektromotory - výfuková mřížka	kpl	2	2 000	4 000	2	680
49	Ostatní zařízení (Odsavač)	Indukční odsávač par nástěnný IOPB včetně filtračních vložek 2000x1000x500mm - pro 1200m³/h	kpl	5	1 600	8 000	2	680
50	Ostatní zařízení (Ventilátor)	Potrubní ventilátor ILT, ILB - do V = 7000m3/h, Δpext = 350Pa, - včetně přípojovacích manžet	ks	7	110	770	1	680
51	Ostatní zařízení (Ventilátor)	Axiální ventilátor TXBR,XF - do V = 7000m3/h, Δpext = 500Pa, - včetně přípojovacích manžet	ks	5	110	550	1	680
52	Ostatní zařízení (Ventilátor)	Potrubní ventilátor MIXVENT - TD - do V = 5000m3/h, Δpext = 500Pa, - včetně přípojovacích manžet	ks	10	110	1 100	1	680
53	Ostatní zařízení (Tlakové zařízení)	Expanzní nádoba s membránou	ks	3	2 500	7 500	1	680
54	Ostatní zařízení (Tlakové zařízení)	Akumulační nádoba 4 500l	ks	1	3 200	3 200	1	680
55	Ostatní zařízení (Čerpadlo)	Oběhové čerpadlo s konstantními otáčkami	ks	3	150	450	1	680
56	Ostatní zařízení (Čerpadlo)	Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem otáček	ks	1	150	150	1	680
57	Ostatní zařízení (Čerpadlo)	Oběhové čerpadlo s konstantním výkonem	ks	2	150	300	1	680
58	Chlazení	Chladicí jednotka Carrier vč. příslušenství Qch = 630 kW, Qkond = 755 kW, Pc = 131 kW, U = 400 V, revize úniku chladiva v chl. okruzích	ks	5	8 000	40 000	2	680
59	Chlazení	Oddělený vzduchem chlazený kondenzátor Qkond=170kW, Pc = 2 kW, U = 400 V	ks	2	10 000	20 000	2	680
60	Chlazení	Uzavřená chladicí věž Baltimore vč. příslušenství Q = 755 kW, Pc = 40 kW	kpl	3	12 000	36 000	2	680
61	Klimatizace	klimatizace serverovna LG LG AUUW 368 D2, revize úniku chladiva	kpl	1	1 000	1 000	2	680
62	Klimatizace	klimatizace spisovny Mitsubishi PUHZ-zRP50Vka2 - m.č.2S082, revize úniku chladiva	kpl	4	1 000	4 000	2	680
63		zvčovací jednotky CALOREX DH 60A - m.č.2S082	ks	2	1 000	2 000	2	680
64	Ostatní zařízení (Požární klapky)	Požární klapka TROX EN – FKA - PL	ks	388	200	77 600	1	680
65	Ostatní zařízení (Požární klapky)	Klapka TROX včetně servopohonu	ks	32	200	6 400	1	680
66	Ostatní zařízení (Požární klapky)	Požární sténový uzavěr PSUM 90	ks	15	200	3 000	1	680
67	Ostatní zařízení (Regulační klapky)	Regulační klapky vč. servopohonu	ks	162	80	12 960	2	680
68	Ostatní zařízení (Regulátor)	Regulátor průtoku TROX EN	ks	192	80	15 360	2	680
69	Ostatní zařízení (VZT rozvod)	Kontrola potrubních rozvodů (25.200m2),vč. izolace, koncových elementů(1987ks). Popřípadě jejich dílčí přestavení.	kpl	1	10 880	10 880	1	680
Celkem Justiční areál v Brně - Objekt SO 101 - zařízení VZT, KLM, chlazení a ostatní zařízení						524 300		

Zařízení pro odtah tepla a kouře (ostatní zařízení)								
Položka č.	Zařízení	Popis zařízení	měrná jednotka	množství	náklady za rok	náklady za rok/celkem	počet prohlídek za rok a m.j.	Sazba servisního technika oprava Kč/hod (viz. Tab.č.2)
70	Ostatní zařízení (OTK)	Ventilátor pro ODVOD TEPLA A KOUŘE F 400/120, V = 56200m3/h, Δpstatický = 725Pa, dvoustupňový ventilátor, průměr 900mm	ks	1	1 500	1 500	2	680
71	Ostatní zařízení (OTK)	Ventilátor pro ODVOD TEPLA A KOUŘE F 400/120, V = 55200m3/h, Δpstatický = 772Pa, dvoustupňový ventilátor, průměr 900mm	ks	1	1 500	1 500	2	680
72	Ostatní zařízení (OTK)	Ventilátor pro ODVOD TEPLA A KOUŘE F 400/120, V = 43350m3/h, Δpstatický = 256Pa, jednostupňový ventilátor, průměr 1000mm, včetně protidešťová přetlaková klapka s klasifikací F 400/120	ks	4	1 500	6 000	2	680
73	Ostatní zařízení (Ventilátor)	Axiální ventilátor THGT4-1250-6	ks	6	100	600	1	680
74	Ostatní zařízení (OTK)	Potrubí a izolace OTK	m2	3940	5	19 700	1	680
75	Ostatní zařízení (OTK)	Přetlaková klapka DN 100, F400	ks	6	100	600	1	680
76	Ostatní zařízení (OTK)	Mřížka OTK	ks	150	10	1 500	1	680
77	Ostatní zařízení (OTK)	Klapka OTK - FKTA	ks	32	200	6 400	1	680
Celkem Justiční areál v Brně - Objekt SO 101 - zařízení pro odtah tepla a kouře						37 800		

Justiční areál v Brně
Objekt SO 102, Polní 41

Zařízení VZT, KLM a ostatní zařízení								
Položka č.	Zařízení	Popis zařízení	měrná jednotka	množství	náklady za rok/m.j.	náklady za rok/celkem	počet prohlídek za rok a m.j.	Sazba servisního technika oprava Kč/hod (viz. Tab.č.2)
78	Klimatizace	klimatizace serverovna LG S12EQ - m.č. 104	kpl	1	1 000	1 000	2	680
79	VZT jednotka	Zařízení č. 1 Chodby, Zařízení č. 2 Kanceláře - Sestavná jednotka JANKA KLME 05 Si Vpřívod = 6900m3/h, Vodvod = 7500m3/h, Δpextpřívod = 500Pa, Δpextodvod = 450Pa, Max.rozměr l = 4700 x š = 1000 x v = 2120mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 35kW, - komora chlazení vodní Q = 34kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	2	1 000	2 000	2	680
80	VZT jednotka	Zařízení č. 3 Zasedací místnosti - Sestavná jednotka JANKA KLME 03 Si Vpřívod = 3000m3/h, Vodvod = 3050m3/h, Δpextpřívod = 400Pa, Δpextodvod = 400Pa, Max.rozměr l = 4000 x š = 650 x v = 1420mm, V SESTAVĚ:PŘÍVODNÍ ČÁST: - celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - filtrační komora F7, - ZZT deskový s eliminátorem, - komora ohřevu vodní Q = 28kW, - komora chlazení vodní Q = 19kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST:- celoplošná klapka s manžetou (příprava pro servo), - filtrační komora G4, - ZZT deskový s eliminátorem, - volná komora 250mm, - ventilátorová komora s manžetou	kpl	1	1 000	1 000	2	680
81	VZT jednotka	Zařízení č. 4 Ofuk zastřešení atrie - Sestavná jednotka JANKA KLM 10 SO Vpřívod = 7000m3/h, Vodvod = 7000m3/h, Δpextpřívod = 300Pa, Δpextodvod = 300Pa, Max.rozměr l = 6000 x š = 1000 x v = 1120mm, V SESTAVĚ: PŘÍVODNÍ ČÁST: - komora cirkulační s vnitřní čelní a vnitřní pravou klapkou (obě příprava pro servo), - filtrační komora F5, - komora ohřevu vodní Q = 25kW, - volná komora 500mm (pro protrubkování z výměníků), - komora chlazení vodní Q = 51kW, - ventilátorová komora s manžetou, ODVODNÍ ČÁST: - ventilátorová komora s manžetou a difúzér, - komora cirkulační s vnitřní levou klapkou (s přípravou pro servo)	kpl	1	1 000	1 000	2	680
82	Ostatní zařízení (Zvlhčovač)	Elektrický parní zvlhčovač výkon M = 26,5 kg/hod, včetně distribuční trubice 35-600mm, plynulá regulace 20 - 100%, Příslušenství:- adaptér plynulé regulace, - sifon, - parní a kondenzační hadice á 3m, - tlaková hadice pro přívod vody 600mm, - hadice pro odpad 600mm, - zabudovaný protipěnový systém, - relé dálkového hlášení, - SC systém	kpl	1	1 000	1 000	2	680
83	Ostatní zařízení (Dveřní clona)	Elektrická dveřní clona VIENTO šířka 1500mm, - výška dveří 2300mm - tl = 20 0C (tw1/tw2 - 70/50) - včetně ovládacího panelu a termostatu	ks	3	700	2 100	2	680
84	Klimatizace	Kompresorová a kondenzační jednotka s tepelným čerpadlem pro dvě vnitřní jednotky - LG	ks	1	1 200	1 200	2	680
85	Klimatizace	Nástěnná a venkovní klimatizační jednotka DAIKIN split systém Topný výkon QOH = 2,0kW, Chladicí výkon QCH = 2,0kW	ks	3	1 000	3 000	2	680
86	Klimatizace	Podstropní a venkovní klimatizační jednotka DAIKIN split systém QCH = 10,0kW	ks	1	600	600	2	680
87	Klimatizace	Podstropní a venkovní klimatizační jednotka DAIKIN split systém Celoroční provoz, Chladicí výkon QCH = 5,0kW	ks	4	1 000	4 000	2	680
88	Ostatní zařízení	Odvlhčování jednotka Carel Dry Clim 21 s odvlhčovací kapacitou Mw = 0,4 kg/hod při parametrech vnitřního vzduchu 180C/50% - včetně vlastní regulace	kpl	3	440	1 320	2	680
89	Ostatní zařízení (FCU jednotka)	Parapetní jednotka fan coil -Topný výkon QOH = 2,3kW (tw1/ tw2 - 60/400C) Chladicí výkon QCHcelk = 2,6kW (tw1/ tw2 - 7/120C), - bez kapotáže - včetně pružné spojky - Lw = 46dB(A)	ks	127	220	27 940	2	680
90	Ostatní zařízení (FCU jednotka)	Podstropní jednotka fan coil -Topný výkon QOH = 2,3kW (tw1/ tw2 - 60/400C) Chladicí výkon QCHcelk = 2,6kW (tw1/ tw2 - 7/120C), - bez kapotáže - včetně pružné spojky - Lw = 46dB(A)	ks	7	600	4 200	2	680
91	Ostatní zařízení (FCU jednotka)	Požární klapka TROX EN – FKA - PL	ks	54	200	10 800	1	680
92	Ostatní zařízení (Požární klapky)	Požární sténový uzavěr PSUM 90	ks	5	200	1 000	1	680
93	Ostatní zařízení (Regulační klapky)	Regulační klapka čtyřhranná vč. servopohonu u VZT	ks	17	100	1 700	2	680
94	Ostatní zařízení (Regulátor)	Regulátory průtoku V = 2500 m3/hod, Δp = 50Pa	ks	10	100	1 000	2	680
95	Ostatní zařízení (VZT rozvod)	Kontrola potrubních rozvodů (2.655m2), vč. izolace, koncových elementů(418ks). Popřípadě jejich dílčí přestavení.	kpl	1	5 440	5 440	1	680
Celkem Justiční areál v Brně - Objekt SO 102 - zařízení VZT, KLM, chlazení a ostatní zařízení						70 300		

Celkem - Justiční areál v Brně - Objekt SO 101 a 102 - zařízení VZT, KLM, chlazení a ostatní zařízení, Objekt SO 101 - zařízení pro odtah tepla a kouře						632 400		
---	--	--	--	--	--	---------	--	--

Krajský soud v Brně, budova Rooseveltova 16

Zařízení VZT A KLM								
Položka č.	Zařízení	Popis zařízení	měrná jednotka	množství	náklady za rok/m.j.	náklady za rok/celkem	počet prohlídek za rok a m.j.	Sazba servisního technika oprava Kč/hod (viz. Tab.č.2)
96	Klimatizace	Serverovna venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 2,6kW	ks	1	2 000	2 000	2	680
97	Klimatizace	Místnost utajeného svědka venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 2,6kW	ks	1	2 000	2 000	2	680
98	Klimatizace	Serverovna venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 2,6kW	ks	1	2 000	2 000	2	680

99	Klimatizace	Serverovna venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 14kW	ks	1	2 000	2 000	2	680
100	Klimatizace	Serverovna venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 14kW	ks	1	2 000	2 000	2	680
101	Klimatizace	Kancelář IT techniků venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 3,5kW	ks	1	2 000	2 000	2	680
102	Klimatizace	Serverovna venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 2,6kW	ks	1	1 000	1 000	1	680
103	Klimatizace	Operační místnost venkovní + vnitřní stropní KLM jednotka Samsung (split systém) Qch 5kW	ks	1	2 000	2 000	2	680
Celkem - Krajský soud, budova Rooseveltova - zařízení VZT a KLM - Poznámka 2						15 000		

Krajský soud v Brně, budova Husova 15

Zařízení VZT A KLM								
Položka č.	Zařízení	Popis zařízení	měrná jednotka	množství	náklady za rok/m.j.	náklady za rok/celkem	počet prohlídek za rok a m.j.	Sazba servisního technika oprava Kč/hod (viz. Tab.č.2)
104	Klimatizace	Místnosti jednacích síní venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka HITACHI (split systém) Qch 3,5kW	ks	13	500	6 500	1	680
105	Klimatizace	Serverovny N157 a N267 + jednací síň JS122 venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka LG (split systém) Qch 5kW	ks	4	2 000	8 000	2	680
106	Klimatizace	Serverovna venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka FUJITSU (split systém) Qch 6,6kW	ks	1	2 000	2 000	2	680
107	Klimatizace	Sklad venkovní + vnitřní nástěnná KLM jednotka TOSHIBA (split systém) Qch 3,5kW	ks	1	2 000	2 000	2	680
Celkem - Krajský soud, budova Husova - zařízení VZT a KLM - Poznámka 2						18 500		

Ostatní služby - pro všechny budovy (Polní 39 a 41, Rooseveltova 16, Husova 15)								
Položka č.	Zařízení	Popis zařízení	měrná jednotka	množství	náklady za rok/m.j.	náklady za rok/celkem	počet prohlídek za rok a m.j.	Sazba servisního technika oprava Kč/hod (viz. Tab.č.2)
108	Pohotovost	Havarijní činnost - pohotovost	kpl	1	14 100	14 100	x	x

Celkem revize zařízení - Justiční areál v Brně (SO 101 a SO 102), Krajský soud v Brně (budova Rooseveltova a Husova) - Poznámka 1					bez DPH	680 000	Kč/rok
Celkem revize zařízení - Justiční areál v Brně (SO 101 a SO 102), Krajský soud v Brně (budova Rooseveltova a Husova) - Poznámka 1			Včetně kritérium A		bez DPH	1 360 000	Kč/24 měsíců

Tab.č.2: Sazby pro servis zařízení (opravy a odstraňování závad)

Typ pracovníka			Sazba (Kč bez DPH)	
Hodinová zúčtovací sazba-servisní technik VZT (včetně ostatních zařízení, tj. PBZ, OTK,FCU, zvlhčovače,dv.clony, regulátory, zvlhčovače, čerpadla, odsávače)	Hodnotící kritérium B	bez DPH	680,0	Kč/hod
Hodinová zúčtovací sazba-servisní technik KLM a chlazení	Hodnotící kritérium C	bez DPH	680,0	Kč/hod
Cena za výjezd k opravě (včetně nákladů na čas strávený na cestě a dopravu, v Kč/ks)	Hodnotící kritérium D	bez DPH	3 000,0	Kč/ks

Zhotovitel:

Obchodní firma / jméno:	Global Klima Servis s.r.o.		
Sídlo:	Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýřice		
IČO:	06445462		
DIČ:	CZ06445462		
Kontaktní osoba jednající za zhotovitele:	Jiří Kučera		
E-mail:		Tel.:	

Poznámka 1:
V ceně jsou zahrnuty náklady na čas strávený na cestě a dopravu.

Poznámka 2:
V ceně jsou zahrnuty náklady na případný pronájem manipulačního zařízení (vysokozdvíhná plošina)

dodavatel vyplní žlutá pole

Datum, iméno a příjmení, podpis oprávněné osoby zhotovitele, razítko:

12.01.2023	Jiří Kučera
------------	-------------