

Zimní stadion Hradec Králové, hala I. - číselné označení možných přípojovacích bodů elektro, podrobný popis

1	zásuvkový rozvaděč (u LP vedle tunelu)	hlavní jistič zásuvky	3 x 400A (max. proud do rozvaděče !!) 4 x 125A/400V/5P 5 x 63A/400V/5P 5 x 32A/400V/5P 4 x 16A/230V 4 x 16A/230V
<ul style="list-style-type: none"> - každá zásuvka jištěna na jmenovitý proud , jednofázové zásuvky připojeny přes proudové chrániče - lze využít kombinaci zásuvek do maximálního výkonu hlavního jističe !! 			
2	zásuvkový rozvaděč (střídačky)	přívod jištěn zásuvky	3 x 40A 3 x 32A/400V/5P 4 x 16A/230V
<ul style="list-style-type: none"> - každá zásuvka jištěna na jmenovitý proud, všechny zásuvky připojeny přes společný proudový chránič 			
3	zásuvkový rozvaděč (trestné lavice)	přívod jištěn zásuvky	3 x 40A 3 x 32A/400V/5P 4 x 16A/230V
<ul style="list-style-type: none"> - každá zásuvka jištěna na jmenovitý proud, všechny zásuvky připojeny přes společný proudový chránič 			
4, 5	zásuvka 16A/230V	společné jištění, společný proudový chránič	
6	zásuvka 3 x 16A/400V/5P (ochoz 2.NP - u rezie)	přes proudový chránič	
<ul style="list-style-type: none"> - každá zásuvka jištěna na jmenovitý proud, všechny zásuvky připojeny přes společný proudový chránič 			