

## **„Praha Vršovice - truhlárna - výměna otopného systému“ Zadávací dokumentace**

### **příloha 1: Zadání prací:**

#### **Předmět zakázky:**

Předmětem zakázky je výměna stávajícího kotle na tuhá paliva v nevyhovující emisní třídě za kotel vyhovující včetně všech zařízení potřebných pro provoz.  
Demontáž a likvidace stávajícího kotle a jeho zařízení.  
Součástí dodávky je vyvločkování komínového tělesa včetně všech přidružených konstrukcí a zařízení.  
Nové rozvody v prostoru přízemí v prostorech truhlárny.  
Likvidace stávajících rozvodů přízemí v zázemí truhlárny.  
Zaslepení rozvodů v 1NP.  
Revize zařízení a provedení zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy.

#### **Poznámka**

**Finanční rezerva pokrývá rozdíly v čase a místě tvorby rozpočtu nezjistitelné. Rezerva smí být čerpána pouze po odsouhlasení investorem a předložení změnových listů.**

- **Zhotovitel bude provádět po celou dobu výstavby fotodokumentaci, které bude nedílnou součástí předání díla. Fotodokumentace bude předána na datovém nosiči.**