

## SMLOUVA O PŘIPOJENÍ č. 8235789

zákazník: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**

sídlo: Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6  
zastoupený Ing. Martinem Lehkým, ředitel organizace  
IČ: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
Spisová značka: Pr 1342 vedená u Městského soudu v Praze  
(dále jen „zákazník“ na straně jedné)

**a**

provozovatel distribuční soustavy: **PREdistribuce, a. s.**

sídlo: Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 150 00  
zastoupený [REDACTED] vedoucím oddělení Přístup k síti, na základě pověření  
IČ: 27376516  
DIČ: CZ27376516  
zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10158  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo registrovaného účastníka trhu: 117  
(dále jen „PREdi“ na straně druhé)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto**

### Smlouvu o připojení č. 8235789

(dále jen „Smlouva“), podle zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění (dále jen „Zákon“), jak následuje.

#### **I. Předmět Smlouvy**

1. PREdi se zavazuje připojit odběrné elektrické zařízení zákazníka (dále jen „zařízení“) k distribuční soustavě PREdi, v místě a způsobem sjednaným ve Smlouvě, za podmínek stanovených Zákonem, příslušnými prováděcími předpisy a Pravidly provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“) schválenými Energetickým regulačním úřadem, a zajistit požadovaný rezervovaný příkon.
2. Smluvní strany konstatují, že podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu byl již v daném odběrném místě uhrazen v souladu s příslušnými právními předpisy, zákazník již tedy není povinen takové náklady hradit.

#### **II. Podmínky připojení zařízení**

1. Připojení zařízení zákazníka k distribuční soustavě PREdi se řídí Zákonem, příslušnými prováděcími předpisy a PPDS. Místo a způsob připojení zařízení jsou blíže specifikovány v čl. III. a příloze č. 1 této Smlouvy.

2. Připojení zařízení zákazníka k distribuční soustavě PREDi bude provedeno jako standardní a umožní zajišťovat pro zákazníka v místě připojení dle této Smlouvy standardní kvalitu dodávky elektřiny stanovenou příslušným prováděcím předpisem (v době uzavření Smlouvy vyhl. č. 540/2005 Sb.).
3. Připojením zařízení zákazníka k distribuční soustavě vznikne PREDi v souladu se Zákonem právo ve veřejném zájmu vstupovat a vjíždět na/do nemovitosti zákazníka v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním v nich umístěného zařízení distribuční soustavy a zákazník není oprávněn toto právo omezit způsobem, který poškozují veřejný zájem.
4. Zákazník je povinen po dobu trvání Smlouvy zajistit oprávněným osobám PREDi odpovídající přístup k měřicím zařízením za účelem jejich odečtu, kontroly, údržby, výměny či odebrání.
5. Zařízení zákazníka připojené k distribuční soustavě nesmí zpětně ovlivňovat kvalitu elektřiny v distribuční soustavě nad meze stanovené příslušnými právními a technickými předpisy. V případě, že takové ovlivnění PREDi zjistí, je zákazník povinen na písemnou výzvu PREDi zajistit nápravná opatření na svůj náklad a ve lhůtě ve výzvě stanovené.
6. Je-li k/u/v zařízení zákazníka připojeno zařízení pro výrobu elektřiny, je zákazník povinen provádět odpovídající opatření pro zajištění bezpečnosti v distribuční soustavě PREDi a trvale plnit zvláštní podmínky stanovené PREDi v souladu se Zákonem, příslušnými právními předpisy a PPDS.
7. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva.

### **III. Specifikace místa a způsobu připojení zařízení**

#### **III.I. Odběrné elektrické zařízení zákazníka**

1. Místo připojení odběrného elektrického zařízení zákazníka k distribuční soustavě PREDi a požadovaná hodnota rezervovaného příkonu.
  - Adresa: Pod Juliskou 2151/7, Dejvice, Praha 6, 160 00, bytový dům
  - Místo připojení: přípojková skříň č. 800320
  - EAN spotřební stávající: 859182400304538891 platí do doby zprovoznění výroby definované v čl. III.II.
  - EAN spotřební nový: 859182400312157336 platí pouze za předpokladu zprovoznění výroby definované v čl. III.II. od data jejího zprovoznění
  - Napětí: NN
  - Typ měření: B
  - Umístění měření: přístupné na hranici pozemku
  - Ke dni uzavření této Smlouvy již v místě připojení bylo odběrné elektrické zařízení na distribuční soustavu PREDi připojeno, a to se stávající hodnotou rezervovaného příkonu [REDAKCE]
  - Hranice vlastnictví:
    - a) Zařízení zákazníka začíná: kabelovými koncovkami NN v přípojkové skříni č. 800320, ze které je připojeno zařízení zákazníka
    - b) Distribuční soustava PREDi končí: pojistkovými spodky NN v přípojkové skříni č. 800320, ze které je připojeno zařízení zákazníka

*Poznámka:* toto rozhraní je zároveň předávacím místem pro dodávku elektřiny.

2. Zákazník se zavazuje rezervovaný příkon svým odběrem nepřekročit. V případě překročení rezervovaného příkonu odpovídá zákazník za škody vzniklé PREDi a třetím osobám v souvislosti s tímto překročením.

#### **III.II. Výrobna v odběrném místě zákazníka**



1. V místě připojení odběrného elektrického zařízení uvedeného v čl. III.I. je umístěna výrobná.
  - EAN výrobní: 859182400312157343
  - Požadovaný rezervovaný výkon: 82,80 kW
2. Technická specifikace výrobní
  - Výkon: 82,80 kW
  - Typ: fotovoltaický systém (dále jen „FVS“)
  - Způsob provozu: trvalý
  - Kapacita akumulčního zařízení: 82,00 kWh
3. Zákazník se zavazuje zajistit, aby rezervovaný výkon v místě připojení nebyl překročen. V případě překročení rezervovaného výkonu odpovídá zákazník za škody vzniklé PŘEdi a třetím osobám v souvislosti s tímto překročením.

#### **IV. Termín připojení odběrného elektrického zařízení zákazníka**

Připojení odběrného elektrického zařízení zákazníka dle čl. III.I. a zajištění požadovaného rezervovaného příkonu dle této Smlouvy jsou ke dni jejího uzavření již ze strany PŘEdi poskytovány.

#### **V. Termín připojení výrobní v odběrném místě zákazníka**

Připojení výrobní v odběrném místě zákazníka dle čl. III.II. a rezervace požadovaného výkonu dle této Smlouvy budou ze strany PŘEdi poskytovány ke dni uzavření Smlouvy.

#### **VI. Výše podílu zákazníka na oprávněných nákladech**

1. Dále je stanoven podíl zákazníka na oprávněných nákladech spojených s připojením zařízení a zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.
2. Pro odběrné elektrické zařízení specifikované v čl. III.I. se v případě této Smlouvy podíl neuplatňuje.
3. Pro výrobní specifikovanou v čl. III.II. se v případě této Smlouvy podíl neuplatňuje.

#### **VII. Další ujednání**

1. Účinnost Smlouvy lze ukončit dohodou smluvních stran.
2. Pokud zákazník pozbyl oprávnění užívat zařízení na základě vlastnického nebo jiného práva, pak účinnost Smlouvy končí odebráním měřicího zařízení nebo uzavřením smlouvy o připojení pro zařízení s oprávněným zákazníkem.


#### **VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Nebude-li výrobní z důvodů stojících na straně zákazníka připojena do 180 dnů ode dne uzavření této Smlouvy, pak Smlouva v čl. III.II. specifikující připojení výrobní po uplynutí této lhůty zaniká.
3. Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se právní vztahy mezi PŘEdi a zákazníkem řídí Zákonem, jeho prováděcími předpisy a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

4. Pro účely této Smlouvy jsou používány odborné pojmy a terminologie v souladu se Zákonem a jeho prováděcími a souvisejícími předpisy.
5. PREDi je registrovaným správcem osobních údajů. Je-li druhá smluvní strana fyzickou osobou nebo podnikatelem - osobou samostatně výdělečně činnou, bere tímto na vědomí, že společnost PREDi zpracovává osobní údaje svých smluvních partnerů:
  - v rozsahu identifikačních, adresních a kontaktních údajů;
  - v listinné i elektronické podobě;
  - za účelem plnění této Smlouvy;
  - po dobu účinnosti této Smlouvy, resp. po dobu trvání lhůt pro vypořádání nároků plynoucích z této Smlouvy;
  - a veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů, včetně práv, které druhá smluvní strana v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má, jsou uvedeny v dokumentu: „Zásady ochrany osobních údajů“, který je umístěn na: adrese [www.predistribuce.cz](http://www.predistribuce.cz).
6. V případě, že se druhá smluvní strana rozhodne za účelem zkvalitnění vzájemné komunikace poskytnout společnosti PREDi své kontaktní údaje (zejména telefon, e-mail), činí tak dobrovolně a souhlas s tímto zpracováním svých osobních údajů může kdykoli odvolat.
7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zákazník obdrží jeden (1) stejnopis, PREDi obdrží jeden (1) stejnopis.
8. Tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí smlouvy uzavřené ze strany PREDi či jejího právního předchůdce za účelem připojení jakéhokoli zařízení ve shodném místě připojení uvedeném v čl. III.1.
9. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, číslovanými vzestupně a podepsanými oběma smluvními stranami.
10. Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, její ustanovení jsou jim jasná a vyjadřují jejich svobodnou vůli.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy specifikující její obsah je Příloha č. 1 – Podmínky připojení FVS.

V Praze dne 19.1.2023  
Za distributora:

V ..... dne .....  
Za zákazníka:



vedoucí oddělení  
Přístup k síti

---

Ing. Martin Lehký  
ředitel organizace



## Příloha č. 1 – Podmínky připojení FVS

### I. Požadované technické podmínky připojení

1. Bude zajištěn bezpečný provoz FVS - tím se rozumí včasné galvanické odpojení střídače od sítě při výpadku napětí nebo při změně některých definovaných parametrů střídače nebo parametrů síťového napětí.
2. FVS bude připojen do vnitřní instalace stávajícího odběrného místa za stávajícím měřením.
3. Nastavení napěťových parametrů ochran střídačů pro bezpečné odpojení od sítě PREDi je nutné provést následovně.

Parametr	Časové zpoždění vypnutí [s]	Požadované nastavení hodnot napětí a frekvencí pro vypnutí
Nadpětí 1. stupeň	60	1,11 Un
Nadpětí 2. stupeň	1,2	1,15 Un
Nadpětí 3. stupeň	0,15	1,2 Un
Podpětí 1. stupeň	2	0,8 Un
Podpětí 2. stupeň	0,5	0,45 Un
Nadfrekvence	0,1	52 Hz
Podfrekvence	0,1	46,5 Hz

4. Pokud střídače nejsou jednoznačně určeny pro Českou republiku, je nutné provést změnu stávajícího nastavení napěťových parametrů pro bezpečné galvanické odpojení střídače od distribuční sítě na hodnoty dle tabulky, případně dle národního doplňku ČSN EN 50438.
5. V případě řešení nezávislou ochranou, působící na rozpadové místo, se nastaví napěťové parametry uvedené v tabulce přímo na samotné ochraně. Ochrana musí být provedena nebo umístěna tak, aby ji bylo možné zaplombovat, a tím zabránit jejímu přenastavení.
6. Vyrobený výkon FVS je nutné rozdělit u třífázových střídačů symetricky; u jednofázových střídačů nesmí výkon v použité fázi překročit 3,7 kVA.
7. Chod střídačů bez síťového připojení je možný pouze v případě, že zákazník zajistí galvanické oddělení svého odběrného místa od distribuční soustavy k tomu určeným technologicky kompaktním nebo samostatným oddělovacím prvky s bezpečnostní blokovací funkcí, který zabrání výskytu zpětného napětí od střídačů při montáži nebo demontáži elektroměru či jiné obsluze distribuční sítě pracovníky PREDistribuce, a. s.
8. Umístění elektroměrového rozváděče a jeho vybavení se řídí ustanovením normy PN PRE MM 501 „Technické podmínky připojení část A – Obchodní měření“.
9. Elektroměrový rozváděč se umísťuje na veřejně přístupném místě v těsné blízkosti k místu připojení do přípojkové skříně. **Elektroměrový rozváděč musí vždy obsahovat minimálně dvě pozice, jednu pozici pro elektroměr, jednu pozici pro HDO.**
10. Pro výroby od 0,8 kW platí povinnost vybavit výrobu vypínacím prvky ovládaným způsobem stanoveným distributorem.
11. Pokud elektroměrový rozváděč již obsahuje přijímač HDO pro vícetarifní sazbu, využije se pro ovládání výroby také tento přijímač.

12. Při instalovaném výkonu výroby nad 11 kW nepřesahující 100 kW musí být zajištěno propojení HDO s výrobnou kabelem pro ovládání (odstavení) výroby.
13. Elektřina dodaná do distribuční sítě musí z hlediska kvality, zpětných vlivů, míry harmonického zkreslení napětí a proudu splňovat technické normy, PPDS a ostatní platné předpisy upravující oblast výroby elektřiny.
14. Za bezpečný a správný chod FVS odpovídá jeho provozovatel.
15. Výrobu je možné provozovat až po uzavření příslušných smluv. Neoprávněná dodávka do elektrizační soustavy je definována v § 52 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon.
16. Před uvedením FVS do provozu kontaktujte spolupracujícího revizního technika, aby zkontroloval správné provedení připojení k distribuční soustavě a elektroměrového rozváděče a následně vyplnil formulář Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN.

## II. Požadované dokumenty k zprovoznění FVS

1. Vyplněná Žádost - připojení výroby k distribuční síti (formulář na [redacted])
2. Podepsaná Smlouva o připojení (SoP).
3. Výchozí revizní zpráva na elektrickou instalaci týkající se výroby, tzn. vyvedení výkonu ze střídače do rozvaděče.
4. Protokol o nastavení parametrů ochrany střídačů výroby.
5. Jednopolové schéma zapojení výroby.
6. Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN (formulář na [redacted])
7. Dokument VM A2 (formulář na [redacted]), obsahující doklad o prokázání shody VM s přílohou č. 4 PPDS a dalšími ustanoveními Nařízení. Způsob, jak bylo této shody dosaženo lze doložit jedním z následujících dokumentů.
  - a) Přílohou č. 7 MSRFG s uvedením způsobu ověření shody VM s RfG:
    - zkouškami shody dle MSRFG, nebo
    - náhradou zkoušek protokolem výrobce VM.
  - b) Doložením certifikátu VM.
  - c) Doložením výjimky od Energetického regulačního úřadu.
8. Provozní oznámení o provedení prvního paralelního připojení výroby k distribuční soustavě (formulář na [redacted])
9. Provozní předpisy - oddělení Příprava provozu – emailová adresa [redacted]

## III. Postup zprovoznění FVS

### Zákazník

1. Odešle požadované dokumenty specifikované v článku II., v bodech č. 3.-8. elektronicky na emailovou adresu info@predistribuce.cz.
2. Originál dokumentu č. 6. doručí do ZC PRE Jungmannova 747/28, Praha 1, kontaktní místo PREDi.
3. Odešle požadovaný dokument článku II., bod č. 9 na oddělení Přípravy provozu elektronicky [redacted]

## **PREdi**

Po přijetí podepsané SoP a akceptaci požadovaných dokumentů provede výměnu elektroměru pro FVS; potvrdí a odešle Provozní oznámení o provedení prvního paralelního připojení výrobní k distribuční soustavě.

### **Výklad pojmů**

<b>VM</b>	výrobní modul, výrobná
<b>VM typ A1</b>	instalovaný výkon $0,8 \leq A1 < 11$ kW
<b>VM typ A2</b>	instalovaný výkon $11 \text{ kW} \leq A2 < 100$ kW
<b>DS</b>	distribuční soustava
<b>PDS</b>	provozovatel distribuční soustavy
<b>PPDS</b>	Pravidla provozování distribuční soustavy
<b>příloha č. 4 PPDS</b>	stanovuje pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí PDS
<b>SoP</b>	smlouva o připojení výrobního modulu, výrobní k distribuční soustavě
<b>PPP</b>	provozní oznámení o provedení prvního paralelního připojení výrobní k DS
<b>RfG (Nařízení)</b>	Requirement for Generation, nařízení komise EU 2016/631 ze 14.4.2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení VM k elektrizační soustavě
<b>certifikát VM</b>	dokument vyhotovený certifikačním subjektem, tzv. certifikátorem, jenž vlastní akreditaci udělenou v souladu s Nařízením
<b>výjimka udělená ERÚ</b>	výjimka udělená v souladu s kritérii pro udělování výjimek dle Nařízení; Kritéria a podmínky pro udělování výjimek jsou zveřejněna na <a href="http://www.eru.cz">www.eru.cz</a>
<b>MSRFG</b>	metodika ověření shody VM A1, A2 s RfG
<b>příloha č. 7 MSRFG se</b>	