

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. SJ 0852

Technické parametry odběrného místa č. 2050520822

Poř. č.	Technické parametry a údaje	
1	Místo předání pro ÚT/TP	<i>Poslední uzavírací armatura (ve směru od výměňkové stanice) na vstupu teplovodu do objektu. Dtto i na výstupu. Tyto armatury, regulační armatura, fakturační měřič tepla (skládající se z vodoměru, 2 teploměrů a vyhodnocovací jednotky), a filtru před vodoměrem je zařízení prodávajícího. Za ostatní zařízení (za prvními uzavíracími armaturami) odpovídá kupující.</i>
2	Projektovaný teplotní spád objektu [vstup °C/výstup °C]	110/60
3	Úroveň předání pro ÚT/TP a uvedení fakturačního stupně	F4
4	Místo měření pro ÚT/TP	V místě předání
5	Způsob měření pro ÚT/TP	Kalorimetr
6	Zdroj tepelné energie pro ÚT/TP a přípravu teplé vody (TV)	Výměňková stanice
7	Teplonosná látka	Voda
8	Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT/TP v místě ohřevu – rozmezí od do	Viz parametry odběrného místa
9	Potřebná tlaková diference [kPa] pro ÚT/TP na patě objektu *)	20
10	Výkon [MW] pro ÚT/TP *)	----
11	Příkon [kW] pro ÚT/TP *)	60
12	Teplota ÚT/TP přívod [°C] při venkovní teplotě -18 °C	Viz parametry odběrného místa
13	Úroveň vytápění	Výměňková stanice
14	Denní doba vytápění	Viz parametry odběrného místa

15	Započítatelná podlahová plocha [m ²] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhlášce č. 269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění *)	433
16	Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] pro UT a přípravu TV *)	460 GJ/rok
17	Způsob a místo přípravy TV	
18	Místo předání pro TV	<i>Poslední uzavírací armatura (ve směru od výměňkové stanice) na vstupu teplovodu do objektu. Dtto i na výstupu. Tyto armatury, regulační armatura, fakturační měřič tepla (skládající se z vodoměru, 2 teploměrů a vyhodnocovací jednotky) a filtru před vodoměrem je zařízení prodávajícího. Za ostatní zařízení (za prvými uzavíracími armaturami) odpovídá kupující.</i>
19	Místo měření tepelné energie pro přípravu TV
20	Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV
21	Místo měření studené vody pro přípravu TV
22	Způsob měření studené vody pro přípravu TV
23	Denní doba dodávky TV
24	Teplota [°C] TV na výstupu z ohřevu
25	Podlahová plocha [m ²] v souladu s přílohou č. 2. K vyhl. Č269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TV *)
26	Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst	<i>Dle vyhlášky 405/2015 Sb.</i>
27	Dodávka horké vody
28	DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU **)
29	Jméno a kontakt na zástupce odběratele v odběrném místě pro zajištění nepřetržitého přístupu k uzavíracím armaturám a měřidlu tepla	<i>Mgr. Andrea Kadlecová, 485108866</i>
30	Jméno a kontakt na zástupce odběratele v odběrném místě pro řešení poruch měřidla a nastavení technických parametrů	<i>Mgr. Andrea Kadlecová, 485108866</i>
31	Zařazení do regulačního stupně	C

32	Odběr teplotnosné látky	<i>Voda pro doplňování ÚT</i>
33.	Otopné období	<i>Dle vyhlášky 194/2007 Sb.</i>

V Liberci dne : 1.1. 2023

Odběratel:

.....
Jméno: Mgr. Alena Zemanová