

Objednávka



Číslo objednávky:

17/2023

Dodavatel:

První novoměstská teplárenská s.r.o.

náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

IČ 27471454

Odběratel:

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

IČ: 00272876

DIČ: CZ 00272876

Objednáváme u Vás:

Provozování kotelny v objektu čp. 6, náměstí Republiky – budova radnice, v rozsahu přílohy k této objednávce. Na období 1. leden – 31. prosinec 2023.

*Cena dle nabídky činí
10.603,00 Kč bez
DPH/měsíčně*

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Forma úhrady:

Fakturace s 10-denní splatností

Datum:

19. 1. 2023

Vystavil:

Schválil:

Bc. Petr Tyč, tajemník

PŘÍLOHA Č.1 K OBJEDNÁVCE NA PROVOZOVÁNÍ PLYNOVÉ KOTELNY

I.

1. Na základě této objednávky se dodavatel zavazuje zabezpečit pro objednatele **obsahu a servis plynové kotelny v objektu Městského úřadu, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují**, osazené následující technologií: 1 x plynový kotel Vaillant VK 120/7-2 a 1x plynový kotel Vaillant VK 60/7-2 (dále jen „kotelna“, popř. „místo plnění“).
2. Dodavatel prohlašuje, že vlastní veškerá oprávnění nutná dle platné legislativy pro provozování kotelny uvedené v předchozím odstavci.

II.

1. Dodavatel se na základě této objednávky zavazuje provozovat kotelnu uvedenou v článku I. t, tedy zajistit tyto činnosti:
 - a) Vést provozní deník kotelny.
 - b) Každý den provést fyzickou kontrolu kotelny.
 - c) Udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu.
 - d) Dodržovat návody výrobce k obsluze kotelního zařízení.
 - e) Neprodleně řešit každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotlů a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotle z provozu.
 - f) Trvale udržovat pořádek a čistotu kotelny.
 - g) Dbát, aby se v kotelně nezdržovaly nepovolané osoby.
 - h) Zahájit dodávky tepla do objektu v topném období dle vyhlášky č. 194/2007 Sb., popřípadě dle požadavků objednatele.
 - i) Nastavovat teploty a další parametry kotelny na optimální hodnoty, popřípadě dle požadavků objednatele.
2. Dodavatel se dále zavazuje provádět drobné opravy, běžnou údržbu, servis a revize kotelny uvedené v čl. I. tohoto dodatku objednávky.
 - a) Kontrola, popřípadě doplnění plnicího přetlaku vzduchu tlakových expanzních nádob před zahájením topné sezóny.
 - b) Kontrola přetlaku v topné soustavě dle tlakoměru na expanzním potrubí, vždy před spuštěním kotle a při každé obchůzce.
 - c) Kontrola ovzduší na přítomnost kyslíčnicku uhelnatého a plynu se provádí pomocí detektoru vždy při podezření z úniku plynu nebo spalin, nejméně však ve lhůtě 1 x za měsíc.
 - d) Kontrola tlakoměru na expanzním potrubí se provádí nulováním ve lhůtě 1 x měsíčně
 - e) Přezkušování pojistných ventilů kotlů jejich nadlehčením 1 x měsíčně
 - f) Odborná prohlídka kotelny 1 x ročně
 - g) Čištění kotlů a údržbu hořáků provádí servisní pracovník dle potřeby, minimálně 1 x ročně před zahájením topné sezóny.
 - h) Provozní revize tlakových expanzních nádob 1 x ročně.
 - i) Revize spalinových cest 1 x ročně.
 - j) Revize hasicích přístrojů 1 x ročně.
 - k) Revize detektoru plynu 1 x ročně.
 - l) Revize tlakových nádob 1 x ročně.
 - m) Revize plynových zařízení 1 x 3 roky.
 - n) Revize elektro 1 x 5 let.
3. Běžnou údržbu, drobné opravy, servis a revize kotelny dle čl. II odst. 2 tohoto dodatku bude dodavatel v rámci ceny uvedené na objednávce provádět do částky 10.000 Kč bez DPH za rok. Náklady na tyto činnosti přesahující sjednanou částku 10.000 Kč bez DPH za rok je dodavatel oprávněn po jejich řádném doložení vyúčtovat objednateli, a to nejpozději do 15. 02. 2024.