

MSS - projekt, s.r.o.**Žerotínova 992****Vsetín****755 01**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR951/005578/2016	SPISOVÁ ZNAČKA LCR045244/2016	DATUM 8.12.2016
---------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------

VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
----------	---------	-----	-----	--------

[REDACTED]

**Vyjádření správce toku k projektové dokumentaci pro stavební řízení a realizaci stavby:
„Silnice III/4832 – rekonstrukce mostu ev.č. 4832 – 2 přes potok Jičínka v obci Žilina u
Nového Jičína“.**

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, určeny jako správce vodního toku Jičínka IDVT 10100213, ČHP 2-01-01-071, od Vás obdržel žádost o vyjádření správce toku k výše uvedené akci. (investor stavby: SSMSK,p.o., středisko NJ, Suvorovova 525, 741 01 Nový Jičín).

Stavba řeší stavební úpravu stávající konstrukce mostu na stávajícím místě a touto stavební úpravou vyvolanou úpravu stávající komunikace před a za mostem. Stavbou dojde k odstranění stávajícího vrstev vozovky úseku úpravy komunikace, odstranění stávajícího mostního vybavení, mostního svršku, stávajících částí nosné konstrukce a stávajících částí spodní stavby. Dále budou provedeny sanační práce částí spodní stavby (opěry a křídla), provedení nových konstrukcí částí spodní stavby (nová nadbetonávka úložných prahů, nové ŽB monol. závěrné zídky a nadbetonávky křídel, nové přechodové desky), provedení nových konstrukcí části nosné konstrukce (nová ŽB monolitická sřahující deska nad stávající konstrukcí nosníků KA 61, ATD.).

Na základě studie odtokových poměrů na vodním toku Jičínka, kterou má správce toku k dispozici, je kapacita profilu mostního tělesa Q₂₀.

Správce toku upozorňuje investora, že v průběhu příštího roku, bude řešit rekonstrukci stávajícího jezu na vodním toku Jičínka v ř. km 10,7 (u kostela v Žilině u NJ), který převezme do práva hospodaření. V rámci rekonstrukce jezu správce toku uvažuje se snížením přelivné hrany. V důsledku snížení jezu dojde ke snížení nivelety dna vodního toku Jičínka v úseku nad jezem. Celkové snížení jezu a následné ovlivnění úseku toku nad jezem nám není známo, nicméně touto úpravou může dojít k snížení nivelety dna i u předmětného mostu. Z tohoto důvodu požadujeme, aby investor před zařazením akce do plánu na realizaci svolal se správcem

toku jednání. Správce toku v příštím roce započne s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci jezu. V případě snížení nivelety dna v předmětném úseku dojde výrazně k ovlivnění celkové kapacity koryta vodního toku Jičínka a může dojít i ke zvýšení kapacity profilu mostního objektu. Správce toku bude investora o výsledcích ovlivnění v rámci zpracované projektové dokumentace průběžně informovat.

Správce toků souhlasí s vydáním stavebního povolení a realizací stavby, za dodržení těchto závazných podmínek:

- zařazení akce do plánu na realizaci pro předmětný rok bude správci toku s dostatečným předstihem oznámeno. Správce toku požaduje předmětnou akci projednat před zařazením do plánu v souvislosti s jeho provozními činnostmi (rekonstrukce jezu)
- zahájení stavebních prací na mostě bude správci toku oznámeno min. 5 dnů předem s uvedením kontaktu hlavního stavbyvedoucího
- pokud stavbou dojde k porušení opevnění břehu před a za mostem (kamenné dlažby) bude před dokončením prací obnoveno do původního stavu
- v rámci stavby budou provedeny kolem opěr nové kamenné dlažby kolem opěr mostu, dno toku zůstane bez úpravy
- veškerý materiál v souvislosti s realizací stavby bude beze zbytku odstraněn a odvezen ze staveniště
- v rámci stavebních prací nebude v průtočném profilu umístěna žádná překážka (např. lešení, apod.) pokud to bude z hlediska provádění prací nezbytně nutné tak jen po projednání se správcem toku
- stavbou **dojde** k dotčení pozemků parc. č. 1836/1 a 914/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, který jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., před vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu bude sepsána smlouva mezi naší organizací a investorem stavby týkající se záboru na výše uvedeném pozemku, Kontaktní osoba [redacted]
- po dokončení stavby **před započítáním užívání** či vydáním kolaudačního rozhodnutí, požadujeme prohlídku toku zástupcem Správy toků – oblast povodí Odry, ze které bude vyhotoven písemný záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny naše podmínky. Kont. osoba: [redacted]
- stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toků vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

