

Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“
Číslo SOD:	2022/012
Číslo ZL:	7

ZMĚNOVÝ LIST		datum:		číslo ZL:	7				
Objednatel:	Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace								
Zhotovitel:	Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně								
Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“								
Číslo SOD:									
VZ:	Stavební práce	ZZVZ							
Předmět změny:	Změna VZT								
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Vzhledem k tomu, že VZT potrubí pro nucené větrání smutečního sálu a předsíně nelze realizovat podle projektové dokumentace v podhledu obou místností, bude provedena úprava trasy a dimenze potrubí, které bude umístěno v obou místnostech na zadní stěnu a uzavřeno sádrokartonovou předstěnou do které budou osazeny přírodní a odvodní výustky s regulací. Umístění rekuperační vzuchotechnické jednotky zůstává podle původní PD, dojde pouze ke změně kotvení jednotky pomocí konzol na zeď.</p>								
Cena dle položkového rozpočtu bez DPH:	Změny kladné	161 366	Změny záporné	-245 051					
Cenový dopad bez DPH:	RZ			-83 684					
Vliv na termín:	<input type="checkbox"/> ANO		<input checked="" type="checkbox"/> NE						
Důvod změny :	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> záměr objednatele</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> výšší moc</td> <td><input type="checkbox"/> chyba PD</td> </tr> </table>					<input type="checkbox"/> záměr objednatele	<input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti	<input type="checkbox"/> výšší moc	<input type="checkbox"/> chyba PD
<input type="checkbox"/> záměr objednatele	<input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti								
<input type="checkbox"/> výšší moc	<input type="checkbox"/> chyba PD								
Oznámení vydává: (podpis)									
Zhotovitel:	Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně								
Datum:	Jméno:	Podpis:							
Přílohy:	1. Rozdílový rozpočet 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.								

Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 7

Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

nepředvídané §222, odst. 6

Vyjádření autorského dozoru :

Ing.arch.Pavla Kotásková

Datum:

Jméno: **Ing. Arch. Pavla Kotásková**

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka :

Ing. Pavel Zobač VILICO s.r.o.

Datum:

Jméno: **Ing. Pavel Zobač**

Podpis:

Vyjádření správce stavby :

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Datum:

Jméno: **Ing. Alena Řihová**

Podpis: