

**Odběratel :**

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace  
Odbor hospodářsko – technické správy  
MUDr. Jana Janského 11  
669 02 ZNOJMO  
IČ: 00092584 DIČ: CZ00092584

**Dodavatel:**

SKYLIFT s.r.o.  
Dukelská třída 189/102  
614 00 Brno  
IČ: 26935813 DIČ: CZ26935813

Vyřizuje:/tel./e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED]

**Objednávka číslo HTSVV 2023 04**

**Datum vystavení objednávky: 26.1.2023**

**Předmět objednávky: oprava výtahu po odborných prohlídkách**

Objednávka doplňuje objednávku HTSVV 2022 56 dle cenové nabídky č.22153.  
Na základě vyjádření firmy Skylift není možné provést repasi motoru a brzdy a tudíž musí být nahrazeny novým výtahovým strojem. Jedná se o havarijní řešení provozu v Nemocnici Znojmo.

**Cena zakázky: 61200,- Kč bez DPH**

Odběratel na sebe přebírá odpovědnost, která vyplývá ze znění zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Za odběratele:

[REDACTED]

Za dodavatele:

Potvrzuji objednávku.

[REDACTED]

(datum, razítko a podpis)

mu dokladu přiložte potvrzenou objednávku, jinak bude daňový doklad vrácen jako neplatný.



Nabídka č. 22153

Dukelská třída 189/102, 614 00, Brno

zákazníka/objednatele

Předmětem naší nabídky je :  
Oprava výtahu č. 22

Název a adresa

Nemocnice Znojmo p.o. MUDr. Jana Janského 2675 669 02 Znojmo
---

Rozpis materiálu

Repase motoru a brzdy	75.700 Kč
Výměna opotřebených vodících kol kabinových dveří	4.240 Kč
Práce	8.960 Kč

<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>88.900 Kč</b>
----------------------------	------------------

Vyjádření zákazníka/objednatele:

S nabídkou ve výše uvedeném rozsahu a s podmínkami provedení předmětu nabídky bez výhrad souhlasíme a tímto u Vás provedení prací za uvedených podmínek objednááme. Připojením podpisu na níže uvedeném místě považujte Vaši nabídku za naši závaznou objednávku.

Za objednatele: \_\_\_\_\_

podpis

V Brně 23.9.2022

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data vystavení

Název a adresa

zákazníka/objednatele

Předmětem naší nabídky je :  
Oprava výtahu č. 22

Nemocnice Znojmo p.o. MUDr. Jana Janského 2675 669 02 Znojmo
---

Rozpis materiálu

Výměna výtahového stroje	136.900 Kč
Výměna opotřebených vodících kol kabinových dveří	4.240 Kč
Práce	8.960 Kč

<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>150.100 Kč</b>
----------------------------	-------------------

Dodací doba je cca 7 dní

Vyjádření zákazníka/objednatele:

S nabídkou ve výše uvedeném rozsahu a s podmínkami provedení předmětu nabídky bez výhrad souhlasíme a tímto u Vás provedení prací za uvedených podmínek objednááme. Připojením podpisu na níže uvedeném místě považujete Vaši nabídku za naši závaznou objednávku.

Za objednatele:

\_\_\_\_\_  
podpis

V Brně 26.1.2023


Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data vystavení

Dukelská třída 189/102  
614 00  
Brno

Vyjádření k poškození výtahového stroje, výtah č.22, nemocnice Znojmo

Výtahový stroj byl zaslán na opravu společnosti Kovoterm. Touto společností nám bylo sděleno, že je mechanicky poškozen rotor stroje, tudíž je stroj neopravitelný.

V Brně dne 26.1.2023



*Cenová nabídka odpovídá rozsahu provedených prací a splňuje požadované parametry.*

