

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 8. 3. 2022 zastupuje pozice: Vedoucí odboru Obsluha zákazníků

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 14899484

OBCHODNÍ FIRMA /	
NÁZEV Ředitelství silnic a	Ředitelství silnic a dálnic ČR
dálnic ČR	
IČ	65993390

DÍČ

ULICE Na Pankráci

Č. P. / Č. O. 546/56

PSČ 140 00

OBEC Praha

MÍSTNÍ ČÁST

ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

ZASTOUPENÁ

F-MAIL

FAX

PDS a Žadatel uzavírají tento Dodatek číslo 004 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 35 kV (VN) číslo 18, SOBS01_4121386667, uzavřené dne 23. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“).

1. V článku III., odstavec 1) Smlouvy se hodnota podílu 440 000,- Kč nahrazuje hodnotou 400 000,- Kč - platební podmínky beze změny.
2. V Příloze č. 1 TPP Smlouvy se rezervovaný příkon mění dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 004 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 004 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Dodatek č. 004 je uzavřen a nabývá platnosti dnem kdy Žadatel (příjemce návrhu Dodatku 004) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu Dodatku 004 vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh Dodatku 004 svůj podpis. Žadatel přijme návrh Dodatku 004 včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh Dodatku 004 doručen, jinak návrh Dodatku 004 zaniká.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4122083383.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Energetik

ČEZ Distribuce, a. s.

Vedoucí odboru Obsluha zákazníků

V PRLZC

2. 01. 2023

15. 12. 2022

V Plzni

DATUM A MÍSTO PODPIS

DATUM A MÍSTO

PODPIS



36685

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXBDWEF-01
Doručeno: 23.12.2022
Listu: 2
Druh: PŘÍLOHA

Otočte prosím

**PŘÍLOHA č. 1 DODATKU KE SMLouvĚ O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO
ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 35 kV (VN) č.
18_SOBS01_4121386667**

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4122083383

1. Specifikace zařízení: odběr
- umístění zařízení: Tunel Poříčí, Starý Rokytník, kat.území: Starý Rokytník, parc.č.1305/2, 541 01 Trutnov
 - EAN: 859182400708342636

2. Technické údaje, výše rezervovaného příkonu místa připojení a předávacího místa

- napěťová hladina: 35 kV (VN)
- rezervovaný příkon místa připojení a předávacího místa: 500,000 kW
- povolený rozsah účinníku ($\cos \varphi$)
 - spotřeba +0.95 – 1, odběr Q z DS

3. Připojované elektrické spotřebiče:

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Ostatní spotřebiče	0,000	366,000	366,000
Osvětlení	0,000	184,000	184,000

4. Měřicí zařízení

- umístění měřicího zařízení: vně ts
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: A
- převod měřicích transformátorů proudu: 10/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- převod měřicích transformátorů napětí: 35000/ $\sqrt{3}$ //100/ $\sqrt{3}$ V
- vlastníkem měřicích transformátorů proudu a měřicích transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako měření typu A, na straně vyššího napětí transformátoru (primární měření). Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA, pokud nebude výpočtem prokázána vyšší hodnota. Převod a parametry měřicích transformátorů napětí musí být v souladu s PPDS. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napěťového obvodu. Pro dálkový odečet elektroměru bude přednostně využívána komunikace přes GSM. V případě nedostatečné úrovně nebo kvality signálu poskytne zákazník PDS na své náklady samostatnou analogovou telefonní linku PSTN. Pokud je u vícetarifní distribuční sazby požadováno blokování spotřebičů z elektroměru, pak odběratel nainstaluje do elektroměrového rozvaděče ovládací relé s parametry dle platných připojovacích podmínek nebo použije optočlenu. Propojení relé nebo optočlenu s elektroměrem provedou pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami pro umístění měřicích zařízení v odběrných a předacích místech napojených ze sítě vn v platném znění.

5. Místo připojení Zařízení

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Nejbližší podpěrný bod venkovního vedení vn č. 2314 vzhledem k umístění odběratelské trafostanice
- hranice vlastnictví: Zařízení zákazníka začíná výst. svorkami na úsek. odpínači pro připojení přípojky vn
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy:
Úsekový odpínač přípojky VN

6. Závazky PDS spojené se zajištěním technických podmínek připojení

PDS se zavazuje provést tuto úpravu distribuční soustavy:

Na přeložený ocelový příhradový stožár v rámci přeložky č. 8120062607 bude instalován svislý bezkomorový odpínač připojený z linky VN2314 z jehož vývodových svorek si klient zajistí přípojku odběratelské TS.



7. Upřesnění některých závazků Zákazníka podmiňujících připojení Zařízení

Zákazník se zavazuje splnit následující závazky:

Bude vybudována nová odběratelská trafostanice. Žadatel vybuduje na svůj náklad kabelovou přípojku 35kV k určenému místu připojení a předloží platnou dokumentaci ke kabelovému vedení a odběratelské trafostanici. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami pro umístění měřících zařízení v odběrných a předacích místech napojených ze sítě VN v platném znění.

Zákazník je dále povinen vybudovat, resp. upravit elektrickou přípojku/připojovací vedení od zařízení distribuční soustavy k odběrnému/předávacímu místu, a elektrickou přípojku/připojovací vedení, která bude provedena následujícím způsobem:

Bude vybudována kabelová přípojka 35kV z VN2314 ukončená v odběratelské trafostanici. Podmínkou připojení přípojky 35kV na určený podpěrný bod je realizace přeložky (8120062607) a montáže svislého UO na tento PB.

8. Další podmínky připojení

Na výše popsané úpravy odběrného místa je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení. Projektovou dokumentaci můžete předat na kontaktním místě nebo zaslat na naši zasilací adresu.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

9. Doklady pro připojení

- Odsouhlasení projektové dokumentace připojovaného zařízení před realizací.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů napětí.
- Zpráva o výchozí revizi elektrické přípojky nebo Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě.
- Plánek skutečného provedení elektrické přípojky.
- Kolaudační souhlas nebo Protokol o předčasném užívání elektrické přípojky nebo Čestné prohlášení o vlastnictví a provozování elektrické přípojky.

