



MEZIPATRO

ZMĚNA STAVBY SKUPINY I (v současné době a v rámci PD bez využití)

Legenda

- Přenosný hasicí přístroj
- Směr úniku (v prostoru únikové cesty)
- Vstup do objektu (požárního úseku)
- Hranice požárního úseku
- Požární uzávěr E 15 DP1 (výťah)
- Prostory řešené jako změna staveb sk. I
- CHÚC typu "A" - III. SPB
- CHÚC typu "B" - III. SPB
- Prostor výťahové šachty (III. SPB)
- Evakuační výťah (III. SPB)
- Požární úsek bez požárního rizika (I. SPB)
- Požární uzávěr EW 15-C2 DP3
- Požární uzávěr EI 15-C2 DP3
- Požární uzávěr EI 15-S_mC2 DP3
- Požární uzávěr EW(EI) 15-S_mC2 DP3
- Požární uzávěr EI 30-C2 DP3

- Platné pro dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny)
- Dveřní křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámekem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)
- Zařízení autonomní detekce a signalizace kouře
- Hadicový systém s tvarové stálou hadicí o jmenovité svítlosti alespoň 19 mm

- Počet osob v místnosti
- Počet osob v požárním úseku
- Počet osob na únikové cestě
- Počet osob na východu

- Nouzové osvětlení
- Umělé požární větrání
- Tlačítkový hlásič (požárního větrání)

NÁZEV AKCE: