

<b>OZNAMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Chybějící výztuž dvou žlb. stěn venkovního schodiště v úrovni 1.PP</b>		<b>číslo ZL :</b>	<b>9</b>
<b>Zhotovitel:</b>	SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice		
<b>Komu:</b>	Městská knihovna v Praze	<b>Datum:</b>	12.10.2022
<b>Název akce: KNIHOVNA PETŘINY</b>			
<b>Způsob odeslání/předání/datum:</b>	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> E-mailem	<input type="checkbox"/> Faxem: <input type="checkbox"/> osobně
<b>Odkazy</b>	<i>na specifikaci:</i>		
	<i>na výkresy:</i>	D.1.2.b._104-2_VÝZTUŽ STĚN 1.PP - W00-19_W00-20 + výkres tvaru stěn	
	<i>na rozpočtové podklady:</i>		
	<i>na jinou část smlouvy:</i>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Doplnění výztuže stěn v 1PP - W00-19 a W0020 na základě doplnění výkresu výztuže, který nebyl součástí zdávací dokumentace.			
Přílohy:			
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 9			
D.1.2.b._104-2_VÝZTUŽ STĚN 1.PP - W00-19_W00-20			
Výkres tvaru stěn			
<b>Počet připojených listů specifikací:</b>	<b>3 přílohy</b>		
<b>Důvod vícepráce/méněpráce</b>	<b>Záměr objednatele</b>	chyba v projektové dokumentaci	<b>Návrh zhotovitele</b>
			vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice			
<b>Potvrzení o převzetí OZ:</b>	30.10.2022		
<b>Stanovisko investora ke ZL:</b>	Jedná se o chybu v projektové dokumentaci konstrukční části, kdy na výkresu výztuže chyběla armatura a její výkaz. Tato chyba pokračovala i v celkovém výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace. Na základě průběhu stavby odsouhlasuje zástupce investora ZL č .09. Harmonogram výstavby není narušen, dochází k nárůstu finančních prostředků.		
<b>Stanovisko AD ke ZL:</b>	V průběhu provádění armatury stěn venkovního schodiště v 1.PP, bylo zjištěno, že chybí výkres výztuže stěn W00-19 a W00-20. Chybějící výkres výztuže byl stikem dodatečně doplněn včetně výkazu výměr, na základě čehož vznikl změnový list č.09. Jednotková cena byla zkontrolována a vyhodnocena jako akceptovatelná.		

## Změnový výkaz výměr k ZL. č. 09

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: Doplnění výztuže a betonu

<b>D.1.01</b>							
<b>PŘÍPOČET</b>							
P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Nově navržené</b>							
	D	2	Zakládání				
83	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,85	49 816,47 Kč	42 541,77 Kč
	VV		VÝZTUŽ STĚN 1.PP - W00-19_W00-20		0,85		
391	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	0,85	352,09 Kč	300,67 Kč

<b>CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST č.09</b>	<b>42 842,44 Kč</b>
-----------------------------------	---------------------