

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Přípojka slaboproudu				číslo ZL :	12
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	23.12.2022		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY					
Způsob odeslání/ předání/datum:	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> E-mailem	<input type="checkbox"/> Faxem:	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:	2019012CZ09_DPS_D0403_0002-01_situace			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Nacenní doplněné přípojky slaboproudu která nebyla v projektové dokumentaci řešena. Přípočet nově navrženého kabelu v nové trase a doplnění rozvaděče a odečet původního kabelu.					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 012					
2019012CZ09_DPS_D0403_0002-01_situace					
2019012CZ09_DPS_D0403_0002-00_situace původní					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice					
Potvrzení o převzetí OZ:	23.12.2022				
Stanovisko investora ke ZL:	Jedná se o chybu v projektové dokumentaci, kdy nebyla do projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele přípojka slaboproudu zapracována. Na základě průběhu stavby odsouhlasuje zástupce investora ZL č .012. Harmonogram výstavby není narušen, dochází k nárůstu finančních prostředků.				
Stanovisko AD ke ZL:	Při kontrole PD bylo zjištěno, že SO 0403 - Venkovní vedení slaboproud neobsahuje návrh přípojky SLB. GP vypracoval revizi PD, na základě čehož vznikly výměry pro přípočty a odpočty. Jednotkové ceny byly vyhodnoceny jako přiměřené a akceptovatelné.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 012

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: SO 0403 Venkovní rozvody slaboproudu

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
		SYKFY 50x2x0,5	m	50	138,96 Kč	6 947,86 Kč
		Rozváděč k distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozváděč je určen k zazdění do úrovně omítky, k překrytí spáry je použit krycí rámeček.	ks	1	3 704,63 Kč	3 704,63 Kč
		<i>Nosníky zářezových modulů do rozvodné krabice</i>	ks	1	1 167,00 Kč	1 167,00 Kč
		<i>Modul se svorkovnicí Krone pro spojení 10 párů vodičů</i>	ks	4	243,24 Kč	972,97 Kč
		<i>Zásobník na bleskojistky</i>	ks	4	722,29 Kč	2 889,14 Kč
		<i>bleskojistka</i>	ks	40	270,57 Kč	10 822,86 Kč
		měření stejnosměrné během stavby - první čtyřka	ks	1	357,14 Kč	357,14 Kč
		měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	19	314,00 Kč	5 966,00 Kč
		zapojení vodíče do zářezového pásku	ks	320	36,57 Kč	11 702,86 Kč
		Pevná trubka pr. 32mm	m	3	76,44 Kč	229,33 Kč
		Příchytky pro Pevnou trubku	ks	6	15,40 Kč	92,40 Kč
		ISDN panel pro 50 párů	ks	1	3 239,29 Kč	3 239,29 Kč
Celkem - přípočet						48 091,47 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
10	0403.010	TCEKPFLE 20xN0,6	m	-25,00	90,71 Kč	-2 267,75 Kč
Celkem - odpočet						-2 267,75 Kč

SOD

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.012	45 823,72 Kč
---	---------------------