

OZNAMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Kalené sklo a změna dřevních křidel		číslo ZL :	14		
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	02.12.2022		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY					
Způsob odeslání/ předání/datum:	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> E-mailem	<input type="checkbox"/> Faxem:	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	
Odkazy	<i>na specifikaci:</i>				
	<i>na výkresy:</i>				
	<i>na rozpočtové podklady:</i>				
	<i>na jinou část smlouvy:</i>				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Parametry oken v zadávací dokumentaci byly navrženy dle dodavatele se kterým bylo konzultováno při tvorbě projektu. Po upřesnění specifikace zasklení do realizace došlo k spřesnění specifikace oken. ZL proto obsahuje příplatek za izolační trojsklo s kaleným sklem i z vnitřní strany okna, vyjma severní fasády kde jsou okna pouze z kaleným vnějším sklem. Dále ZL obsahuje odpočet za materiálovou změnu dřevních křidel u vnitřních dveří. Změna z ocelového křídla na dřevěné DTD+CPL. Ostatní parametry dveří zůstávají stejné a nedochází ke snížení standardu.</p> <p>Přílohy:</p> <p>Změnový výkaz výměr k ZL. č. 014 2019_012_CZ_DPS_00D_0201_D.1.01_082_005_TABOKN 2019_012_CZ_DPS_00D_0201_D.1.01_004_083_TABDVR</p>					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	Návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice					
Potvrzení o převzetí OZ:					
Stanovisko investora ke ZL:	<p>Dodavatel okenních výplní na stavbu objektu knihovna Petřiny, doporučuje užití kalených skel z důvodu eliminace možného prasknutí skla, vlivem tepelných rozdílů. Tato skutečnost se u některých staveb vyskytuje, zejména na nižších stranách, kde jsou výplně atakovány v letních měsících extrémním zahříváním. Změna materiálu dveří byla účastníky stavby (uživatelé, architekt) řešena. Dveře mají zachované technické parametry navržené projektem pro provedení stavby, takže nedochází ke snížení standardu. Provedenými úpravami u okenních a dřevních výplní nedochází k navýšení ceny. Na základě průběhu stavby odsouhlasuje zástupce investora ZL č .014. Harmonogram výstavby není narušen.</p>				
Stanovisko AD ke ZL:	<p>Odůvodnění změny skladby zasklení oken: Výrobce skla doporučuje použití skla ESG na vnějším i vnitřním skle (vyjma severní fasády, kde jsou použity skla ESG na vnější straně) a to z důvodu, že sklo s pokovenou vrstvou je na praskání více náchylnější. Sklo prasklé vlivem tepelného šoku je nereklamovatelné, použitím skla ESG se riziko tepelného šoku snižuje. Druhou funkcí ESG skla je, že se zařazuje do kategorie bezpečnostních skel a v případě rozbití dojde k roztržení na mnoho neostrých kusů a tím ke snížení rizika úrazu. Třetí vlastností skla ESG je, že je odolnější vůči nárazu než běžné plavené sklo (Float).</p> <p>Odůvodnění změny materiálu dveří: z ekonomických důvodů záměna materiálu ocel na DTD+CPL. Nedochází ke změně technických parametrů a snižování standardů.</p>				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 014

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: změna dveří a kalené sklo

D.1.01							
PŘÍPOČET							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
	SO 0201	Knihovna				0,00	
	<u>D.1.01</u>	<u>Architektonicko-stavební řešení (ACR)</u>				<u>-199 156,25</u>	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				-199 156,25	
D	767	Konstrukce zámečnické				-199 156,25	
Odpočet za změnu dveřního křídla - změna z ocelového na dřevěné							
		Odpočet za změnu dveřního křídla - DTD+CPL	kpl	-1,000	199 156,25	-199 156,25	

033 - Ocelové dveře

-199 156,25

Přípočet z oboustranně kalená skla							
D	2	Výplně otvorů					
		příplatek za vnitřní kalené sklo pro oboustranně kalená okna	m2	159,325	1 250,00	199 156,25	
VV		celkem okna plocha m2		283,65			
VV		okna kalená jednostranně pouze z vnější strany plocha m2		124,33			

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST č. 014 Kč bez DPH	0,00 Kč
------------------------------------------------	----------------

Specifikace dveří k ZL. č. 014

Stavba: Knihovna Petřiny						
D.1.01 PŘÍPOČET						
P.č.		Číslo položky	Název položky	falcové/bezfalcové	skryté/viditelné panty	ostatní vybavenost (kování, zámky, samozavírače) apod a parametry (akustika) dle tabulky dveří
635	K	76764D002	D002 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, dřevěné křídlo - DTD+CPL, EW-C3 30DP3, zárubeň ocelová, samozavírač viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
636	K	76764D003	D003 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
637	K	76764D004	D004 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, dřevěné křídlo - DTD+CPL, EW-C3 30DP3, zárubeň ocelová, samozavírač viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
638	K	76764D005	D005 montáž a dodávka vnitřní dveře 1000x1970 mm plné, otočné, vzduchová neprůzvučnost 42dB, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
541	K	76666D006	D006 montáž a dodávka dřevěné dveřní křída otočné asymetrické prosklené dvoukřídlové 1650x2200 mm, zárubeň viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
639	K	76764D007	D007 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří RC2	bezfalcové	skryté	ANO
640	K	76764D008	D008 montáž a dodávka vnitřní dveře 1000x1970 mm plné, otočné, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
641	K	76764D009	D009 montáž a dodávka vnitřní dveře 1100x3050 mm plné, otočné, vzduchová neprůzvučnost 42 dB, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří - výrobní výška 197cm + nadsvětlik	bezfalcové	skryté	ANO
642	K	76764D010	D010 montáž a dodávka vnitřní dveře 1000x1970 mm plné, otočné, vzduchová neprůzvučnost 42 dB, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
643	K	76764D011	D011 montáž a dodávka vnitřní dveře 1000x1970 mm plné, otočné, dřevěné křídlo - DTD+CPL, EW-C3 30DP3, zárubeň ocelová, samozavírač viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
644	K	76764D012	D012 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, dřevěné křídlo - DTD+CPL, EW-C3 30DP3, zárubeň ocelová, samozavírač viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
645	K	76764D013	D013 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, dřevěné křídlo - DTD+CPL, EW-C3 30DP3, zárubeň ocelová, samozavírač viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
646	K	76764D014	D014 montáž a dodávka vnitřní dveře 800x1970 mm plné, otočné, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
647	K	76764D015	D015 montáž a dodávka vnitřní dveře 700x1970 mm plné, otočné, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
648	K	76764D016	D016 montáž a dodávka vnitřní dveře 1000x1970 mm plné, otočné, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
649	K	76764D017	D017 montáž a dodávka vnitřní dveře 800x1970 mm plné, otočné, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
650	K	76764D018	D018 montáž a dodávka vnitřní dveře 700x1970 mm plné, otočné, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
651	K	76764D019	D019 montáž a dodávka vnitřní dveře 1000x1970 mm plné, otočné, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
652	K	76764D020	D020 montáž a dodávka vnitřní dveře 800x1970 mm plné, otočné, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
653	K	76764D021	D021 montáž a dodávka vnitřní dveře 700x1970 mm plné, otočné, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří zárubeň, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
654	K	76764D022	D022 montáž a dodávka vnitřní dveře 1100x1970 mm prosklené, jednokřídle dřevěné křídlo - DTD+CPL, EW-C3 30DP3, zárubeň ocelová, samozavírač viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
655	K	76764D023	D023 montáž a dodávka vnitřní dveře 1000x1970 mm plné, otočné, jednokřídle ocelové z žárově zinkovaného plechu, EW-C3 90DP1, zárubeň ocelová, samozavírač viz.tabulka dveří	falcové	viditelné	ANO

Specifikace dveří k ZL. č. 014

Stavba: Knihovna Petřiny

D.1.01

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	falcové/bezfacové	skryté/viditelné panty	ostatní vybavenost (kování, zámky, samozavírače) apod a parametry (akustika) dle tabulky dveří
656	K 76764D024	D024 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé ocelové z žárově zinkovaného plechu, EI-C3 90DP1, zárubeň ocelová, samozavírač viz. tabulka dveří	falcové	viditelné	ANO
657	K 76764D101	D101 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
658	K 76764D102	D102 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, EW-C3 30DP3, zárubeň ocelová, samozavírač viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
659	K 76764D103	D103 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
660	K 76764D104	D104 montáž a dodávka vnitřní dveře 700x1970 mm plné, posuvné, zárubeň ocelová, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
661	K 76764D105	D105 montáž a dodávka vnitřní dveře 700x1970 mm plné, posuvné, zárubeň ocelová, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
664	K 76764D108	D108 montáž a dodávka vnitřní dveře 1100x2100 mm prosklené, jednokřídlé ocelové, EI-C3 30DP3, zárubeň ocelová, samozavírač viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
665	K 76764D109	D109 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
666	K 76764D110	D110 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
667	K 76764D111	D111 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL vzduchová neprůzvučnost 27 dB, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
668	K 76764D201	D201 montáž a dodávka vnitřní dveře 1100x2100 mm celoprosklené, jednokřídlé ocelové, EI-C3 30DP3, zárubeň ocelová, samozavírač viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
669	K 76764D202	D202 montáž a dodávka vnitřní dveře 800x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
670	K 76764D203	D203 montáž a dodávka vnitřní dveře 800x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
671	K 76764D204	D204 montáž a dodávka vnitřní dveře 800x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
672	K 76764D206	D206 montáž a dodávka vnitřní dveře 800x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
673	K 76764D207	D207 montáž a dodávka vnitřní dveře 700x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
674	K 76764D208	D208 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x2300 mm plné s bočním světlíkem, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, EW-C3 30DP3, vzduchová neprůzvučnost 32 dB, zárubeň ocelová, samozavírač viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
675	K 76764D209	D209 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
676	K 76764D301	D301 montáž a dodávka vnitřní dveře 1100x1970 mm prosklené, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, EI-C3 30DP3, zárubeň ocelová, samozavírač viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
677	K 76764D302	D302 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, EW-C3 30DP3, zárubeň ocelová, samozavírač viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
678	K 76764D303	D303 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO
679	K 76764D304	D304 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, vzduchová neprůzvučnost 32 dB, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz. tabulka dveří	bezfacové	skryté	ANO

Specifikace dveří k ZL. č. 014

Stavba: Knihovna Petřiny

D.1.01

PŘÍPOČET

P.č.		Číslo položky	Název položky	falcové/bezfalcové	skryté/viditelné panty	ostatní vybavenost (kování, zámky, samozavírače) apod a parametry (akustika) dle tabulky dveří
680	K	76764D305	D305 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
681	K	76764D307	D307 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, vzduchová neprůzvučnost 32 dB, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
682	K	76764D308	D308 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, s bočním světlíkem, otočné, vzduchová neprůzvučnost 27 dB, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
683	K	76764D309	D309 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, otočné s bočním světlíkem vzduchová neprůzvučnost 27 dB, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
684	K	76764D310	D310 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, otočné s bočním světlíkem, vzduchová neprůzvučnost 27 dB, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
685	K	76764D311	D311 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, otočné s bočním světlíkem, vzduchová neprůzvučnost 27 dB, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
686	K	76764D312	D312 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, otočné s bočním světlíkem, vzduchová neprůzvučnost 27 dB, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
687	K	76764D313	D313 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, EW-C3 30DP3, zárubeň ocelová, samozavírač viz.tabulka dveří RC2	bezfalcové	skryté	ANO
688	K	76764D314	D314 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm celoprosklené, posuvné, zárubeň ocelová, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
689	K	76764D315	D315 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
690	K	76764D316	D316 montáž a dodávka vnitřní dveře 700x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
691	K	76764D317	D317 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
692	K	76764D318	D318 montáž a dodávka vnitřní dveře 800x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
693	K	76764D319	D319 montáž a dodávka vnitřní dveře 700x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
694	K	76764D320	D320 montáž a dodávka vnitřní dveře 800x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
695	K	76764D321	D321 montáž a dodávka vnitřní dveře 800x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
696	K	76764D322	D322 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné s bočním nadsvětlíkem, vzduchová neprůzvučnost 27dB, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
697	K	76764D401	D401 montáž a dodávka vnitřní dveře 1100x1970 mm prosklené, otočné, ocelové, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, EI-C3 30DP3, zárubeň ocelová, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
698	K	76764D402	D402 montáž a dodávka vnitřní dveře 1000x1970 mm posuvné, zárubeň ocelová, viz.tabulka dveří	bezfalcové		ANO
699	K	76764D403	D403 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, s bočním nadsvětlíkem vzduchová neprůzvučnost 32dB, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfalcové	skryté	ANO
700	K	76764D404	D404 montáž a dodávka dveře 1000x1970 mm posuvné, celoprosklené, zárubeň ocelová, viz.tabulka dveří	bezfalcové		ANO

Specifikace dveří k ZL. č. 014

Stavba: Knihovna Petřiny

D.1.01

PŘÍPOČET

P.č.		Číslo položky	Název položky	falcové/bezfaclové	skryté/viditelné panty	ostatní vybavenost (kování, zámky, samozavírače) apod a parametry (akustika) dle tabulky dveří
701	K	76764D405	D405 montáž a dodávka dveře 1000x1970 mm posuvné, celoprosklené, zárubeň ocelová, viz.tabulka dveří	bezfaclové		ANO
702	K	76764D406	D406 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfaclové	skryté	ANO
703	K	76764D407	D407 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfaclové	skryté	ANO
704	K	76764D408	D408 montáž a dodávka vnitřní dveře 700x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfaclové	skryté	ANO
705	K	76764D409	D409 montáž a dodávka vnitřní dveře 700x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfaclové	skryté	ANO
706	K	76764D410	D410 montáž a dodávka vnitřní dveře 900x1970 mm plné, otočné, jednokřídlé dřevěné křídlo - DTD+CPL, zárubeň z žárově zinkovaného plechu, viz.tabulka dveří	bezfaclové	skryté	ANO

033 - Ocelové dveře

Pozn:

Dveře D201, D301 a D401 – šířka zmenšena na 1100mm

D007 a D313 – bezpečnostní dveře - **změna na DP3 a bezp. tř.2** + skryté panty, bezfaclové

D023-D024 – požární EW90 musí zůstat v DP1 – viditelné panty, falcové křídlo - nelze jinak z důvodu certifikace

D002,003,004, 011, 012, 013 - **změna na DP3 – skryté panty, bezfaclové** ,

D009 – výška dle výrobních možností je 197cm + doplněno o plný nadsvětlík

D308-312 - dveře s bočním světlíkem - ocelová zárubeň a dřevěné křídlo

Ocelové zárubně s dřevěným křídle DTD+CPL

Výška zasklení 40cm od spodní strany dveří

Povrch RAL antracit - bude upřesněno dle vzorkování