

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 13

Nové balkonové dveře

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

- V průběhu realizace bylo GP stavby sděleno, že v místnosti 0.09 (sklad) nejsou nutná osazovat dvě nová okna s parapety, zůstane pouze jedno stávající, které bude pro sklad dostačující. Tímto dojde k úspoře.
- Během montáže bednění nového monolitického schodiště z 1.NP do 2.NP byla zjištěna výšková kolize stávajících balkonových dveří se schodišťovou podestou. Jelikož není možné měnit tvar schodiště, GP navrhl výrobu a dodání nových balkonových dveří.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

19.252,90 Kč bez DPH

Méněpráce

28.901,65 Kč bez DPH

Celkem

-9.648,75 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:


Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Změnový rozpočet (vícepráce)
2. CN Bohemia Plast Group

4 strany

3 strany

Schválil za zhotovitele



Dne 14.1.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 14.1.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 17.1.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 17.1.23 Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL13 - Nové balkonové dveře OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-9 648,75
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-9 648,75	21,00%		-2 026,24
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-11 674,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:
ZL13 - Nové balkonové dveře OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 648,75

D1 -

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

713 - Izolace tepelné

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

766 - Konstrukce truhlářské

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt: ZL13 - Nové balkonové dveře OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-9 648,75

D	D1						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
0	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	2,000		
	W		Stávající balkonové dveře překážely při provádění schodiště, musely se vybourat				
	W		2			2,000	
0	K	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	2,000		
	W		Zakrytí otvoru po stávajících balkonových dveřích vybouraných při provádění schodiště				
	W		2			2,000	
0	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	2,000		
	W		Zakrytí otvoru po stávajících balkonových dveřích vybouraných při provádění schodiště				
	W		2			2,000	
D	713		Izolace tepelné				
0	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,000		
	W		Zakrytí otvoru po stávajících balkonových dveřích vybouraných při provádění schodiště				
	W		2			2,000	
261	M	BCL.0001337.UR S	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 30mm	m2	2,000		
	W		2			2,000	
135	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,040		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
0	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	5,540		
	W		Nové balkonové dveře				
	W		5,54			5,540	
0	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	0,000		
	W		Nepoužívá se při provádění omítek				
	W		5,54-5,54			0,000	
D	997		Přesun sutě				
69	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	0,162		
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,162		
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,162		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně				
80	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,162		
D	766		Konstrukce truhlářské				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
234	K	7661002	W-0/02 - Okno, jednokřídlové, sklopné - plastové - 730x670 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	kus	-2,000		
	W		Dvě okna v 0.09, která se nerealizovala				
	W		-2				-2,000
237	K	7661201	W-2/01 - STÁVAJÍCÍ OKNO - doplnění kování - podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	kus	-1,000		
260	K	7662001	T-0/01 - Parapetní deska interierová, DTD lamino - 320x20mm, dl 730mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	-2,000		
	W		Dvě okna v 0.09, která se nerealizovala				
	W		-2				-2,000
1	K	Pol3	W-2/01 - Nové balkonové dveře na mezipodestu 1.NP/2.NP - 760x2390	kus	1,000		
258	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	-120,776		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	-89,250		

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby - Náklady na stavební buňky - Skládky na staveništi - Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - Připojení staveniště na inženýrské sítě - Zabezpečení staveniště - Staveništní mechanizace - Energie pro zařízení staveniště - Informační tabule na staveništi - Zrušení zařízení staveniště - Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

P



BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o

Železárenská 315, 272 01 Kladno

IČ: 247 25 447

DIČ: CZ 247 25 447

E-mail: info@bohemiaplast.cz

WEB: www.bohemiaplast.cz

Nabídka: N22-1828

Obchodní zástupce: [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Adresa zákazníka:

KONSIT a.s.
Půlkruhová 786
160 00 Praha 6

Adresa stavby:

ZŠ Praha-Vila Pamela
Ruzyňská 26

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Jsme **českým výrobcem** kvalitních **plastových, plastohliníkových a hliníkových oken a dveří** s výrobním závodem v Kladně. Nabízíme montáž oken a dveří z vícekomorových plastových profilů německé firmy **VEKA AG**, osazených celoobvodovým kováním **SIGENIA-AUBI** a izolačními dvojskly nebo trojskly, která jsou standardně spojena plastovým šedým termorámečkem. Profil **VEKA** je vyráběn s tloušťkou vnějších stěn **3mm**, čímž se řadí do **třídy "A"**.

Jsme nositelem certifikátu


ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA

 Více informací na
www.zaruceneceskaokna.cz

Hliníková okna, dveře a fasády z profilu **HUECK** nabízíme v běžném i **protipožárním provedení**. Okna i dveře jsou použitelné jak pro **vnitřní prosklené konstrukce**, tak i pro **obvodové pláště**.

Z12/25

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	1 Kus	<p>Série: VEKA SL70 Rám: 5-komorový SL 67mm Křídlo: SL 105mm 103241 Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: OS levé s balk.pojistkou Par. Kování Barva krytek: Bílá - RAL9003 Stupeň bezpečnosti: Standard</p> <p>Výplň: 2 * 4-16-4IT Ug=1,1 (dvojsklo) tl. 24mm Příčky: SL sklodělicí 85mm Příčky: meziskelní 18mm Barva příček: bílá 9016 Rozšíření: název rozšíření / poloha Passiv podkladní lišta Bopal dole</p> <p>Rozměry: 760 mm x 2390 mm Váha skla: 5.070, 15.860 BUDE SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ Vnitřní náhled</p>		
	1 kus	Madélko kovové F99 bílé		
	1 kus	Klička New York uzamyk.DF bílá s knoflíkem 0810SVS/U10/45°/DF		
2	6,240 m	Montáž - 2sklo 1		
3	1 Kus	Parotěsná / paropropustná folie, rovné ostění - 100mm 1		
	6,930 m	Okenní páska interiérová - 100mm		
	6,930 m	Okenní páska exteriérová - 100mm		



Suma položek	
Sumy skupinu zboží: SKP (výrobky)	
Sumy skupinu zboží: SKM (montáže)	
Částka bez DPH	
DPH 21%	
Částka celkem	

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

- Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data zpracování
- Pohledy na okna a dveře jsou zobrazovány ze strany pantů
- Alternativní položky nejsou započteny v konečné ceně
- **ZDARMA** zaměření otvorů a uzavření smlouvy
- **ZDARMA** doprava do 50km při objednané montáži
- **ZDARMA** poradenství a tato cenová nabídka

DODACÍ LHŮTA: 3 - 8 týdnů dle typu výrobku a celkové povahy zakázky. Dodací lhůta běží od okamžiku podepsání závazné objednávky a zaplacení sjednané zálohy, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.

ZÁRUKA:

- 60 měsíců záruka na plastové výplně otvorů (profily, kování, sklo)
- 60 měsíců na okrasné dveřní výplně
- 24 měsíců na montáž, seřízení naší společností a příslušenství (parapety, žaluzie, sítě, rolety)
- 10 let na profily VEKA Spectral

Na vady vzniklé v důsledku zanedbání předepsané údržby, nebo neodbornou opravou a manipulací se záruka nevztahuje.
Nabízíme i pozáruční servis!

INFORMACE K MONTÁŽI: Naši montážníci zajistí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou.

Montáží se rozumí usazení rámu do otvoru, vyrovnaní a ukotvení do ostění, zapěnění montážní spáry, osazení křidel a seřízení. **Demontáží** pak vysazení křidel, vyřezání rámu a očištění vzniklého montážního otvoru. V rámci **zednického začištění** bude u rovného ostění začištěna montážní spára, u špalet bude začištěna vnitřní špaleta dle druhu špalety (vyplentování maltou, přizdění atd.). **Likvidací** se pak rozumí odvezení vymontovaných oken a sutí při demontáži oken a hrubý úklid v místě montáže. Pokud zákazník požaduje úpravu otvoru (ubourání nebo přizdění), bude toto uvedeno v technické specifikaci a odsouhlaseno objednavatelem.

Při montáži oken a dveří nutno umožnit bezpečný přístup do domu či bytu, uvolnit před oknem prostor pro manipulaci cca 1,5 metru, umožnit přístup k zásuvce el. energie 230V. V případě zakázky se zednickým začištěním nutno zajistit také přístup k vodě. V případě, že součástí dodávky není demontáž, je nutno demontáž zajistit, případně jinak připravit stavební otvor, dle dohody ve smlouvě. Při výměně oken doporučujeme odstranit nebo bezpečně zakrýt nábytek a podlahu (karton, starý koberec).

Jedná-li se o novostavbu, je nutné, aby byl na stavbě váhorys. V případě, že zákazník nepožaduje pod dveře podkladní profil (purenit), je nutné, aby byl otvor podezděn. U okenních otvorů je nutné, aby byl parapet podbetonován, nejsou-li použity parapetní tvarovky porotherm. Dále Vám nabízíme doplnění montáže o uzávěry připojovací spáry (dle ČSN 746077), tj. instalace **parotěsné a paropropustné pásky**. Jejich cena není součástí celkové částky, není-li v nabídce uvedeno jinak. V případě požadavku provedení ošetření připojovací spáry musí zákazník připravit ostění jednotlivých otvorů tak, aby byla při aplikaci pásek na okna zajištěna dokonalá přilnavost těchto folií (nepřípustné větší nerovnosti).

Předběžná cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž nadrozměrných prvků a prvků s hmotností nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření na stavbě obchodním zástupcem. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy, pokud si ji nezajistí sám objednatel.

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA: Součástí objednávky je specifikace zakázky (cenová nabídka). Zákazník stvrzuje barvy oken a dveří, členění a otevírání oken, požadované příslušenství (parapety, žaluzie, sítě), druh zasklení (dvojsklo, trojsklo).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Bližší informace ke GDPR najdete na www.bohemiaplast.cz.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci s Vámi.

S přátelským pozdravem
za společnost **BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.**

Cenové oddělení

www.bohemiaplast.cz