



**ÚSTAV LETECKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ**  
**Generála Píky 1**  
**160 00 PRAHA 6**

Objednávka číslo: 20230202

Dodavatel:

**EKOTERM – STAVBY s.r.o., Klánová 1431/61, 147 00 Praha 4 – Braník,  
IČO: 05615194**

Závazně u Vás dle cenové nabídky Z8109-CN3490 ze dne 15.12.2022 a Z8110-CN3762 pro ÚLZ ze dne 2.2.2023 objednáváme:

**odstranění závad vyplývajících z odborné prohlídky kotelny v ÚLZ Praha 6 – Střešovic, č. zprávy: OPK-NTK-202-Mč-2022 a kontroly plynového zařízení, č. záznamu: KPZ-144-11-Mč-2022:**

- 1. přívodní potrubí ZP před kotelnou vystrojit bezpečnostním plynovým uzávěrem s havarijní funkcí a tento účinně napojit na II. stupeň systému detekce úniku topného plynu (ZP) DHP 4. ČSN 07 0703, TPG 908 02, TDG.**
- 2. na stěnu kotelny do výšky cca 1,5 m nad nášlapnou podlahovou plochou instalovat kontinuální detektor výskytu oxidu uhelnatého (CO) v ovzduší s vazbou na bezpečnostní plynový uzávěr s havarijní funkcí. ČSN 07 0703.**
- 3. pojistná místa kotlů dovystrojit v souladu s ČSN 06 0830, ČSN 07 0240, deformačními tlakoměry s pouzdry prům. 100 mm, rozsah měření 0 - 600 kPa (0 - 6 bar) se zkušebními tlakoměrovými kohouty. Po osazení na stupnici tlakoměrů vyznačit hodnotu nejvyššího pracovního přetlaku dle ČSN 69 0010 - 5. 2. a hodnotu hydrostatického přetlaku dle ČSN 06 0830.**
- 4. 2-cestné tlakoměrové kohouty instalované pod deformačními tlakoměry s pouzdry s prům. 160 mm, rozsah měření 0 - 4 kPa, na plynovodu v kotelně (3ks) a v plynoměrci (1ks), nahradit 3-cestnými. ČSN EN 1775, TPG.**
- 5. Zjištění únik plynu: a) před kulovým kohoutem KU, DN 100, na oblouku plynoměru, b) pod deformačním tlakoměrem s rozsahem měření 0 - 4 kPa na plynovodu v plynoměrci. Provést celkovou rekonstrukci na příruby.**

Cena celkem:

**168.096,83- Kč vč. DPH**

dodací lhůta:

květen – červen 2023, dle povětrnostních

platba:

podmínek, kdy bude kotelna odstavena z provozu převodem z účtu, splatnost 14 dnů

doprava:

dodavatelem

Fakturační adresa:

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Generála Píky 1

160 00 Praha 6

Fakturu lze zaslat i elektronicky na adresu: [fakturace@ulz.cz](mailto:fakturace@ulz.cz)

Dodací adresa:

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

U Vojenské nemocnice 1200

160 00 Praha 6 – Střešovice

Kontaktní osoba:



V Praze dne: 3.1.2023

.....  
Ing. Vladimír Kozlík  
Vedoucí provozního oddělení

Potvrzení objednávky dodavatelem:

.....